

# 三菱電子式指示計器 テクニカルニュース

No. PMM-YJ-0005 1/2

2021年 2月発行

表題 エラーコード表示時における推定要因と対応

適用機種 三菱電子式指示計器 Super-Sシリーズ

ご愛顧いただいております三菱電子式指示計器 Super-S シリーズ において、エラーコード表示時の推定要因と対応についてお知らせします。

今後とも倍旧のご愛顧の程、お願いいたします。

## 1. 対象機種

シリーズ名	形名
電子式マルチ指示計器(ME シリーズ)	ME110SSR、ME110SSR-4APH、ME110SSR-4AP、ME110SSR-4A2P、ME110SSR-6APH、ME110SSR-6A2P、ME110SSR-B、ME110SSR-BH、ME110SSR-C、ME110SSR-CH、ME110SSR-MB、ME110SSR-LW※、ME110SSF、ME110SSF-PH、ME110SSF-2APH、ME110SSBA、ME110SSBA-H、ME110SSFL、ME110SSFL-2AP3H、ME110SSFL-B2H、ME110SSFL-C2H、ME110SSR-HAH、ME110SSZ-2AH、ME110SSZ-BH、ME110SSZ-CH
電子式デマンドメータ(DE シリーズ)	DE110SSAA、DE110SSAV、DE110SSAA-H、DE110SSAV-H
電子式単機能指示計器(LE シリーズ)	LE110SSAA、LE110SSAV、LE110SSAA-H、LE110SSAV-H

※2017年9月生産終了

## 2. エラーコード表示

### (1) 表示内容

画面にエラーコード【E01～E09】いずれかが表示される。



エラーコード表示例【E02】

### (2) 推定要因

設置環境の外乱の影響により一時的に誤動作している可能性、または製品内部の部品が故障している可能性が考えられます。

### (3) 対応

本計器の電源を一旦切断後、再投入して復旧できるか確認ください。

電源の再投入で復旧しない場合(エラーコードを再表示する場合は三菱電機システムサービスあるいは最寄りの三菱電機担当支社にご連絡ください。

(ご連絡の際は、お使いの製品形名と表示されるエラーコード【E01～E09】をお伝えください。)

以上

三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー  
登録無料!

## インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

## 電話技術相談

	対象機種	電話番号	受付時間 <sup>※1</sup>
電力管理機器	電力管理用計器 (電力量計、計器用変成器、指示電気計器、トランスデューサ、パルス検出器・変換器・合成器、自動力率調整装置、集合形漏電監視装置、タイムスイッチ)	052-719-4556	月～金曜日 9:00～19:00 土・日・祝日 9:00～17:00

※1. 春季・夏季・年末年始の休日を除く

## FAX 技術相談

	対象機種	FAX 番号	受付時間 <sup>※2</sup>
電力管理機器	電力管理用計器	084-926-8340	月～金曜日 9:00～16:00

FAX技術相談窓口は2021年12月末をもってサービスを終了致します。  
お問い合わせについては、三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」をご利用ください。  
三菱電機FAサイトの「FAトップ>お問い合わせ>仕様・機能」ウェブサイトからのお問い合わせよりご利用いただけます。

※2. 祝日・当社休日を除く

## 三菱電機システムサービス(株) アフターサービス電話相談

機器製品全般の故障診断、修理、メンテナンスに関する相談窓口

052-719-4333 月～金曜日 9:00～19:00、土・日・祝日 9:00～17:30 (年始を除く)

修理/メンテナンスの受付は以下の窓口にて

## 三菱電機システムサービス(株) アフターサービス窓口 [月～金曜日 9:00～19:00]

北日本支社	022-353-7814	〒983-0013	仙台市宮城野区中野 1-5-35
北海道支店	011-890-7515	〒004-0041	北海道札幌市厚別区大谷地東 2-1-18
東京機電支社	03-3454-5521	〒108-0022	東京都港区海岸 3-9-15 (LOOP-Xビル 11F)
神奈川機器サービスステーション	045-938-5420	〒224-0053	神奈川県横浜市都筑区池辺町 3963-1
関越機器サービスステーション	048-859-7521	〒338-0822	さいたま市桜区中島 2-21-10
新潟機器サービスステーション	025-241-7261	〒950-0983	新潟市中央区神道寺 1-4-4
中部支社	052-722-7601	〒461-8675	名古屋市東区大幸南 1-1-9
静岡機器サービスステーション	054-287-8866	〒422-8058	静岡市駿河区中原 877-2
北陸支店	076-252-9519	〒920-0811	金沢市小坂町北 255
関西支社	06-6458-9728	〒531-0076	大阪市北区大淀中 1-4-13
京滋機器サービスステーション	075-611-6211	〒612-8444	京都市伏見区竹田田中宮町 8 番地
姫路機器サービスステーション	079-269-8845	〒670-0996	姫路市土山 2 丁目 234-1
中四国支社	082-285-2111	〒732-0802	広島市南区大州 4-3-26
岡山機器サービスステーション	086-242-1900	〒700-0951	岡山市北区田中 606-8
四国支店	087-831-3186	〒760-0072	高松市花園町 1-9-38
九州支社	092-483-8208	〒812-0007	福岡市博多区東比恵 3-12-16 (東比恵スクエアビル)
長崎機器サービスステーション	095-818-0700	〒852-8004	長崎市丸尾町 4-4

## 三菱電機システムサービス(株) 夜間・休日の時間外修理受付専用窓口

052-719-4337

## 三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3 (東京ビル)

本社機器営業第一部	03-5812-1360	〒110-0016	東京都台東区台東 1-30-7 (秋葉原アイマークビル 3F)
北海道支社	011-212-3789	〒060-8693	札幌市中央区北二条西 4-1 (北海道ビル 5F)
東北支社	022-216-4554	〒980-0013	仙台市青葉区花京院 1-1-20 (花京院スクエア)
関越支社	048-600-5845	〒330-6034	さいたま市中央区新都心 11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクセス・タワー-34F)
新潟支店	025-241-7227	〒950-8504	新潟市中央区東大通 1-4-1 (マルタケビル 4F)
神奈川支社	045-224-2625	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい 2-2-1 (横浜ランドマークタワー-18F)
北陸支社	076-233-5501	〒920-0031	金沢市広岡 3-1-1 (金沢パークビル)
中部支社	052-565-3341	〒450-6423	名古屋市中村区名駅 3-28-12 (大名古屋ビルヂング 22F)
豊田支店	0565-34-4112	〒471-0034	豊田市小坂本町 1-5-10 (矢作豊田ビル)
関西支社	06-6486-4096	〒530-8206	大阪市北区大深町 4-20 (グランフロント大阪タワーA)
中国支社	082-248-5296	〒730-8657	広島市中区中町 7-32 (ニッセイ広島ビル)
四国支社	087-825-0072	〒760-8654	高松市寿町 1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)
九州支社	092-721-2243	〒810-8686	福岡市中央区天神 2-12-1 (天神ビル)



安全に関するご注意

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくため、  
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。