




型式適合認定書

CBL 基型-AV-00001

平成 16 年 10 月 12 日

三菱電機株式会社中津川製作所
所長 中村 俊夫 様

財団法人ベターリビング
理事長 那 珂 正



下記の型式については、建築基準法第 68 条の 10 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 1 章から第 3 章までの規定又はこれに基づく命令のうち同法施行令第 136 条の 2 の 10 に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
型 03Mabaa1160001
2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
換気設備
3. 認定をした型式の内容
熱交換換気扇によるダクトを有する第 1 種換気方式
* 詳細内容は、別添「建築物の部分の概要を記載した図書（機械換気設備の概要）」及び図面等による。
4. 一連の規定に適合するための適用条件
建築物の部分の概要を記載した図書（機械換気設備の概要）に従い、適切な設置を行うこと。

（注意）この認定書は、大切に保存しておいて下さい。

(1) 建築物の部分の概要を記載した図書（機械換気設備の概要）

(i) 換気システムの概要

換気種別	第1種換気設備				
換気設備の構成	端末換気口（室内、室外）：給排気一体型換気扇、分岐チャンバー、ダクト				
	ダクトの有無	外気OA	給気SA	還気RA	排気EA
		○	○	○	○

(ii) 適用範囲

換気扇の種別	熱交換・非熱交換の別	熱交換換気扇（有効換気量率=94%）			
	分離・一体の別	給排気一体型			
	本体分岐	なし			
構成部材の様	ダクト材質 ^{注1)}	硬質ダクト、フレキシブルダクトなど ($\phi 100 \lambda = 0.031$ $\phi 50 \lambda = 0.026$)			
	最大圧力損失経路のダクト径 (m)	0.10 (OA, EA, RAダクト、SA2次ダクト) 及び 0.05 (SA3次ダクト)			
	最大圧力損失経路の最長ダクト長 (m)	OAダクト: 4.8以下		SAダクト: 11.7以下	
		EAダクト: 4.8以下		RAダクト: 6.8以下	
	最大圧力損失経路のダクトの曲がり数	OA	90度	$\zeta = 0.649$	1 箇所以下
		SA	90度	$\zeta = 0.453$	3 箇所以下
		EA	90度	$\zeta = 0.649$	1 箇所以下
		RA	90度	$\zeta = 0.649$	3 箇所以下
	ダクト分岐 ^{注2)}	OA: 無し		SA: 4分岐 1 箇所	$\zeta = 0.82$
		EA: 無し		RA: 1 箇所合流	$\zeta = 1.27$
端末換気口 ^{注2) 注3)}	室内	SA	$\zeta = 1.63$	RA $\zeta = 4.05$	
	室外	OA	$\zeta = 1.89$	EA $\zeta = 1.53$	
建築物の構造	全ての構造に適用				
建築物の気密性能	15cm ² /m ² 以下				
全圧力損失 (Pa)	排気側	100.9 (50Hz)		127.2 (60Hz)	
必要換気量 (m ³ /時)	116.3 (50Hz)		129.4 (60Hz)		
換気回数 (回/時)	0.5以上~0.7未満				
適用気積 (m ³)	58.1~232.5 (50Hz)		64.7~258.8 (60Hz)		
参考適用床面積 (m ²) (平均天井高2.5mの場合)	23.3~93.0 (50Hz)		25.9~103.5 (60Hz)		
適用周波数	50/60Hz 共用				

注1) ダクトについては、性能値(λ)以下のものを使用することができる。

注2) ダクト分岐、端末換気口については、性能値(ζ)以下のものを使用することができる。

注3) 全ての端末給気口および排気口は、性能値 (ζ) 以下のものを全開状態で使用した場合に必要な換気量を確保可能な換気システムである為、全開状態以外では使用しない。

(iii) 建築物・機械換気設備の設計ルール

- ① 令第129条の2の6第2項に適合すること。
- 換気ユニットは、1システム内に「(3)構成機器・部材一覧表」に記載された3つのユニットのうちいずれか1台を組み込むこと。

令第129条の2の6第2項(換気設備)

建築物に設ける機械換気設備は、次に定める構造としなければならない。

- 一 換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機および排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有すること。
- 二 給気口及び排気口の位置及び構造は、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間における空気の分布を均等にし、かつ、著しく局部的な空気の流れを生じないようにすること。
- 三 給気機の外気取入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。
- 四 直接外気に開放された給気口または排気口に換気扇を設ける場合には、外気の流れによって著しく換気能力が低下しない構造とすること。
- 五 風道は、空気を汚染するおそれのない材料で造ること。

② 対象とする床面積の考え方


- 本換気設備は、各居室へ給気し居室もしくは居室・廊下・トイレ(注1)などから排気を行うため、その換気経路となる居室と居室の間もしくは居室と廊下などの間の建具は、「折れ戸・引き戸・ふすま、障子など通気が確保される建具または、有効開口面積で100~150cm²程度の開口(ガラリもしくは高さ1cm.程度のアンダーカット)によって通気が確保されること。
- 対象床面積は、上記通気が確保された居室・廊下・トイレなどの合計床面積とする。
- 押入れ、クローゼット、物入れ、納戸などは、居室に対して積極的に換気しない場合および排気経路の場合は対象床面積に含まず天井裏等として扱い、居室に対して給気経路の場合は対象床面積に含める。

注1:使用する換気ユニットによって室内端末排気口の設置可否を下記に示す。

換気ユニット型式	居室	廊下	洗面所	トイレ	浴室
VL-15ZM	○	○	○	×	×
VL-15PZM-L, -R	○	○	○	○	×
VL-15CZ-L, -R	○	○	○	○	○

○:可
×:不可

<参考：通気が確保される建具>



通気が確保される建具

建具の種類と隣室の扱い

換気意図と隣接空間 居室(注1)との境の建具	a. 全般換気の換気経路として意図する場合		b. 全般換気の換気経路としない場合	
	廊下・便所等	収納スペースなど	廊下・便所等	収納スペースなど
1. 開き戸	居室と一体とみなす (通気のための措置(アンダーカット、換気ガラリ等)が必要)	居室と一体とみなす (通気のための措置(アンダーカット、換気ガラリ等)が必要)	対象外	天井裏等
2. 折れ戸	居室と一体とみなす	居室と一体とみなす	対象外	天井裏等
3. 引き戸	居室と一体とみなす	居室と一体とみなす	対象外	天井裏等
4. ふすま・障子(注2)	居室と一体とみなす	居室と一体とみなす	—	天井裏等
備考	洗面所、浴室も同じ扱い	ただし、排気経路のみの天井裏等は居室とはみなさず、天井裏等として扱うウォークインクローゼットも同じ扱い	洗面所、浴室も同じ扱い	ウォークインクローゼットも同じ扱い

(注1): 居室には居室と一体とみなす空間を含む
(注2): 建築基準法第28条第4項に該当

③ 換気計画「天井裏等」を介して換気を行う場合の建築材料の要求仕様等

- ・換気計画「天井裏等」を給気経路とする場合は、その該当する天井裏等は居室と一体とみなし規制対象外の建材を使用するか、もしくは第二種・第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用し、使用面積が下記の式を満足すること。

なお、第一種ホルムアルデヒド発散建築材料は使用禁止。

$$2.8S_2 + 0.5S_3 \leq A$$

$$\left[\begin{array}{l} A : \text{居室の床面積} \\ S_2 : \text{第二種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積} \\ S_3 : \text{第三種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積} \end{array} \right.$$

④ 換気計画「天井裏等」からホルムアルデヒドの流入を抑制するための措置

下記のいずれかの措置を実施すること。


- ・天井裏等は、次に掲げる材料を使用しないこと。
 - 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料
 - 第二種ホルムアルデヒド発散建築材料令第20条の5第2項の規定により国土交通大臣の認定を受けた建築材料（第二種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなされる建築材料）
- ・間仕切り壁以外の部分については、居室との間に省エネルギー基準に規定する気密材を設け通気止めを実施すること。
- ・居室の空気圧が当該天井裏等の部分の空気圧以上となるよう機械換気設備等による措置を講じ、空気圧により居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制する。

⑤ 構成する換気設備等の設置位置等

- ・換気設備は断熱層の内側に設置すること。（室外端末換気口除く）
- ・換気ユニットの点検が可能な点検口を設置すること。
- ・室内端末給気口は、給気を実施する居室の天井・壁・床に設置し換気扇本体からダクト配管が可能であること。また、効果的な空気の流れを作り出すため、上記①に示す令第129条の2の6第2項の二に記載のように通気部から離れた位置に設置することが望ましい。
- ・室内端末排気口は、排気を実施する居室等の天井もしくは壁に設置し換気扇本体からダクト配管が可能であること。また、効果的な空気の流れを作り出すため、上記①に示す令第129条の2の6第2項の二に記載のように通気部から離れた位置に設置することが望ましい。
- ・風量調節機構付きの給気口及び排気口を設置する場合は、開口面積が最大となる設定で設置すること。
- ・室外端末換気口は、外壁・軒天などに設置し、換気扇本体へダクト配管が可能であること。
- ・室外端末給気口と室外端末排気口は、450mm以上離して設置すること。

⑥ 機械換気設備を設置するための必要空間、必要条件等

- ・換気ユニットを設置するため、天井裏等に十分なスペースを確保すること。



注意 天井裏に必要なスペースが確保できない場合は部分的に下がり天井とするなどの措置をしてください。

- ・下記の空気条件の範囲で使用すること

換気ユニット形名	外気温度	還気温度	周囲温度
VL-15ZM	-10℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃かつ 露点温度12℃ (20℃、60%相当) となる絶対湿度以下
VL-15PZM-L, -R	-15℃～40℃	0℃～40℃	
VL-15CZ-L, -R	-30℃～40℃	0℃～40℃	

⑦ ダクトの施工方法に関する注意

- ・ダクト曲げRは、ダクト直径の3倍以上確保すること。
- ・換気扇本体から室外端末換気口への配管ダクトは、室外に向かって1/30以上の下り勾配になるよう取付け、断熱処理を施すこと。
- ・ダクトの切断面および接続部は、空気漏れの無いこと。
- ・次のようなダクト配管は実施しないこと。




⑧ 梁下貫通する場合のダクトの設置方法

- ・ダクトはつぶれの無いこと。
- ・梁貫通する場合は、ダクトのつぶれの無いようダクト径以上の穴に通すこと。


⑨ スイッチに関する注意

- ・スイッチは容易に停止されないものが望ましく、下記のように工夫がされていること
- 例 切りボタンにカバーを設けた構造のもの。
 例えば、三菱電機 P-04SWLを使用する。
 常時運転を指示する注意書きの貼り付けのあるもの。
 換気ユニットに同梱する下記のラベル（24時間連続換気してください）を
 スイッチのパネルに貼り付ける。



(2) システム概要図


換気方式	熱交換換気扇によるダクトを有する第1種換気方式	
換気ユニット	設置台数	1システム内に1台
	設置位置	天井裏等
給排気経路	給気経路	①屋外の給気フードより新鮮空気をダクト配管にて熱交換換気扇に導き熱交換する。 ②熱交換換気扇の給気ファンにより、各居室の天井面の端末給気口までダクト配管にて新鮮空気を搬送する。 ③各室の端末給気口から新鮮空気を給気する。
	排気経路	①各室の端末給気口から給気された空気を、熱交換換気扇の排気口へ導く。 ②熱交換換気扇で熱交換後、排気ファンによりダクト配管にて搬送し、排気フードから屋外へ排気する。
端末給気口	設置位置	換気対象居室の天井面で居室内全体が換気可能な位置
	形状	風量調整は全開状態で使用する。
換気計画上の換気経路における措置	開き戸、吊り戸、引き違い戸、引き分け戸等	換気経路の建具のドアに高さ1cm程度のアンダーカットを設ける。又はこれと同等の空気流動が確保できると考えられる有効開口面積100～150cm ² 程度の開口を確保する。




(3) 構成機器・部材一覧表

機器・部材名	製造会社名	型式・型番等	主な性能・仕様	資料頁
換気ユニット	三菱電機(株)	VL-15ZM Δ	温暖地タイプ 紙製全熱交換器 有効換気量率は技術資料に記載	7
換気ユニット	三菱電機(株)	VL-15PZM Δ -L, -R	寒冷地タイプ 透湿膜製全熱交換器 有効換気量率は技術資料に記載	8, 9
換気ユニット	三菱電機(株)	VL-15CZ Δ -L, -R	耐湿タイプ 耐水紙製顕熱交換器 有効換気量率は技術資料に記載	10, 11
室外端末換気口 屋外フード*	三菱電機(株)	P-13VA ₂	アルミ ギャラリ付き 100mm $\zeta =$ (排気) 1.53 (給気) 1.89	12
室外端末換気口 屋外フード	三菱電機(株)	P-13VS ₂	ステンレス ギャラリ付き 100mm $\zeta =$ (排気) 1.53 (給気) 1.85	13
室内端末給気口 給気グリル	三菱電機(株)	P-05GL	角形 エルボ付き 50mm $\zeta = 0.74$	14
室内端末給気口 給気グリル	三菱電機(株)	P-05GLK	角形 エルボ付き 50mm $\zeta = 0.76$	15
室内端末給気口 給気グリル	三菱電機(株)	P-05GLS	角形 ストレート 50mm $\zeta = 1.17$	16
室内端末給気口 給気グリル*	三菱電機(株)	P-05GC	丸形 エルボ付き 50mm $\zeta = 1.63$	17
室内端末排気口 排気グリル	三菱電機(株)	P-13GL ₄	角形 ストレート 100mm $\zeta = 1.38$	18
室内端末排気口 排気グリル*	三菱電機(株)	P-13GLF ₄	角形 ストレート 100mm $\zeta = 4.05$ フィルター付き	19
室内端末排気口 排気グリル	三菱電機(株)	P-13GLU	角形 ストレート 100mm $\zeta = 1.57$ フィルター付き	20
分岐チャンバー*	三菱電機(株)	P-04BS	4分岐 $\phi 100\text{mm} \rightarrow \phi 50\text{mm}$	21
分岐チャンバー*	三菱電機(株)	P-02BS	2分岐V字管 $\phi 100\text{mm} \rightarrow \phi 100\text{mm}$	22
ダクト*	三菱電機(株)	P-05D	PVC 断熱無し 50mm 90度曲がり時 $\zeta = 0.453$ (曲率 R/D=3)	23
ダクト	三菱電機(株)	P-05DS	PVC + ポリエチレン 断熱あり 50mm 90度曲がり時 $\zeta = 0.453$ (曲率 R/D=3)	24
ダクト*	三菱電機(株)	P-13DSE	ポレウレタン + ポリエチレン 鋼線入り 100mm 90度曲がり時 $\zeta = 0.649$ (曲率 R/D=3)	25

- 注、1. 屋外フード形名の最後に「-BL」と付くBL認定機種は上表に記載していないが、付かない機種と圧損特性は同等であり、適用部材を含む。
2. グリル形名の最後に「-BE」、「-BR」と付く色違い機種は上表に記載していないが、付かない機種と圧損特性は同等であり、適用部材を含む。
3. 換気ユニット形名の Δ 部は小改良バージョン番号で、変化してもP-Q曲線及び有効換気量率は同等であり適用機器を含む。
4. 形名の最後部分の数字は小改良バージョン番号で、変化しても圧損特性は同等であり、適用部材を含む。
5. 圧力損失係数の一番大きい*印の部材を計算に使用した。




■点検口 (φ600mm)
 ※点検口の中心と
 本体の中心を合わせて
 設置してください。




■ 付属品
 天吊金具・・・4ヶ
 天吊金具取付ネジ・・・8本
 防振ゴム・・・8ヶ
 ワッシャー・・・8ヶ

品番	品名	材質
01	全熱交換器	特殊加工紙
02	送風機	全閉形コンデンサー永久分相誘導電動機
03	シロッコ羽根	PP樹脂
04	フィルター	不織布フィルター (重量法捕集効率82%以上)
05	フィルター枠	ABS樹脂
06	ダクト取付口	発泡PS
07	ダクト継手	ABS樹脂
08	フィルターカバー	ABS樹脂, 発泡PS
09	ドレンパン	ABS樹脂, 発泡PS
10	天吊金具	塗装鋼板
11	本体	垂鉛メッキ鋼板




■ 結線図
 太線部分の結線はお客様にて施工してください。
 ※必ず接地工事を行ってください。



設計・施工に関するご注意

- ・本体、ダクト配管は必ず断熱層の内側に設置ください。
- ・ダクト管への断熱施工は接続部の根元まで行なってください。
- ・外気の取り入れは、燃焼ガス等の排気を吸い込まない位置を選んでください。
- ・浴室からの排気を接続しないでください。
- ・排気グリルにはフィルター付きのものをご使用ください。
- ・点検口はφ600mmのものを使用し所定の位置に取り付けてください。

Q-H特性



※下記の条件以外では、ご使用になれません。
 外気：-10℃~40℃、排気：0℃~40℃、
 周囲：0℃~40℃、露点：12℃ (20℃、60%相当) 以下
 ※騒音値は本体を吊した状態で、直下1.5mでの値です。


■ 特性表

※仕様は場合により変更することがあります。


定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	交換効率 (%)			騒音 (dB)	質量 (kg)
						温度	インタルピー暖房時	インタルピー冷房時		
100	50	強	0.70	70	150 (80Pa)	60	46	41	31	14.8
		弱	0.42	42	90 (29Pa)	70	57	52	24	
	60	強	0.83	83	160 (91Pa)	57	45	40	32	
		弱	0.43	43	90 (29Pa)	70	57	52	24	
起動電流	200%以下	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ)		耐電圧	AC 1000V 1分間				

※特性は JIS C 9603 に基づく。

第3角図法	作成日付	形名	ロスナイセントラル換気ユニット	
	2001-09-17		VL-15ZM	
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB401012	
			1/1	




■点検口 (口600mm)
 ※点検口の中心と
 本体の中心を合わせて
 設置してください。




■ 付属品
 天吊金具・・・・・・4ヶ
 天吊金具取付ネジ・・・・8本
 防振ゴム・・・・・・8ヶ
 ワッシャー・・・・・・8ヶ
 ドレンホース・・・・・・1本
 ホースバンド・・・・・・2ヶ

■ 結線図
 太線部分の結線はお客様にて施工してください。
 ※必ず接地工事をしてください。



品番	品名	材質
01	全熱交換器	無孔質透湿膜
02	送風機	全閉形コンデンサー永久分相誘導電動機
03	シロッコ羽根	PP樹脂
04	フィルター	不織布フィルター (重量法捕集効率82%以上)
05	フィルター枠	ABS樹脂
06	ダクト取付口	発泡PS
07	ダクト継手	ABS樹脂
08	ドレン接続口	ABS樹脂
09	フィルターカバー	ABS樹脂, 発泡PS
10	ドレンパン	ABS樹脂, 発泡PS
11	天吊金具	塗装鋼板
12	本体	亜鉛メッキ鋼板



※下記の条件以外では、ご使用になれません。
 外気：-15℃~40℃、排気：0℃~40℃、
 周囲：0℃~40℃、露点：12℃ (20℃, 60%相当) 以下
 ※騒音値は本体を吊した状態で、直下1.5mでの値です。


■ 特性表

※仕様は場合により変更することがあります。

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	交換効率 (%)			騒音 (dB)	質量 (kg)
						温度	インタルピー暖房時	インタルピー冷房時		
100	50	強	0.70	70	150 (80Pa)	60	46	41	31	14.8
		弱	0.42	42	90 (29Pa)	70	57	52	24	
	60	強	0.83	83	160 (91Pa)	57	45	40	32	
		弱	0.43	43	90 (29Pa)	70	57	52	24	
起動電流	200%以下		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)		耐電圧	AC 1000V 1分間			

※特性は JIS C 9603 に基づく。


Q-H特性




設計・施工に関するご注意

- ・本体、ダクト配管は必ず断熱層の内側に設置ください。(結露発生防止のため)
- ・ダクトやドレン管への断熱施工は接続部の根元まで行ってください。(結露水滴下防止のため)
- ・ドレン管は1°以上の下り勾配をつけて断熱層内で配管してください。(結露防止のため)
- ・外気の取り入れは、燃焼ガス等の排気を吸い込まない位置を選んでください。
- ・浴室からの排気を接続しないでください。(本体、モータが耐湿仕様でないため)
- ・排気グリルにはフィルター付きのものをご使用ください。
- ・点検口は口600mmのものを使用し所定の位置に取り付けてください。

第3角図法	作成日付	形名	ロスナイセントラル換気ユニット	
	2001-09-17		VL-15PZM-L	
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB401015	
1/1				




■点検口(口600mm)
※点検口の中心と
本体の中心を合わせて
設置してください。




■ 付属品
天吊金具・・・4ヶ
天吊金具取付ネジ・・・8本
防振ゴム・・・8ヶ
ワッシャー・・・8ヶ
ドレンホース・・・1本
ホースバンド・・・2ヶ

■ 結線図
太線部分の結線はお客様にて施工してください。
※必ず接地工事をしてください。



品番	品名	材質
01	全熱交換器	無孔質透湿膜
02	送風機	全閉形コンデンサー永久分相誘導電動機
03	シロッコ羽根	PP樹脂
04	フィルター	不織布フィルター (重量法捕集効率82%以上)
05	フィルター枠	ABS樹脂
06	ダクト取付口	発泡PS
07	ダクト継手	ABS樹脂
08	ドレン接続口	ABS樹脂
09	フィルターカバー	ABS樹脂, 発泡PS
10	ドレンパン	ABS樹脂, 発泡PS
11	天吊金具	塗装鋼板
12	本体	亜鉛メッキ鋼板



※下記の条件以外では、ご使用になれません。
外気：-15℃～40℃、排気：0℃～40℃、
周囲：0℃～40℃、露点：12℃(20℃, 60%相当)以下
※騒音値は本体を吊した状態で、直下1.5mでの値です。


■ 特性表

※仕様は場合により変更することがあります。

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	交換効率(%)			騒音 (dB)	質量 (kg)
						温度	インタルピー暖房時	インタルピー冷房時		
100	50	強	0.70	70	150 (80Pa)	60	46	41	31	14.8
		弱	0.42	42	90 (29Pa)	70	57	52	24	
	60	強	0.83	83	160 (91Pa)	57	45	40	32	
		弱	0.43	43	90 (29Pa)	70	57	52	24	
起動電流	200%以下		絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)		耐電圧	AC 1000V 1分間			

※特性は JIS C 9603 に基づく。


Q-H特性




設計・施工に関するご注意

- ・本体、ダクト配管は必ず断熱層の内側に設置ください。(結露発生防止のため)
- ・ダクトやドレン管への断熱施工は接続部の根元まで行なってください。(結露水滴下防止のため)
- ・ドレン管は1°以上の下り勾配をつけて断熱層内で配管してください。(結露防止のため)
- ・外気の取り入れは、燃焼ガス等の排気を吸い込まない位置を選んでください。
- ・浴室からの排気を接続しないでください。(本体、モーターが耐湿仕様でないため)
- ・排気グリルにはフィルター付きのものをご使用ください。
- ・点検口は口600mmのものを使用し所定の位置に取り付けてください。

第3角図法	作成日付	形名	ロトナイセントラル換気ユニット	
	2001-09-17		VL-15PZM-R	
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB401016	
1/1				




中央のダクト接続口は使用しない
P-Q特性は同一



※下記の条件以外では、ご使用になれません。
外気：-30℃~40℃、還気：0℃~40℃、
周囲：0℃~40℃、露点：12℃（20℃、60%相当）以下
※騒音値は本体を吊した状態で、直下1.5mでの値です。

■点検口（φ600mm）

※フィルター、熱交換器、
モーターメンテナンス




■付 属 品

- 天吊金具.....4ヶ
- 天吊金具取付ネジ.....8本
- 防振ゴム.....8ヶ
- ワッシャー.....8ヶ
- ドレンホース.....1本
- ホースバンド.....2ヶ
- 型紙.....1枚

■結 線 図

本機部分の結線はお客様にて施工してください。
※必ず接地工事をしてください。




設計・施工に関するご注意

- ・本体、ダクト配管は必ず断熱層の内側に設置ください。（結露発生防止のため）
- ・ダクトやドレン管への断熱施工は接続部の根元まで行なってください。（結露水滴下防止のため）
- ・ドレン管は1°以上の下り勾配をつけて断熱層内で配管してください。（結露防止のため）
- ・外気の取り入れは、燃焼ガス等の排気を吸い込まない位置を選んでください。
- ・排気グリルにはフィルター付きのものをご使用ください。
- ・点検口はφ600mmのものを使用し所定の位置に取り付けてください。

品番	品 名	材 質
01	顕熱交換器	不透湿性耐水加工紙
02	送風機	コンデンサー永久分相誘導電動機
03	シロツコ羽根	合成樹脂
04	フィルター	不織布フィルター （重量法捕集効率82%以上）
05	ダクト取付口	合成樹脂
06	ダクト継手	合成樹脂
07	ドレン接続口	合成樹脂
08	フィルターカバー	合成樹脂
09	ドレンパン	合成樹脂
10	天吊金具	メッキ鋼板
11	本体	亜鉛メッキ鋼板

Q-H特性



■ 特 性 表


※仕様は場合により変更することがあります。

定格電圧 (V)	浴室バイパス接続	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	温度交換効率 (%)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
100	あり	50	強	0.71	71	150 (80Pa)	52	31	14.8
			弱	0.43	43	90 (29Pa)	60	24	
		60	強	0.84	84	160 (91Pa)	51	32	
			弱	0.44	44	90 (29Pa)	60	24	
	なし	50	強	0.70	70	150 (80Pa)	56	31	
			弱	0.42	42	90 (29Pa)	62	24	
		60	強	0.83	83	160 (91Pa)	55	32	
			弱	0.43	43	90 (29Pa)	62	24	

起動電流 200%以下 絶縁抵抗 10MΩ以上 (500Vメガー) 耐電圧 AC 1000V 1分間


※特性は JIS C 9603 に基づく。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	ロノサイセントラル換気ユニット
	02-02-25		VL-15CZ-L
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB401047
			1/1




送気(RA1)
← (トイレ・洗面所)
送気(RA2)
← (浴室)
給気(SA)
→

■点検口(口600mm)
*フィルター、熱交換器、
モーターメンテナンス



■ 付 属 品
天吊金具.....4ヶ
天吊金具取付ネジ.....8本
防振ゴム.....8ヶ
ワッシャー.....8ヶ
ドレンホース.....1本
ホースバンド.....2ヶ
型紙.....1枚


■ 結 線 図
太線部分の結線はお客様にて施工してください。
*必ず接地工事をしてください。



設計・施工に関するご注意


品番	品 名	材 質
01	顕熱交換器	不透湿性耐水加工紙
02	送風機	コンデンサー永久分相誘導電動機
03	シロッコ羽根	合成樹脂
04	フィルター	不織布フィルター (重量法捕集効率82%以上)
05	ダクト取付口	合成樹脂
06	ダクト継手	合成樹脂
07	ドレン接続口	合成樹脂
08	フィルターカバー	合成樹脂
09	ドレンパン	合成樹脂
10	天吊金具	メッキ鋼板
11	本体	亜鉛メッキ鋼板

中央のダクト接続口は使用しない
P-Q特性は同一



*下記の条件以外では、ご使用になれません。
外気：-30℃~40℃、送気：0℃~40℃、
周囲：0℃~40℃、露点：12℃(20℃、60%相当)以下
*騒音値は本体を吊した状態で、直下1.5mでの値です。

Q-H特性



■ 特 性 表 *仕様は場合により変更することがあります。




定格電圧 (V)	浴室バイパス接続	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	温度交換効率 (%)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
100	あり	50	強	0.71	71	150 (80Pa)	52	31	14.8
			弱	0.43	43	90 (29Pa)	60	24	
		60	強	0.84	84	160 (91Pa)	51	32	
			弱	0.44	44	90 (29Pa)	60	24	
	なし	50	強	0.70	70	150 (80Pa)	56	31	
			弱	0.42	42	90 (29Pa)	62	24	
		60	強	0.83	83	160 (91Pa)	55	32	
			弱	0.43	43	90 (29Pa)	62	24	

起動電流 200%以下 絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー) 耐電圧 AC 1000V 1分間
*特性は JIS C 9603 に基づく。

・本体、ダクト配管は必ず断熱層の内側に設置ください。(結露発生防止のため)
・ダクトやドレン管への断熱施工は接続部の根元まで行ってください。(結露水滴下防止のため)
・ドレン管は1°以上の下り勾配をつけて断熱層内で配管してください。(結露防止のため)
・外気の取り入れは、燃焼ガス等の排気を吸い込まない位置を選んでください。
・排気グリルにはフィルター付きのものをご使用ください。
・点検口は口600mmのものを使用し所定の位置に取り付けてください。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	ロスナイセントラル換気ユニット
	02-02-25		VL-15CZ-R

品番	品名	材質	重量	色調 (マンセル・近)
01	フード	アルミニウム板 (耐蝕処理)	0.8t	アルミ地色
02	ワイド水切板	アルミニウム板 (耐蝕処理)	0.5t	アルミ地色
03	ギャラリ	P-13 アルミニウム板 (耐蝕処理) P-18 アルミニウム板 (耐蝕処理)	0.6t 0.8t	アルミ地色
04	ジョイントダクト	アルミニウム板 (耐蝕処理)	0.5t	アルミ地色
05	スプリング	ステンレス鋼板 SUS304	0.4t	




■ 変化寸法表

(単位mm)


形名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	質量 (kg)	適用パイプ口径
P-13VA ₂	206	196	201	169	78	138	85	20	97	0.3	φ100
P-18VA ₂	260	250	260	219	108	168	115	23	147	0.4	φ150

※2002年6月生産分からの仕様です。
※仕様は場合により変更することがあります。





第3角図法	作成日付	形名	P-13, 18VA ₂ 深形フード (アルミ製・ギャラリ付)
	03.12.1		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. P2236-C



P-15VS₂のみ
2管路用



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	フード	ステンレス鋼板 SUS304 0.5t	5Y6/1
02	ワイド水切板	ステンレス鋼板 SUS304 0.5t	5Y6/1
03	ギャラリ	ステンレス鋼板 SUS304 0.5t	5Y6/1
04	ジョイントダクト	ステンレス鋼板 SUS304 0.4t	
05	スプリング	ステンレス鋼板 SUS304 0.4t	



■ 変化寸法表




(単位mm)

形名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	質量(kg)	適用パイプ口径
P-13VS ₂	206	196	201	169	78	138	85	20	97	0.5	φ100
P-15VS ₂	260	250	260	219	108	168	115	23	122	0.8	φ125(2管路用)
P-18VS ₂	260	250	260	219	108	168	115	23	147	0.8	φ150
P-23VS ₂	310	300	315	267	127	191	138	25	197	1.1	φ200


※2002年6月生産分からの仕様です。
※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	P-13, 15, 18, 23VS ₂ 深形フード (ステンレス製・ギャラリ付)
	03.12.1		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. P2233-D

■ 取付詳細図



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65 BE:2.69Y6.77/1.51
02	フレーム	合成樹脂	N-1
03	ダクト接続口	合成樹脂	N-1
04	風量調整板	鋼板 0.8t	N-1
05	固定バネ	ステンレス鋼板 SUS304 0.5t	
06	本体取付金具	熔融亜鉛メッキ鋼板 1.6t	
07	取付ネジ	鋼小ネジ M4×50	亜鉛有色クロメートメッキ
08	フィルター	ポリチ*ストン製 HR-08 5t	クロ




※開口率は風量調整板により100%~20%までの調整可能。
 ※取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。
 ※床取付けの場合、グリルに重い物を乗せたり、強く踏みついたりしないでください。
 ※仕様は場合により変更することがあります。

(単位mm)

質量 (kg)	グリル開口面積 (cm²)	適用パイプ	取付場所
0.19	39.2	P-05D P-05DS	天井, 壁, 床

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	P-05GL, 05GL-BE 給気グリル
	99. 4. 1		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. P2223-A



適用ダクト：P-05D, P-05DS (φ50フレキシブルダクト)



取付場所：壁・天井・床 (踏みつけられない場所)

埋込穴：φ95 (ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合はφ85でも可)

適用壁板厚：5mm~30mm


付属品：木ネジ (3.5×32) 2本

製品質量：0.13 (Kg)



品番	品名	材質	色調 (マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	P-05GLK:6.28Y8.63/0.65 P-05GLK-BE:2.69Y6.77/1.51
02	ダクト接続口	合成樹脂	N-1
03	風量調整板	鋼板	0.8t N5.0
04	フィルター	ポリチエトン製	HR-08 5t クロ

圧力損失特性
(開口率100%時)






- ※取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。
- ※石こうボードに直取付を行う場合は、必ず市販の石こうボード用アンカーを使用してください。
- ※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	P-05GLK, P-05GLK-BE 給排気グリル
	00. 4. 1		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. P2327




適用ダクト：P-05D, P-05DS (φ50フレキシブルダクト)
塩化ビニル管 (呼び径50)
取付場所：天井・壁・床 (踏みつけられない場所)
埋込穴：φ95 (ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合はφ85でも可)
付属品：木ネジ (3.5×32) 2本
風漏れ防止用クッション

品番	品名	材質	色調 (マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
02	ダクト接続口	合成樹脂	N-1
03	風量調整板	PVCシート 0.4t	N-1
04	フィルター	ポリチエトン製 HR-08 5t	クロ




※取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。
※石こうボードに直取付を行う場合は、必ず市販の石こうボード用アンカーを使用してください。
※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	P-05GLS 給排気グリル
	00. 4. 15		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. P2348



品番	品名	材質	色調 (マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	GC :白(6.28Y8.63/0.65) GC-BR:ブラウン(2.5Y5.5/2)
02	ダクト接続口	合成樹脂	GC :白(6.28Y8.63/0.65) GC-BR:ブラウン(2.5Y5.5/2)







- ※風量調節機能付
- ※取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。
- ※天井板厚は12.5mm~30mmまで取付可能
- ※仕様は場合によって変更することがあります。

用途	取付場所	開口面積 (㎡)	製品質量 (kg)	適用パイプ
換気用	天井	42.3	0.184	P-05D P-05DS

第3角図法	作成日付	形名	P-05GC, -BR 丸形給気グリル
	99. 4. 1		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. L3207

品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	ABS樹脂	6.28Y8.63/0.65
02	ジョイントダクト	ABS樹脂	N-1
03	風量調節板	ABS樹脂	N-1
04	パネ	ステンレス鋼板 SUS304 0.4t	地金色



※仕様は場合により変更することがあります。





■ 変化寸法表

(単位mm)

形名	A	B	C	D	E	F	質量(kg)	適用パイプ
P-13GL ₄	170	97	142	49.5	50	4	0.2	$\phi 100$ (4番)
P-18GL ₄	225	144	196	75	70	4	0.3	$\phi 150$ (6番)
P-23GL ₄	285	197	256	-	-	6	0.4	$\phi 200$ (8番)

第3角図法	作成日付	形名	P-13, 18, 23GL ₄ 給排気グリル
	00. 4. 1		
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NO. P2335

品番	品名	材質	色調 (マンセル・近)
01	グリル	ABS樹脂	6. 28Y8. 63/0. 65
02	ジョイントダクト	ABS樹脂	N-1
03	フィルター	ポリチロソン製 HR-08	5t クロ
04	風量調節板	ABS樹脂	N-1
05	パネ	ステンレス鋼板 SUS304	0. 4t 地金色



■ 変化寸法表



(単位mm)

形名	A	B	C	D	質量 (kg)	適用パイプ
P-13GLF ₄	170	97	142	4	0. 2	φ100 (4番)
P-18GLF ₄	225	144	196	4	0. 3	φ150 (6番)
P-23GLF ₄	285	197	256	6	0. 4	φ200 (8番)


※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形名	P-13, 18, 23GLF ₄ 給排気グリル (フィルター付)
	00. 4. 1		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. P2334


■ 取付詳細図



質量 (kg)	適用パイプ
0.2	φ100 (4番)




品番	品名	材質	色調 (マンセル・近)
01	ギャラリ	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65 BR:2.5Y5.5/2
02	ジョイントダクト	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65 BR:2.5Y5.5/2
03	ギャラリサポート	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65 BR:2.5Y5.5/2
04	本体取付金具	溶融亜鉛メッキ鋼板	1.6t
05	取付ネジ	鋼小ネジ M4×50	亜鉛有色クロメートメッキ
06	フィルター	ポリチソン製 HR-08	5t クロ
07	風量調節板	PVCシート	0.5t N-1



※取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。
 ※床取付けの場合、グリルに重い物を乗せたり、強く踏みついたりしないでください。
 ※タッピンねじにて固定する場合 (取付板厚12mm以上にて可)
 市販のタッピンねじ (なべ1種、3×30) を使用ください。
 ※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	P-13GLU (-BR) 薄形グリル
	01.10.1		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB001049
			1 / 1

品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	4分岐チャンバー	合成樹脂	白



圧力損失係数 ζ の算出方法

局部圧力損失の公式により

$$\Delta P = \zeta \times \rho \times (V^2 / 2)$$

$$\zeta = \Delta P / (V^2 \times 2 / \rho)$$

圧力損失係数 ζ

分流	4分岐	$\zeta = 0.82$
	3分岐	$\zeta = 1.52$
	2分岐	$\zeta = 3.66$
合流	4分岐	$\zeta = 0.69$
	3分岐	$\zeta = 1.44$
	2分岐	$\zeta = 3.81$

ΔP : 部材の圧力損失 (Pa)

ζ : 圧力損失係数

ρ : 空気密度 1.21 (Kg/m³)

V : 風速 (m/s) $V = (Q/D^2) \times (4/3600\pi)$

Q : 設計換気量 (m³/h)

D : ダクト径 (m)

※ $\phi 100$ 側接続には、P-13CSをご使用下さい。

$\phi 50$ mm側 (P-05D・05DS) は不要。

※ 直射日光のあたる場所では使用しないで下さい。

※ 下記条件以外ではご使用になれません。

通過空気: 0℃ ~ 40℃

周囲: 0℃ ~ 40℃・露点12℃ (20℃60%相当以下)



※ 下記条件では、チャンバー表面に結露する場合があります。

風量: 120m³/h時

周囲温度	露点温度 (℃)	結露発生
20℃	5.0	結露発生あり
20℃	6.0	結露発生あり
20℃	7.0	結露発生あり
20℃	8.0	結露発生あり
20℃	9.0	結露発生あり
20℃	10.0	結露発生あり
20℃	11.0	結露発生あり
20℃	12.0	結露発生なし
21℃	6.5	結露発生あり
21℃	7.5	結露発生あり
21℃	8.5	結露発生あり
21℃	9.5	結露発生あり
21℃	10.5	結露発生あり
21℃	11.5	結露発生あり
21℃	12.0	結露発生なし
22℃	8.0	結露発生あり
22℃	9.0	結露発生あり
22℃	10.0	結露発生あり
22℃	11.0	結露発生あり
22℃	12.0	結露発生なし

● 参考値であり、保証値ではありません。



圧力損失特性




※ 仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	P-04BS 小口径ダクトシステム 4分岐チャンバー
	03.12.12		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. L3127-B

品番	品名	材質	色調
01	2分岐Y字管	合成樹脂	白



圧力損失特性



圧力損失係数 ζ	分流	$\zeta = 1.01$
	合流	$\zeta = 1.27$

圧力損失係数 ζ の算出方法

局部圧力損失の公式により

$$\Delta P = \zeta \times \rho \times (V^2 / 2)$$

$$\zeta = \Delta P / V^2 \times 2 / \rho$$

ΔP : 部材の圧力損失 (Pa)

ζ : 圧力損失係数

ρ : 空気密度 1.21 (Kg/m³)

V : 風速 (m/s) $V = (Q / D^2) \times (4 / 3600 \pi)$

Q : 設計換気量 (m³/h)

D : ダクト径 (m)

※仕様は場合により変更することがあります。

- ※ $\phi 100$ 側接続には、P-13CSをご使用下さい。(3ヶ)
- ※ 直射日光のあたる場所では使用しないで下さい。
- ※ 下記条件以外ではご使用になれません。
通過空気: 0℃~40℃
周囲: 0℃~40℃・露点12℃(20℃60%相当以下)
- ※ 下記条件では、ダクト表面に結露する場合があります。

風量: 120m³/h時


周囲温湿度	給気温度(℃)																							
	-30	-28	-26	-24	-22	-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16
20℃	50%	[Hatched Area]																						
	60%	[Hatched Area]																						
21℃	55%	[Hatched Area]																						
	65%	[Hatched Area]																						
22℃	75%	[Hatched Area]																						
	80%	[Hatched Area]																						

●参考値であり、保証値ではありません。

第3角図法	作成日付	形名	P-02BS 小口径ダクトシステム 2分岐Y字管
	03.12.12		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. L3107-B

品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	補強体層	合成樹脂	グレー
02	樹脂層	合成樹脂	グレー

圧力損失特性



※90° 曲げの圧力損失は「曲げ形状による圧損(形状圧損)」のみです。
 ※曲げRはダクト中心での寸法を示す。

圧力損失係数 ζ (90° 曲げ)	R150mm	$\zeta = 0.453$
	R300mm	$\zeta = 0.385$
	R1000mm	$\zeta = 0.304$
摩擦係数 λ	0.026	

圧力損失係数 ζ の算出方法

$$\Delta P = \zeta \times \rho \times (V^2 / 2)$$

$$\zeta = \Delta P / (V^2 \times 2 / \rho)$$

ΔP : 部材の圧力損失 (Pa)

ζ : 圧力損失係数

ρ : 空気密度 1.21 (Kg/m³)

V : 風速 (m/s) $V = (Q/D^2) \times (4/3600\pi)$

Q : 設計換気量 (m³/h)

D : ダクト径 (m)

摩擦係数 λ の算出方法

$$\Delta P = (\lambda \times L / D) \times P_v \times (Q/Q_s)^2$$

$$\lambda = (\Delta P \times D) / (P_v \times (Q/Q_s)^2 \times L)$$

ΔP : 直管の圧力損失 (Pa)

L : ダクト長 1 (m)

Q : 設計換気量 (m³/h)


Q_s : 基準風量 30 (m³/h)

λ : 摩擦係数

P_v : 基準動圧 10.9 (Pa)

D : ダクト径 (m)

※仕様は場合により変更することがあります。



※ダクトはつがさないように施工してください。

※住宅の断熱層の内側に設置して下さい。

※下記条件では、ダクト表面に結露する場合があります。


P-05D 風量: 30m³/h時

周囲温湿度	給気温度(℃)																
	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
20℃	50%	結露発生なし															
	60%	結露発生なし															
	70%	結露発生なし															
21℃	55%	結露発生あり															
	65%	結露発生あり															
	75%	結露発生あり															
22℃	60%	結露発生あり															
	70%	結露発生あり															
	80%	結露発生あり															


●参考値であり、保証値ではありません。

第3角図法	作成日付	形名	P-05D 小口径ダクトφ50(断熱なし)
	03.12.12		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. L3125-B

品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	補強体層	合成樹脂	グレー
02	樹脂層	合成樹脂	グレー
03	断熱層	エンボウ表皮付 ポリエチレン発泡体	白、クリーム



圧力損失特性



※90°曲げの圧力損失は「曲げ形状による圧損(形状圧損)」のみです。
※曲げRはダクト中心での寸法を示す。

圧力損失係数 ζ (90°曲げ)	R150mm	$\zeta=0.453$
	R300mm	$\zeta=0.385$
	R1000mm	$\zeta=0.304$
摩擦係数 λ	0.026	

圧力損失係数 ζ の算出方法

$$\Delta P = \zeta \times \rho \times (V^2 / 2)$$

$$\zeta = \Delta P / (V^2 \times 2 / \rho)$$

ΔP : 部材の圧力損失 (Pa)

ζ : 圧力損失係数

ρ : 空気密度 1.21 (Kg/m³)

V: 風速 (m/s) $V = (Q/D^2) \times (4/3600\pi)$

Q: 設計換気量 (m³/h)

D: ダクト径 (m)

摩擦係数 λ の算出方法

$$\Delta P = (\lambda \times L / D) \times P_v \times (Q / Q_s)^2$$

$$\lambda = (\Delta P \times D) / (P_v \times (Q / Q_s)^2 \times L)$$

ΔP : 直管の圧力損失 (Pa)

L: ダクト長 1 (m)

Q: 設計換気量 (m³/h)

Qs: 基準風量 30 (m³/h)

λ : 摩擦係数

Pv: 基準動圧 10.9 (Pa)

D: ダクト径 (m)

※仕様は場合により変更することがあります。

※ダクトはつがさないように施工してください。

※住宅の断熱層の内側に設置して下さい。


※下記条件では、ダクト表面に結露する場合があります。

P-05DS 風量: 30 m³/h時

周囲温湿度	給気温度 (°C)																
	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
20°C	50%	結露発生なし															
	60%	結露発生なし															
	70%	結露発生なし															
21°C	55%	結露発生あり															
	65%	結露発生あり															
	75%	結露発生あり															
22°C	60%	結露発生あり															
	70%	結露発生あり															
	80%	結露発生あり															


●参考値であり、保証値ではありません。

第3角図法	作成日付	形名	P-05DS 小口径ダクトφ50(断熱あり)
	03.12.12		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. L3126-B



品番	品名	材質	色調(マンセル近)
01	表面不織布	ポリエステル系繊維(難燃性)	グレー
02	発泡体層	ポリウレタン	—
03	内管不織布	ポリエステル系繊維	—
04	補強芯(太芯)	ポリプロピレン	—
05	補強芯(細芯)	ポリプロピレン	—

圧力損失特性



※90° 曲げの圧力損失は「曲げ形状による圧損(形状圧損)」のみです。
 ※曲げRはダクト中心での寸法を示す。

圧力損失係数 ζ (90° 曲げ)	R300mm	$\zeta=0.649$
	R600mm	$\zeta=0.624$
	R1000mm	$\zeta=0.598$
摩擦係数 λ	0.031	

圧力損失係数 ζ の算出方法

$$\Delta P = \zeta \times \rho \times (V^2 / 2)$$

$$\zeta = \Delta P / V^2 \times 2 / \rho$$

ΔP : 部材の圧力損失 (Pa)

ζ : 圧力損失係数

ρ : 空気密度 1.21 (Kg/m³)

V : 風速 (m/s) $V = (Q/D^2) \times (4/3600\pi)$

Q : 設計換気量 (m³/h)

D : ダクト径 (m)

摩擦係数 λ の算出方法

$$\Delta P = (\lambda \times L / D) \times P_v \times (Q/Q_s)^2$$

$$\lambda = (\Delta P \times D) / (P_v \times (Q/Q_s)^2 \times L)$$

ΔP : 直管の圧力損失 (Pa)

L : ダクト長 1 (m)

Q : 設計換気量 (m³/h)

Q_s : 基準風量 120 (m³/h)

λ : 摩擦係数

P_v : 基準動圧 10.9 (Pa)

D : ダクト径 (m)

※ダクトはつぶさないように施工してください。
 ※住宅の断熱層の内側に設置して下さい。
 ※下記条件では、ダクト表面に結露する場合があります。

P-13DSE 風量: 120 m³/h時

周囲温湿度	給気温度 (°C)																				
	-24	-22	-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16
20°C	50%	[結露発生なし]																			
	60%																				
	70%																				
21°C	55%	[結露発生あり]																			
	65%																				
	75%																				
22°C	60%	[結露発生あり]																			
	70%																				
	80%																				

●参考値であり、保証値ではありません。

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	P-13DSE 小口径ダクトφ100 (断熱あり)
	03-12-12		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB403024
			1 / 1