

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種

デマンド監視・制御装置

デマンド監視・制御装置 DM-100CPW 表示追加のお知らせ

ご愛用いただいておりますデマンド監視・制御装置の表示を下記のとおり追加いたしますので、お知らせいたします。
今後とも倍旧のご愛顧のほどお願いいたします。


記

1. 対象機種

デマンド監視・制御装置 DM-100CPW

2. 変更内容

プリンタ操作に関する表示を追加します。



3. 変更理由

プリンタの感熱紙交換時に、プリンタレバーの下げ忘れによりプリンタが不動作となるため、注意喚起の目的で表示を追加します。

4. 変更時期

2017年6月生産分より変更します。

以上

扱	A	日付	2017年4月	件名	デマンド監視・制御装置 表示追加のお知らせ
整理番号	山-1274		三菱電機(株)福山製作所		