

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	三菱エネルギー計測ユニット用 分割形電流センサ
----	----------------------------

三菱エネルギー計測ユニット用分割形電流センサ 名板表示内容変更のお知らせ

ご利用いただいております、三菱エネルギー計測ユニット用分割形電流センサの下記機種につき、名板表示内容を変更しますのでお知らせいたします。今後とも倍旧のご愛顧のほどお願いいたします。

記

1. 対象機種

三菱エネルギー計測ユニット用分割形電流センサ

製品名	形名	参照項番
5A 分割形電流センサ	EMU2-CT5, EMU2-CT5-4W	2.1 項
分割形電流センサ	EMU-CT5-A, EMU-CT50-A, EMU-CT100-A, EMU-CT250-A	2.2.1 項
	EMU-CT50, EMU-CT100, EMU-CT250, EMU-CT400-A, EMU-CT600-A	2.2.2 項

2. 変更内容

三菱エネルギー計測ユニット用分割形電流センサの名板を変更いたします。

2.1 5A 分割形電流センサの変更

項目	変更前	変更後
名板の変更 【例: EMU2-CT5】		

2.2 分割形電流センサの変更

2.2.1 EMU-CT5-A, EMU-CT50-A, EMU-CT100-A, EMU-CT250-A

項目	変更前	変更後
名板の変更 【例: EMU-CT100-A】		

2.2.2 EMU-CT50, EMU-CT100, EMU-CT250, EMU-CT400-A, EMU-CT600-A

項目	変更前	変更後
名板の変更 【例: EMU-CT100】		

※最高使用電圧は、組合せる計測機器の定格電圧と同じになります。

扱	A	日付	2023年12月	件名	三菱エネルギー計測ユニット用分割形電流センサ 名板表示内容変更のお知らせ
整理番号	山-1598		三菱電機(株)福山製作所		

3. 変更理由

UL 規格において、電流センサのカテゴリ「XOBA」の新設に伴い、現在の表記では XOBA 認証品と誤認される可能性があるため、名板を変更いたします。

また、UL 非適合の分割形電流センサにおいても、表記を統一するため同一の変更を実施いたします。

<参考>

- ・UL 適合の分割形電流センサ
EMU2-CT5、EMU2-CT5-4W、EMU-CT50、EMU-CT100、EMU-CT250、EMU-CT400-A、EMU-CT600-A
- ・UL 非適合の分割形電流センサ
EMU-CT5-A、EMU-CT50-A、EMU-CT100-A、EMU-CT250-A

4. 変更時期

2024 年 3 月生産分より変更いたします。

扱	A	日付	2023 年 12 月	件名	三菱エネルギー計測ユニット用分割形電流センサ 名板表示内容変更のお知らせ
整理番号	山-1598	三菱電機(株)福山製作所			