

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 他
----	-------------------

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 400A フレームの表面バー刻印抹消のお知らせ

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 表示内容を以下の通り、変更いたしますのでお知らせします。

記

1.対象機種

W&WS シリーズ 400A フレーム 表面形

対象機種	
ノーヒューズ遮断器	NF400-CW/SW/SEW/HEW/REW/UEW NF400-SEWMB/HEWMB, NF400-SWL, NF400-HDW
漏電遮断器(CE・CCC 含む)	NV400-CW/SW/SEW/HEW/REW NV400-SEWMB/HEWMB, NV400-SWL
漏電アラーム遮断器	NF400-ZCW/ZSW/ZEW, NF400-ZEWMB
単3 中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器	NF400-NCW, NV400-NCW
単3 中性線欠相保護・漏電アラーム付遮断器	NF400-NCWZ

ノーヒューズスイッチ(DSN), 配電盤用プラグイン形ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器,
その他用途別遮断器(マグオンリ,非常電源用<耐熱形ノーヒューズ遮断器>,特殊電圧用漏電遮断器他)含む
[UL 489 登録品は対象外]

2.変更内容

400A フレーム本体の表面バーに刻印していた”4AL”を抹消いたします。

変更前	変更後
<p>例) NF400-CW 3P</p>  <p>“4AL” 刻印</p> 	<p>“4AL” 刻印抹消</p> 

3.変更理由

国際規格 IEC 60947-2 Ed4.2 → Ed.5.1 へ変更に伴い “Al” 表示がアルミ導体専用品の表記と追加されたため、類似した”4AL”の刻印表示を抹消いたします。

4.変更時期

2021 年 5 月生産分より変更いたします。(ただし、在庫の関係上前後することがありますのでご了承ください。)
以上

扱	A	日付	2020 年 11 月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 400A フレーム表面バー刻印抹消のお知らせ
整理番号	山-1464	三菱電機 (株) 福山製作所			