

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	低圧遮断器
----	-------

## 遮断器一部機種生産中止のお知らせ

- ・下記旧形ブレーカにつきまして生産中止とさせていただきますのでご連絡いたします。
- ・大変ご迷惑をおかけしますが、代替機種への転換などご協力よろしくお願いたします。

分類	生産中止機種			代替機種	生産中止時期
	シリーズ名	形名	極数	形名	
ノーヒューズ遮断器 (300~225AF)	Sシリーズ	NF30-SS	2,3	NF30-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF50-S	1,2,3,4	NF50-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF50-SB	1,2,3,4	NF50-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF50-SS	2,3,4	NF50-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF50-SH	2,3	NF50-HP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF50-HR	2,3	NF50-HRP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF60-SS	2,3	NF60-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF60-SH	2,3	NF60-HP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF100-E	2,3,4	NF100-SP	即日
	Sシリーズ	NF100-S	2,3,4	NF100-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF100-SS	2,3,4	NF100-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF100-SH	2,3,4	NF100-HP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF100-RB	3	NF100-RP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF100-RS	2,3,4	-	2000年8月末
	Sシリーズ	NF225-S	2,3,4	NF225-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF225-SS	2,3,4	NF225-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF225-G	2,3	NF225-SP	即日
	Sシリーズ	NF225-SH	2,3,4	NF225-HP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF225-SE	3,4	NF225-SEP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF225-RS	2,3,4	-	2000年8月末
	Cシリーズ	NF50-CS	2,3	NF50-CP	2000年8月末
	Cシリーズ	NF60-CS	2,3	NF60-CP	2000年8月末
	Cシリーズ	NF100-CS	2,3	NF100-CP	2000年8月末
	Cシリーズ	NF225-CB	2,3	NF225-CP	2000年8月末
	Cシリーズ	NF225-CS	2,3	NF225-CP	2000年8月末
	Uシリーズ	NF100-US	2,3	NF100-RP	2000年8月末
	Uシリーズ	NF100-UR	2,3,4	NF100-UP	2000年8月末
	Uシリーズ	NFU100-C	3	NF100-UP	即日
	Uシリーズ	NF225-RB	2,3,4	NF225-RP	2000年8月末
	Uシリーズ	NF225-US	2,3	NF225-RP	2000年8月末
	Uシリーズ	NF225-UR	2,3,4	NF225-UP	2000年8月末
	Uシリーズ	NFU225-C	3	NF225-UP	即日
Mシリーズ	MB30-SS	3	MB30-SP	2000年8月末	
Mシリーズ	MB50-CS	3	MB50-CP	2000年8月末	
ノーヒューズ遮断器 (400~800AF)	Sシリーズ	NF400-S	2,3,4	NF400-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF400-SS	2,3,4	NF400-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF400-SE	3,4	NF400-SEP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF600-SS	2,3,4	NF600-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF600-SE	3,4	NF600-SEP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF800-SS	3,4	NF800-SEP	2000年8月末
	Sシリーズ	NF800-SSD	2	NF800-SDP	2000年8月末
	Cシリーズ	NF400-CS	2,3	NF400-CP	2000年8月末
	Cシリーズ	NF600-CS	2,3	NF600-CP	2000年8月末
	Cシリーズ	NF800-CS	3	NF800-CEP	2000年8月末
	Uシリーズ	NF400-RB	3	NF400-UEP	2000年8月末
	Uシリーズ	NF400-UR	3,4	NF400-UEP	2000年8月末

扱	A	日付	平成12年2月	件名	低圧遮断器 遮断器一部機種生産中止のお知らせ
整理番号	山-345	三菱電機(株)福山製作所			

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	低圧遮断器
----	-------

ノーヒューズ遮断器 (400～800AF) つづき	Uシリーズ	NFU400-C	3	NF400-UEP	即日
	Uシリーズ	NF600-RB	3	NF600-UEP	2000年8月末
	Uシリーズ	NF600-UR	3,4	NF600-UEP	2000年8月末
	Uシリーズ	NF800-RA	3	NF800-UEP	2000年8月末
	Uシリーズ	NF800-UR	3,4	NF800-UEP	2000年8月末
	Gシリーズ	NF400-GDF	3	NF400-GF	2000年8月末
	Pシリーズ	NF400-PAL	3,4	NF400-SEP	2000年8月末
漏電遮断器 (30～225AF)	Sシリーズ	NV30-SF	3	NV30-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NV50-SF	2,3	NV50-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NV60-SF	3	NV60-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NV100-SF	3	NV100-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NV100-HB	3,4	NV100-HP	2000年8月末
	Sシリーズ	NV225-SS	3,4	NV225-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NV225-SF	3	NV225-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NV225-SB	3,4	NV225-HP	2000年8月末
	Cシリーズ	NV50-CF	3	NV50-CP	2000年8月末
	Cシリーズ	NV60-CF	2,3	NV60-CP	2000年8月末
	Cシリーズ	NV100-CF	3	NV100-CP	2000年8月末
	Cシリーズ	NV225-CF	3	NV225-CP	2000年8月末
	MNシリーズ	MN50-CF	3	MN50-CP	2000年8月末
	MNシリーズ	MN50-SF	3	MN50-SP	2000年8月末
	MNシリーズ	MN100-SS	3	MN100-SP	2000年8月末
	MNシリーズ	MN100-SF	3	MN100-SP	2000年8月末
MNシリーズ	MN225-SS	3	MN225-SP	2000年8月末	
MNシリーズ	MN225-SF	3	MN225-SP	2000年8月末	
漏電遮断器 (400～800AF)	Sシリーズ	NV400-SB	4	NV400-HEP	2000年8月末
	Sシリーズ	NV400-SS	3	NV400-SEP	2000年8月末
	Sシリーズ	NV400-SF	3	NV400-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NV600-SB	3,4	NV600-SP	2000年8月末
	Sシリーズ	NV800-SA	4	-	2000年8月末
	Cシリーズ	NV400-CS	3	NV400-CP	2000年8月末
	Cシリーズ	NV600-CA	3	NV600-CP	2000年8月末
漏電アラーム遮断器 (50～800AF)	NF-Zシリーズ	NF50-ZCF	3	NF50-ZCP	2000年8月末
	NF-Zシリーズ	NF100-ZCF	3	NF100-ZCP	2000年8月末
	NF-Zシリーズ	NF100-ZSS	4	NF100-ZEP	即日
	NF-Zシリーズ	NF225-ZCF	3	NF225-ZCP	2000年8月末
	NF-Zシリーズ	NF225-ZSF	3	NF225-ZSP	2000年8月末
	NF-Zシリーズ	NF225-ZSB	3,4	NF225-ZHP	2000年8月末
	NF-Zシリーズ	NF225-ZSS	4	NF225-ZEP	即日
	NF-Zシリーズ	NF800-ZSB	3	NF800-ZEP	2000年8月末
安全ブレーカ形 漏電遮断器	NV-Lシリーズ	NV-L21	2	NV-L21GR	2000年8月末
	NV-Lシリーズ	NV-L22	2	NV-L22GR	2000年8月末
	NV-Lシリーズ	NV-L30H	2	-	即日
気中遮断器 (1000～5000AF)	Sシリーズ	AE1000-S	3,4	AE1000-SS	2000年8月末
	Sシリーズ	AE1600-S	3,4	AE1600-SS	2000年8月末
	Sシリーズ	AE2000-S	3,4	AE2000-SS	2000年8月末
	Sシリーズ	AE2500-S	3,4	AE2500-SS	2000年8月末
	Sシリーズ	AE3200-S	3,4	AE3200-SS	2000年8月末
	Sシリーズ	AE4000-S	3,4	AE4000-SS	2000年8月末
	Sシリーズ	AE5000-S	3,4	AE5000-SS	2000年8月末
その他	温度アラームユニット	TAL	-	-	即日
	音声警報ユニット	VAU	-	-	即日

備考) 代替機種に関する詳細情報は最寄りの支社・代理店にご照会をお願いします。