

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
----	-----------------

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用 F 形操作としての仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用 F 形操作としての仕様変更について、下記の通りお知らせいたします。

記





1. 対象機種

F 形操作としてのリセットオープン(DR)仕様

- 一般品 : F-05SR2, F-05SR, F-05S2, F-05S, F-05H, F-1S2, F-1S, F-1U, F-2S, F-2U, F-4S, F-4U, F-8S, F-8U
- 非常停止用 : F-05SRE2, F-05SRE, F-05SE2, F-05SE, F-05HE, F-1SE2, F-1SE, F-1UE, F-2SE, F-2UE, F-4SE, F-4UE, F-8SE, F-8UE
- UL 登録品 : F-05SRUL2, F-05SRUL, F-05SUL2, F-05SUL, F-1SUL2, F-1SUL, F-2SUL, F-2SGUL, F-4SUL, F-6SUL

2. 変更内容

リセットオープン(DR)仕様の表示に OPEN と←を追加いたします。
従来との識別のためパッキングケースラベルに<N>を記載いたします。

変更前	変更後
<p>(F-2S LF DR の例)</p> 	<p>(F-2S LF DR の例)</p>  <p>←OPEN を記載</p>
	

3. 変更理由

扉が閉まっている状態にて、F 形操作としての扉オープン仕様(リセットオープン/ OFF オープン)がいずれの仕様であるかを明確にする。

4. 変更時期

2010 年 4 月受注分より

整理番号	A 山-924	日付	2010 年 3 月 三菱電機(株)福山製作所	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 F 形操作としての仕様変更のお知らせ
------	------------	----	----------------------------	----	---------------------------------------