

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種

計器用変成器

非常電源用二種耐熱形変流器(CW-15LM形)仕様変更<定格名板変更>のお知らせ

ご愛用いただいております非常電源用二種耐熱形変流器(CT)の定格名板を下記のとおり変更いたしますのでお知らせします。今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

記


1.対象機種

CW-15LM形CT(非常電源用二種耐熱形)

2.変更内容

CT本体の危険表示追加

下図の通り、CT本体の定格名板の左横に感電防止に関する危険表示を追加します。

変更前の定格名板(例)	変更後の定格名板(例)
	

※定格名板以外の変更はありません。

※二種耐熱形変流器は、定格名板の付近に右図のステッカーを貼り付けています。



3.変更理由

角窓貫通形低圧CTは、一次側導体にブスバー(裸導体)を使用するため、CT本体、金具、ねじ等に接触すると、感電の危険があることから定格名板の隣に感電防止に関する危険表示を行い、CT使用時の安全性向上を図ります。

4.変更時期

2012年8月生産分より、変更を予定しております。

(定格により一部出荷がずれる場合がありますので、ご了承ください。)

以上

扱	A	日付	2012年7月	件名	非常電源用二種耐熱形変流器(CW-15LM形) 仕様変更<定格名板変更>のお知らせ
整理番号	山-1040	三菱電機(株)福山製作所			