

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種 | パルス検出器 (パルスピック)

PC-05K1R形パルス検出器(パルスピック) 生産中止のお知らせ

長らくご愛用いただきありがとうございましたPC-05K1R形パルス検出器 (パルスピック) について、生産中止することといたしましたのでお知らせいたします。

つきましては、代替機種への切替を賜りますようお願いいたします。

記

1. 生産中止機種および代替機種

生産中止機種	パルス検出器 (パルスピック) PC-05K1R形
代替機種	パルス検出器 (パルスピック) PC-11B形

接続変更例は次頁を参照ください。



PC-05K1R形

2. 生産中止理由

需要量の減少にともない、部品材料の調達が困難になりましたので生産中止といたします。

3. 生産中止時期

2004年12月末日をもって受注停止, 2005年3月をもって生産中止といたします。

扱	A	日付	2004年8月	件名	パルス検出器 (パルスピック) PC-05K1R形 生産中止のお知らせ
整理番号	山-582	三菱電機(株)福山製作所			

生産中止機種から代替機種への接続変更例

検出パルス	変更前	変更後
<p>三菱 K1形 (4線式直流パルス) 9000pulse/kWh の場合</p>		
<p>他社 (2線式交流パルス) 2000pulse/kWh の場合</p>		
<p>他社 (3線式直流パルス) 8000pulse/kWh の場合</p>		
<p>複合計器 2000pulse/kWh の場合</p>		

※ 1. PC-11B の検出 CT と専用接続線は、PC-05K1R の検出 CT、専用接続線と互換性がありません。

※ 2. 変更時、検出 CT は 2 次側をオープンにしても問題ありません。