

三菱配電・制御機器

セールスとサービス

機種	計器用変成器
----	--------

計器用変成器 生産中止のお知らせ

ご愛用いただいております CD-40NA 形 (600~1200A), CD-40 形, CD-15 形 高圧変流器につきまして、生産中止させていただきますのでお知らせします。

今後とも倍旧のご愛顧のほどお願いいたします。

1. 生産中止機種および代替機種

形名	定格一次電流 (A)	定格二次電流 (A)	定格負担 (VA)	確度階級 (級)	過電流強度	過電流定数	最高電圧 (V)	耐電圧 (kV)	周波数 (Hz)	検定可否	質量 (kg)	
生産中止機種	CD-40NA	600	5	40	1.0・1PS	40	n>10	6900	22/60	50/60 両用	可	19
		750										
		800										
		1000										
		1200										17
	CD-40	800	5	CD-40: 40	1.0・1PS	40	CD-40: n>5 CD-15: n>10	6900	22/60	50/60 両用	CD-40: 否 CD-15: 可	
		1000										
		1200										
		1500										8
		2000										8.5
CD-15	15	10										



形名	定格一次電流 (A)	定格二次電流 (A)	定格負担 (VA)	確度階級 (級)	過電流強度	過電流定数	最高電圧 (V)	耐電圧 (kV)	周波数 (Hz)	検定可否	質量 (kg)	
代替機種	CD-40H	600	5	40	1.0・1PS	40	n>10	6900	22/60	50/60 両用	可	14
		750										
		800										
		1000				15						
		1200										
		1500										
		2000										
	40kA	15										
		17										

2. 生産中止理由

対象の機種及び定格については、設備の老朽化により今後の生産体制の維持が困難となりましたので生産中止します。

3. 生産中止時期

(1) 受注停止 2009年12月28日

(2) 出荷停止 2010年1月29日

扱	A	日付	平成21年1月	件名	計器用変成器 生産中止のお知らせ
整理番号	山-874	三菱電機(株)福山製作所			