

B/NET照明コントローラ 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております、B/NET照明コントローラを、下記のとおり変更いたしますのでお知らせします。
今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

記

1. 対象機種

B/NET照明コントローラ B-6PLICA

設定スイッチ



2. 変更内容

	変更前	変更後
設定スイッチ表示仕様	<p>① 伝送切替スイッチは専用のスライドスイッチ ② アドレススイッチはロータリースイッチ ③ リセットスイッチ</p> <p>① ③</p> <p>スイッチカバー裏面に貼付け</p>	<p>① 伝送切替スイッチをモード設定スイッチに集約 ② アドレススイッチはディップスイッチを使用 ③ リセットスイッチを設定スイッチの右に配置</p> <p>② ③ ①</p> <p>ディップスイッチ上面に貼付け</p>
停電補償仕様	スーパーキャパシタによる停電補償 ※停電後 100 時間のバックアップ	リチウム電池による累計停電補償 ※累計停電時間 1 年のバックアップ
モード設定スイッチ仕様 (変更箇所のみ)	スイッチ3: ON 固定 (未使用) スイッチ8: OFF 固定 (未使用)	スイッチ3: 伝送切替 (232C/422A) スイッチ8: バッテリバックアップ切替 (有効 / 無効)

3. 変更理由

スイッチ類の生産中止対応と視認性向上のため、部品の変更とレイアウトの見直しを行います。
長期停電工事でのバックアップに対応するため、リチウム電池による停電補償とします。

4. 変更時期

2011年12月生産分より変更します。
ただし、在庫の関係上、出荷は前後する可能性がありますのでご了承願います。

扱	A	日付	2011年11月	件名	B/NET照明コントローラ仕様変更の
整理番号	山-1014		三菱電機(株)福山製作所		お知らせ