

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	三菱無停電電源装置 UPS
----	------------------

三菱小容量 UPS バッテリ劣化判定条件・表示変更のお知らせ

ご愛用いただいております三菱小容量 UPS のバッテリー劣化判定条件および表示方法を下記のとおり変更しますのでお知らせいたします。今後とも倍旧のご愛顧のほどお願い申し上げます。

記

1. 対象製品

シリーズ名	形名
FW-S シリーズ	FW-S10-0.7K / FW-S10C-0.7K / FW-S10L-0.7K FW-S10-1.0K / FW-S10C-1.0K / FW-S10L-1.0K FW-S10-1.5K / FW-S10C-1.5K / FW-S10R-1.5K FW-S10-2.0K FW-S10-3.0K / FW-S10L-3.0K FW-S10-5.0K

※耐環境仕様（FW-S10T シリーズ）は、変更後の仕様にて発売しております。

※派生する特殊品も変更となります。（UL/CE 品を除く）

2. 変更内容

項目		変更前	変更後
F/W バージョン		03.11 以前	03.25 以降
セルフテスト時 バッテリー劣化	ランプ 表示	「BATTERY」点灯	「BATTERY」点灯 「LOCK」点滅
	判定条件	セルフテストにてバッテリー劣化と診断した場合	
バッテリー使用日数に よるバッテリー劣化	ランプ 表示	「BATTERY」点灯	
	判定条件	周囲温度に関係なくバッテリー使用日数が 5年経過した場合	周囲温度を加味してバッテリー使用日数を 算出し、期待寿命に到達した場合

3. 変更理由

周囲温度が高い場合のバッテリー劣化通知を適切に行うため変更します。

4. 変更時期

2022年6月生産分より

（在庫・受注状況により一部出荷がずれる場合があります。また、UPS 出荷時には変更前後の製品が混在する
可能性があります。）

扱	A	日付	2022年4月	件名	三菱小容量 UPS バッテリー劣化判定条件・表示変更のお知らせ
整理番号	山-1527	三菱電機(株)福山製作所			