

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	三菱無停電電源装置 UPS
----	------------------

三菱無停電電源装置 搭載バッテリー変更のお知らせ

平素より弊社無停電電源装置 UPS につきましては、格別なるご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
FREQUPS - A/Vシリーズ搭載のバッテリーについて変更を実施しますのでお知らせいたします。

記

1. 対象形名

UPS 本体	交換用バッテリー	生産中止機種の 交換用バッテリー
・FW-A10L-0.7K ・FW-V10-1.5K ・FW-V10R-1.5K	・FW-ABTL-0.7K ・FW-VBT-1.5K ・FW-VBTR-1.5K	・FW-ABTLR-1.4K ・FW-ABTLR-2.2K ・FW-ABTLR-3.0K

2. 変更内容

搭載バッテリーを以下のように変更いたします。

項目	従来品	変更品
バッテリー形名	PXL12072	RE7-12H

3. 変更理由

入手性難のため

4. 変更時期

2006年4月生産分より随時変更していきます。

機種により変更時期がずれる場合がありますのでご了承ください。

扱	A	日付	2006年4月	件名	三菱無停電電源装置 搭載バッテリー 変更のお知らせ
整理番号	山 - 719	三菱電機(株) 福山製作所			