

三菱省エネ支援機器・ 配電監視システム テクニカルニュース

No. EMS-YJ-0012-A 1/5

2020年 3月発行

表 題	Java 8無償サポート終了に伴う注意事項について
製品名	三菱集中自動検針 検針コントローラ 三菱省エネデータベースサーバ 三菱省エネデマンド監視サーバ

いつも弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

下記の対象製品は、Web ブラウザ画面でグラフなどを表示するために、Oracle 社が提供している Java 8 をお客様のパソコンにインストールしてご使用いただいておりますが、Java 8 の無償サポートが 2019 年 1 月をもって終了となりました。

つきましては、Java 8 の無償サポート終了後も下記対象製品を引き続きご使用いただくには、後述の手順に沿って、弊社にて動作確認を実施済みである「Java 8 Update 201」のダウンロードを行なってください。

1. 対象製品

製品名	形名
三菱集中自動検針 検針コントローラ	モデルL B-AM500LN [※] B-AM1000LN [※]
	モデルS B-AM100SN [※] B-AM300SN [※] B-AM500SN [※]
	モデルP B-AM500PX B-AM1000PX B-AM2000PX B-AM4000PX
三菱省エネデータベースサーバ (EcoManager II)	DBS-4000ES-A
三菱省エネデマンド監視サーバ (E-Energy)	MES-DM500 MES-DM1000

[※]Ver.2.0.0以上ではJavaを使用していないため、以降に記載の手順は不要です。

2. Java 8をご使用いただく上での注意事項

Java 8をインストールしたパソコンはインターネット上のWebサイトにアクセスする際、セキュリティリスクが生じる可能性があります。以下の点にご注意いただくなど、セキュリティにご配慮ください。

- (1) LANまたはイントラネットワーク内で使用する
- (2) Java 8が動作しないブラウザ(Internet Explorer以外)でインターネットアクセスする
- (3) 信頼できるサイトにのみインターネットアクセスする

3. Java 8 Update 201のダウンロード

Java 8は無償サポート終了後も継続してOracle社のサイトよりダウンロード可能です。(2020年2月1日現在) Java 8 Update 202以降のバージョンを既にインストールしている場合は、アンインストールしてください。

■Javaアーカイブのダウンロードページ — Oracle Java Archive


<https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.html>

【ダウンロード方法】


- ①上記URLにアクセスし、「Java SE Runtime Environment 8u201」の欄から、Windows x86 Offlineのexeファイル”jre-8u201-windows-i586.exe”をクリック
- ②“Oracle Binary Code License Agreement for the Java SE Platform Products”をクリックし、内容を確認
- ③”I accept the Oracle Binary Code License Agreement for the Java SE Platform Products”にチェック
- ④”Download jre-8u201-windows-i586.exe”をクリック
- ⑤Oracleプロフィール※へのサインイン
※Oracleプロフィールが無い場合、プロフィールの作成を行なってください。
- ⑥「実行」をクリック

4. Java 8の設定


- (1)対象製品がLANまたはイントラネットワーク内に接続されていることをご確認ください。
- (2)[スタート]メニュー⇒[コントロールパネル]⇒[プログラム]⇒[Java]を選択してJavaコントロール・パネルを起動します。
- (3)「セキュリティ」タブを選択し例外サイト・リストにないアプリケーションのセキュリティ・レベルで、非常に高をチェックします。




(4) **サイト・リストの編集(S)** ボタンを押下します。




(5) 例外サイト・リストの **追加(A)** ボタンを押下します。




(6) 「場所」欄にご使用の対象製品に設定したIPアドレスのURL (http://IPアドレス/)を入力して **OK** ボタンを押下します。



(7)以下の警告ダイアログが表示されますが、**続行** ボタンを押下します。



(8)例外サイト・リストにご使用の対象製品のURLが登録されますので、**OK** ボタンを押下します。



(9)Webブラウザが起動中の場合は、一旦終了して再度起動させます。

商標

- Javaは、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。



三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー
登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

電話技術相談

対象機種		電話番号	受付時間 ^{※1}
電力管理機器	省エネ支援機器 (エネルギー計測ユニット、省エネデータ収集サーバ、デマンド監視制御装置)	052-719-4557	月～木曜日 9:00～19:00 金曜日 9:00～17:00

FAX 技術相談

対象機種		FAX 番号	受付時間 ^{※1}
電力管理機器	省エネ支援機器	084-926-8340	月～金曜日 9:00～16:00

※1. 祝日・当社休日を除く

三菱電機システムサービス(株) アフターサービス電話相談

機器製品全般の故障診断、修理、メンテナンスに関する相談窓口

052-719-4333 月～金曜日 9:00～19:00、土・日・祝日 9:00～17:30 (年始を除く)

修理/メンテナンスの受付は以下の窓口にて

三菱電機システムサービス(株) アフターサービス窓口 [月～金曜日 9:00～19:00]

北日本支社	022-353-7814	〒983-0013	仙台市宮城野区中野 1-5-35
北海道支社	011-890-7515	〒004-0041	北海道札幌市厚別区大谷地東 2-1-18
東京機電支社	03-3454-5521	〒108-0022	東京都港区海岸 3-9-15 (LOOP-Xビル 11F)
神奈川機器サービスステーション	045-938-5420	〒224-0053	神奈川県横浜市都筑区池辺町 3963-1
関越機器サービスステーション	048-859-7521	〒338-0822	さいたま市桜区中島 2-21-10
新潟機器サービスステーション	025-241-7261	〒950-8504	新潟市中央区東大通 2-4-10 (日本生命ビル 6F)
中部支社	052-722-7601	〒461-8675	名古屋市東区矢田南 5-1-14
静岡機器サービスステーション	054-287-8866	〒422-8058	静岡市駿河区中原 877-2
北陸支店	076-252-9519	〒920-0811	金沢市小坂町北 255
関西支社	06-6458-9728	〒531-0076	大阪市北区大淀中 1-4-13
京滋機器サービスステーション	075-611-6211	〒612-8444	京都市伏見区竹田田中宮町 8 番地
姫路機器サービスステーション	079-269-8845	〒670-0996	姫路市土山 2 丁目 234-1
中四国支社	082-285-2111	〒732-0802	広島市南区大州 4-3-26
岡山機器サービスステーション	086-242-1900	〒700-0951	岡山市北区田中 606-8
四国支店	087-831-3186	〒760-0072	高松市花園町 1-9-38
九州支社	092-483-8208	〒812-0007	福岡市博多区東比恵 3-12-16 (東比恵スクエアビル)
長崎機器サービスステーション	095-818-0700	〒852-8004	長崎市丸尾町 4-4

三菱電機システムサービス(株) 夜間・休日の時間外修理受付専用窓口

052-719-4337

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3 (東京ビル)

本社機器営業第一部	03-5812-1360	〒110-0016	東京都台東区台東 1-30-7 (秋葉原アイマークビル 3F)
北海道支社	011-212-3789	〒060-8693	札幌市中央区北二条西 4-1 (北海道ビル 5F)
東北支社	022-216-4554	〒980-0013	仙台市青葉区花京院 1-1-20 (花京院スクエア)
関越支社	048-600-5845	〒330-6034	さいたま市中央区新都心 11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクセス・タワー34F)
新潟支店	025-241-7227	〒950-8504	新潟市中央区東大通 2-4-10 (日本生命ビル 6F)
神奈川支社	045-224-2625	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい 2-2-1 (横浜ランドマークタワー18F)
北陸支社	076-233-5501	〒920-0031	金沢市広岡 3-1-1 (金沢パークビル)
中部支社	052-565-3341	〒450-6423	名古屋市中村区名駅 3-28-12 (大名古屋ビルディング 22F)
豊田支店	0565-34-4112	〒471-0034	豊田市小坂本町 1-5-10 (矢作豊田ビル)
関西支社	06-6486-4098	〒530-8206	大阪市北区大深町 4-20 (グランフロント大阪タワーA)
中国支社	082-248-5296	〒730-8657	広島市中区中町 7-32 (ニッセイ広島ビル)
四国支社	087-825-0072	〒760-8654	高松市寿町 1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)
九州支社	092-721-2243	〒810-8686	福岡市中央区天神 2-12-1 (天神ビル)



安全に関するご注意

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくため
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。