

三菱電機サーボシステムコントローラ

モーションコントローラQ17nCPUN(-T)から RnMTCPUへの置換えの手引き

Q173CPUN(-T)
Q172CPUN(-T)



MELSEC iQ-R
series

SSCNET III/H
SERVO SYSTEM CONTROLLER NETWORK

**R32MTCPU
R16MTCPU**

● 安全上のご注意 ●

(ご使用前に必ずお読みください)

本製品のご使用に際しては、本マニュアルおよび本マニュアルで紹介している関連マニュアルをよくお読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。

本マニュアルで示す注意事項は、本製品に関するもののみについて記載したものです。シーケンサシステムとしての安全上のご注意に関しては、MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアルを参照してください。

この「安全上のご注意」では、安全注意事項のランクを「警告」，「注意」として区分してあります。



取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。



取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

本マニュアルは必要なときに読めるよう大切に保管すると共に、必ず最終ユーザまでお届けいただくようお願いいたします。

【設計上の注意事項】

警告

- 外部電源の異常やシーケンサ本体の故障時でも、システム全体が安全側に働くようにシーケンサの外部で安全回路を設けてください。誤出力または誤動作により、事故の恐れがあります。
 - (1) 非常停止回路、保護回路、正転／逆転などの相反する動作のインタロック回路、位置決めの上限／下限など機械の破損防止のインタロック回路は、シーケンサの外部で構成してください。
 - (2) シーケンサは次の異常状態を検出すると、演算を停止し、出力は下記の状態になります。
 - ・電源ユニットの過電流保護装置または過電圧保護装置が働いたときは全出力をOFFする。
 - ・CPUユニットでウォッチドッグタイマエラーなどの自己診断機能で異常を検出したときは、パラメータ設定により、全出力を保持またはOFFする。
 - (3) CPUユニットで検出できない入出力制御部分などの異常時は、全出力がONすることがあります。このとき、機械の動作が安全側に働くよう、シーケンサの外部でフェールセーフ回路を構成したり、安全機構を設けたりしてください。フェールセーフ回路例については、MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアルの「フェールセーフ回路の考え方」を参照してください。
 - (4) 出力回路のリレーやトランジスタなどの故障によっては、出力がONの状態やOFFの状態を保持することがあります。重大な事故につながるような出力信号については、外部で監視する回路を設けてください。
- 出力回路において、定格以上の負荷電流または負荷短絡などによる過電流が長時間継続して流れた場合、発煙や発火の恐れがありますので、外部にヒューズなどの安全回路を設けてください。
- シーケンサ本体の電源立上げ後に、外部供給電源を投入するように回路を構成してください。外部供給電源を先に立ち上げると、誤出力または誤動作により、事故の恐れがあります。
- ネットワークが通信異常になったときの各局の動作状態については、各ネットワークのマニュアルを参照してください。誤出力または誤動作により、事故の恐れがあります。
- CPUユニットまたはインテリジェント機能ユニットに外部機器を接続して、運転中のシーケンサに対する制御（データ変更）を行うときは、常にシステム全体が安全側に働くように、プログラム上でインタロック回路を構成してください。また、運転中のシーケンサに対するその他の制御（プログラム変更、パラメータ変更、強制出力、運転状態変更（状態制御））を行うときは、マニュアルを熟読し、十分に安全を確認してから行ってください。確認を怠ると、操作ミスにより機械の破損や事故の原因になります。
- 外部機器から遠隔地のシーケンサに対する制御では、データ通信異常によりシーケンサ側のトラブルにすぐに対応できない場合があります。プログラム上でインタロック回路を構成すると共に、データ通信異常が発生したときのシステムとしての処置方法を外部機器とCPU ユニット間で取り決めてください。
- ユニットのバッファメモリの中で、システムエリアまたは書込み不可のエリアにはデータを書き込まないでください。また、CPUユニットから各ユニットに対する出力信号の中で、使用禁止の信号を出力（ON）しないでください。システムエリアまたは書込み不可のエリアに対するデータの書込み、使用禁止の信号に対する出力を行うと、シーケンサシステムが誤動作する危険性があります。システムエリアまたは書込み不可のエリア、使用禁止の信号については、各ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。
- 通信ケーブルが断線した場合は、回線が不安定になり、複数の局でネットワークが通信異常になる場合があります。通信異常が発生しても、システムが安全側に働くようにプログラム上でインタロック回路を構成してください。誤出力または誤動作により、事故の恐れがあります。

【設計上の注意事項】

⚠ 警告

- ネットワーク経由の外部機器からの不正アクセスに対して、シーケンサシステムの安全を保つ必要があるときは、ユーザによる対策を盛り込んでください。また、インターネット経由の外部機器からの不正アクセスに対して、シーケンサシステムの安全を保つ必要があるときは、ファイアウォールなどの対策を盛り込んでください。
- 外部電源の異常やシーケンサ本体の故障時でも、システム全体が安全側に働くようにシーケンサの外部で安全回路を設けてください。誤出力または誤動作により、事故の恐れがあります。
- ユニット、サーボアンプ、サーボモータを使用したシステムとしての安全基準（たとえばロボットなどの安全通則など）のあるものは安全基準を満足させてください。
- ユニット、サーボアンプの異常時動作とシステムとしての安全方向動作が異なる場合はユニット・サーボアンプの外部で対策回路を構成してください。
- ユニットやサーボアンプの制御電源が投入されているときに、SSCNETⅢケーブルを取りはずさないでください。ユニットやサーボアンプのSSCNETⅢコネクタおよびSSCNETⅢケーブルの先端から発せられる光を直視しないでください。光が目に入ると、目に違和感を感じる恐れがあります。（SSCNETⅢの光源は、JISC6802、IEC60825-1に規定されているクラス1に適合します。）

【設計上の注意事項】

⚠ 注意

- 制御線や通信ケーブルは、主回路や動力線と束線したり、近接させたりしないでください。100mm以上を目安として離してください。ノイズにより、誤動作の原因になります。
- ランプ負荷、ヒータ、ソレノイドバルブなどの誘導性負荷を制御するときは、出力のOFF→ON時に大きな電流（通常の10倍程度）が流れる場合がありますので、定格電流に余裕のあるユニットをお使いください。
- CPUユニットの電源OFF→ONまたはリセット時、CPUユニットがRUN状態になるまでの時間が、システム構成、パラメータ設定、プログラム容量などにより変動します。RUN状態になるまでの時間が変動しても、システム全体が安全側に働くように設計してください。
- 各種設定を登録中に、ユニット装着局の電源OFFおよびCPUユニットのリセットを行わないでください。登録中にユニット装着局の電源OFFおよびCPUユニットのリセットを行うと、フラッシュROM内のデータ内容が不定となり、バッファメモリへの設定値の再設定、フラッシュROMへの再登録が必要です。また、ユニットの故障や誤動作の原因になります。
- 外部機器からCPUユニットに対する運転状態変更（リモートRUN/STOPなど）を行うときは、ユニットパラメータの“オープン方法の設定”を、“プログラムでOPENしない”に設定してください。“オープン方法の設定”が“プログラムでOPENする”に設定されている場合は、外部機器からリモートSTOPを実行すると通信回線がクローズされます。以後はCPUユニット側で再オープンができなくなり、外部機器からのリモートRUNも実行できなくなります。

【取付け上の注意事項】

警告

- ユニットの着脱は、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと、感電、ユニットの故障や誤動作の原因になります。

【取付け上の注意事項】

注意

- シーケンサは、安全にお使いいただくために（ベースユニットに同梱のマニュアル）記載の一般仕様の環境で使用してください。一般仕様の範囲以外の環境で使用すると、感電、火災、誤動作、製品の損傷または劣化の原因になります。
- ユニットを装着するときは、ユニット下部の凹部をベースユニットのガイドに挿入し、ガイドの先端を支点として、ユニット上部のフックが「カチッ」と音がするまで押してください。ユニットが正しく装着されていないと、誤動作、故障または落下の原因になります。
- ユニット固定用フックのないユニットを装着するときは、ユニット下部の凹部をベースユニットのガイドに挿入し、ガイドの先端を支点として押し、必ずネジで締め付けてください。ユニットが正しく装着されていないと、誤動作、故障または落下の原因になります。
- 振動の多い環境で使用する場合は、ユニットをネジで締め付けてください。
- ネジの締め付けは、規定トルク範囲で行ってください。ネジの締め付けがゆるいと、落下、短絡または誤動作の原因になります。ネジを締め過ぎると、ネジやユニットの破損による落下、短絡または誤動作の原因になります。
- 増設ケーブルは、ベースユニットの増設ケーブル用コネクタに確実に装着してください。装着後に、浮上りがないか確認してください。接触不良により、誤動作の原因になります。
- SDメモ리카ードは、装着スロットに押し込んで確実に装着してください。装着後に、浮上りがないか確認してください。接触不良により、誤動作の原因になります。
- 拡張SRAMカセットは、CPUユニットのカセット接続用コネクタに押し込んで確実に装着してください。装着後はカセットカバーを閉め、浮上りがないか確認してください。接触不良により、誤動作の原因になります。
- ユニット、SDメモ리카ード、拡張SRAMカセットまたはコネクタの、導電部分や電子部品に直接触らないでください。ユニットの故障や誤動作の原因になります。

【配線上の注意事項】

警告

- 取付けまたは配線作業は、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと、感電、ユニットの故障や誤動作の原因になります。
- 取付けまたは配線作業後、通電または運転を行う場合は、必ず製品に付属の端子カバーを取り付けてください。端子カバーを取り付けしないと、感電の恐れがあります。

【配線上の注意事項】

⚠ 注意

- FG端子およびLG端子は、シーケンサ専用のD種接地（第三種接地）以上で必ず接地してください。感電または誤動作の恐れがあります。
- 圧着端子は適合圧着端子を使用し、規定のトルクで締め付けてください。先開形圧着端子を使用すると、端子ネジがゆるんだ場合に脱落し、故障の原因になります。
- ユニットへの配線は、製品の定格電圧および信号配列を確認後、正しく行ってください。定格と異なった電源を接続したり、誤配線したりすると、火災または故障の原因になります。
- 外部機器接続用コネクタは、メーカー指定の工具で圧着、圧接または正しくハンダ付けしてください。接続が不完全な場合、短絡、火災または誤動作の原因になります。
- コネクタは、確実にユニットに取り付けてください。接触不良により、誤動作の原因になります。
- 制御線や通信ケーブルは、主回路や動力線と束線したり、近接させたりしないでください。100mm以上を目安として離してください。ノイズにより、誤動作の原因になります。
- ユニットに接続する電線やケーブルは、必ずダクトに納めるか、またはクランプによる固定処理を行ってください。ケーブルのふらつきや移動、不注意の引っ張りなどによるユニットやケーブルの破損、ケーブルの接続不良による誤動作の原因になります。増設ケーブルには、外皮を取り除いたクランプ処理を行わないでください。ケーブルの特性変化により、誤動作の原因になります。
- ケーブル接続は、接続するインタフェースの種類を確認の上、正しく行ってください。異なったインタフェースに接続または誤配線すると、ユニットまたは外部機器の故障の原因になります。
- 端子ネジやコネクタ取付けネジの締め付けは、規定トルク範囲で行ってください。ネジの締め付けがゆるいと、落下、短絡、火災または誤動作の原因になります。ネジを締め過ぎると、ネジやユニットの破損による落下、短絡、火災または誤動作の原因になります。
- ユニットに接続されたケーブルを取りはずすときは、ケーブル部分を引っ張らないでください。コネクタ付きのケーブルは、ユニットの接続部分のコネクタを持って取りはずしてください。端子台接続のケーブルは、端子台端子ネジを緩めてから取りはずしてください。ユニットに接続された状態でケーブルを引っ張ると、誤動作またはユニットやケーブルの破損の原因になります。
- ユニット内に、切粉や配線クズなどの異物が入らないように注意してください。火災、故障または誤動作の原因になります。
- 配線時にユニット内へ配線クズなどの異物混入を防止するため、ユニット上部に混入防止ラベルを貼り付けています。配線作業中は、本ラベルをはがさないでください。システム運転時は、放熱のために本ラベルを必ずはがしてください。
- シーケンサは、制御盤内に設置して使用してください。制御盤内に設置されたシーケンサ電源ユニットへの主電源配線に関しては、中継端子台を介して行ってください。また、電源ユニットの交換と配線作業は、感電保護に対して、十分に教育を受けたメンテナンス作業者が行ってください。配線方法は、MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアルを参照してください。
- システムで使用するEthernetケーブルは、各ユニットのユーザズマニュアル記載の仕様に従ってください。仕様外の配線では、正常なデータ伝送を保証できません。

【立上げ・保守時の注意事項】

⚠ 警告

- 通電中、端子に触れないでください。感電または誤動作の原因になります。
- バッテリコネクタは、正しく接続してください。バッテリーに充電、分解、加熱、火中投入、ショート、ハンダ付け、液体を付着させる、強い衝撃を与えることは絶対に行わないでください。バッテリーの取扱いを誤ると、発熱、破裂、発火、液漏れにより、ケガまたは火災の恐れがあります。
- 端子ネジ、コネクタ取付けネジまたはユニット固定ネジの増し締めや、ユニットの清掃は、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと、感電の恐れがあります。

【立上げ・保守時の注意事項】

⚠ 注意

- CPUユニットまたはインテリジェント機能ユニットに外部機器を接続して、運転中のシーケンサに対する制御(データ変更)を行うときは、常にシステム全体が安全側に働くように、プログラム上でインタロック回路を構成してください。また、運転中のシーケンサに対するその他の制御(プログラム変更、パラメータ変更、強制出力、運転状態変更(状態制御))を行うときは、マニュアルを熟読し、十分に安全を確認してから行ってください。確認を怠ると、操作ミスにより機械の破損や事故の原因になります。
- 外部機器から遠隔地のシーケンサに対する制御では、データ交信異常により、シーケンサ側のトラブルにすぐに対応できない場合があります。プログラム上でインタロック回路を構成すると共に、データ交信異常が発生したときのシステムとしての処置方法を外部機器とCPUユニット間で取り決めてください。
- ユニットの分解または改造はしないでください。故障、誤動作、ケガまたは火災の原因になります。
- 携帯電話やPHSなどの無線通信機器は、シーケンサ本体の全方向から25cm以上離して使用してください。誤動作の原因になります。
- ユニットの着脱は、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと、ユニットの故障や誤動作の原因になります。
- ネジの締め付けは、規定トルク範囲で行ってください。ネジの締め付けがゆるいと、部品や配線の落下、短絡または誤動作の原因になります。ネジを締め過ぎると、ネジやユニットの破損による落下、短絡または誤動作の原因になります。
- ユニットとベースユニット、CPUユニットと拡張SRAMカセット、および端子台の着脱は、製品ご使用後、50回以内(JIS B 3502に準拠)としてください。なお、50回を超えた場合は、誤動作の原因となる恐れがあります。
- SDメモ리카ードの取付け・取りはずしは、製品使用後、500回以内としてください。500回を超えた場合は、誤動作の原因となる恐れがあります。
- SDメモ리카ード取扱い時は、剥き出しになっているカード端子に触れないでください。故障や誤動作の原因になります。
- 拡張SRAMカセット取扱い時は、基板上のICに触れないでください。故障や誤動作の原因になります。
- ユニットに装着するバッテリーには、落下・衝撃を加えないでください。落下・衝撃により、バッテリーが破損し、バッテリー液の液漏れがバッテリー内部で発生している恐れがあります。落下・衝撃を加えたバッテリーは使用せずに廃棄してください。

【立上げ・保守時の注意事項】

⚠ 注意

- 制御盤内での立上げ・保守作業は、感電保護に対して、十分に教育を受けたメンテナンス作業者が行ってください。また、メンテナンス作業者以外が制御盤を操作できないよう、制御盤に鍵をかけてください。
- ユニットに触れる前には、必ず接地された金属などの導電物に触れて、人体などに帯電している静電気を放電させてください。静電気を放電させないと、ユニットの故障や誤動作の原因になります。
- 試運転は、パラメータの速度制限値を遅い速度に設定し、危険な状態が発生したとき即座に停止できる準備をしてから動作確認を行ってください。
- 運転前にプログラムおよび各パラメータの確認・調整を行ってください。機械によっては予期しない動きとなる場合があります。
- 絶対位置システム機能を使用している場合、新規立上げしたとき、またはユニット、絶対位値対応モータ等を交換したときは必ず原点復帰を行ってください。
- ブレーキ機能を確認してから運転を行ってください。
- 点検時にメガテスト（絶縁抵抗測定）を行わないでください。
- 保守・点検終了時、絶対位置検出機能の位置検出が正しいか確認してください。
- 電気設備に関する教育を受け、十分な知識を有する人のみ制御盤を開けることができるよう、制御盤に鍵をかけてください。

【運転時の注意事項】

⚠ 注意

- インテリジェント機能ユニットにパソコンなどの外部機器を接続して運転中のシーケンサに対する制御（特にデータ変更、プログラム変更、運転状態変更（状態制御））を行うときはユーザーズマニュアルを熟読し、十分に安全を確認してから行ってください。データ変更、プログラム変更、状態制御を誤ると、システムの誤動作、機械の破損や事故の原因になります。
- ユニット内のフラッシュROMへバッファメモリの設定値を登録して使用する場合、登録中はユニット装着局の電源OFFおよびCPUユニットのリセットを行わないでください。登録中にユニット装着局の電源OFFおよびCPUユニットのリセットを行うと、フラッシュROM内、SDメモ리카ードのデータ内容が不定となり、バッファメモリへの設定値の再設定、フラッシュROM、SDメモ리카ードへの再登録が必要です。また、ユニットの故障や誤動作の原因になります。
- 補間運転の基準軸速度指定のときは、相手軸（2軸目、3軸目、4軸目）の速度が設定速度より大きく（速度制限値以上）なる場合がありますのでご注意ください。
- 試験運転やティーチングなどの運転中は機械に近寄らないでください。傷害の原因になります。

【廃棄時の注意事項】

⚠ 注意

- 製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。
- バッテリーを廃棄する際は、各地域にて定められている法令に従い分別を行ってください。EU加盟国内でのバッテリー規制の詳細については、MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアルを参照してください。

【輸送時の注意事項】

注意

- リチウムを含有しているバッテリーの輸送時は、輸送規制に従った取扱いが必要です。規制対象機種の詳細については、MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアルを参照してください。
- 木製梱包材の消毒および除虫対策のくん蒸剤に含まれるハロゲン系物質（フッ素、塩素、臭素、ヨウ素など）が当社製品に侵入すると故障の原因になります。残留したくん蒸成分が当社製品に侵入しないようご注意ください。くん蒸以外の方法（熱処理など）で処理してください。なお、消毒および除虫対策は梱包前の木材の段階で実施してください。

改定履歷

※取扱説明書番号は、本説明書の裏表紙の左下に記載してあります。

印刷日付	※取扱説明書番号	改定内容
2017年 4月	L(名)-03140-A	初版印刷

本書によって、工業所有権その他の権利の実施に対する保証、または実施権を許諾するものではありません。また本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については、当社は一切その責任を負うことができません。

は じ め に

ご使用前に本書をよくお読みいただき、モーションコントローラの機能・性能を十分ご理解のうえ、正しくご使用くださるようお願い致します。

目 次

安全上のご注意	A- 1
改定履歴	A- 9
目次	A-10

1 Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの概要

1- 1~1-18

1.1 置換えのメリット	1- 1
1.2 主な置換え対象機種	1- 2
1.3 システム構成	1- 6
1.3.1 Q17nCPUN(-T)を使用した置換え前のシステム構成	1- 6
1.3.2 RnMTCPUを使用した置換え後のシステム構成	1- 7
1.4 置換えのケース・スタディ	1- 8
1.4.1 システム一括更新（推奨）	1- 9
1.4.2 段階的更新	1-10
1.4.3 個別修理対応	1-11
1.4.4 特定のサーボアンプのみ電源OFFして使用する場合の注意事項	1-12
1.4.5 光分岐ユニットMR-MV200を使用する場合の構成	1-13
1.5 プロジェクトの流用	1-14
1.6 R64MTCPUのご紹介	1-15
1.7 関連資料	1-16
1.7.1 関連カタログ	1-16
1.7.2 関連マニュアル	1-17

2 Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

2- 1~2- 46

2.1 機器・ソフトウェア対応表	2- 1
2.1.1 サーボアンプ／サーボモータ	2- 3
2.1.2 本体OSソフトウェア	2- 4
2.1.3 エンジニアリング環境（必須）	2- 4
2.2 Q17nCPUN(-T)とRnMTCPUの相違点	2- 5
2.3 デバイス比較	2-18
2.3.1 モーションレジスタ	2-18
2.3.2 特殊リレー	2-20
2.3.3 特殊レジスタ	2-21
2.3.4 その他のデバイス	2-23
2.4 プロジェクトの流用	2-25
2.4.1 RnMTCPUでのユニット管理	2-25
2.4.2 流用可否データ一覧（SV13／SV22）	2-27
2.4.3 エンジニアリング環境によるプロジェクト流用手順	2-28
2.4.4 メカ機構プログラムからアドバンスト同期への移行	2-42
2.4.5 MELSOFT GX Works3での自動リフレッシュ設定	2-43

第1章 Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの概要

1.1 置換えのメリット

モーションコントローラQ173CPUN(-T)／Q172CPUN(-T)は、プログラムの互換性があるMELSEC iQ-RシリーズモーションコントローラR32MTCPU／R16MTCPU（以下RnMTCPUと略す）への置き換えを推奨します。あわせて、サーボアンプMR-J4シリーズへの置き換えを推奨します。

置き換えにより、長期間に渡りシステムを稼働させることができるだけでなく、以下のメリットがあります。

(1) モーションコントローラの高速化・高機能化

モーション演算周期最大0.222ms/2軸を実現し、大幅な高速化が可能です。

また、モーション制御機能も格段に豊富になっているため、高度なモーション制御に対応できます。

→モーション制御能力の高速化・高機能化による生産効率の向上を実現します。

(2) SSCNETⅢ/Hによる通信速度の高速化

サーボネットワーク通信は、光通信により高速化とノイズの影響排除を実現します。

また、100mの長距離ケーブルを使用することができます。

→設備の高速化を実現します。

(3) サーボアンプMR-J4 + サーボモータ

最新のMR-J4シリーズは、ワンタッチチューニング等の豊富な機能、速度応答周波数2.5kHz、エンコーダ分解能22ビット(4194304pulse/rev)の高性能を実現。装置の省エネ、省スペース、省配線化に高い効果を発揮する多軸一体型もラインアップ。対応する回転型サーボモータHGシリーズは、高速回転領域での高トルク出力を実現。リニアサーボモータ、ダイレクトドライブモータまで、用途に応じて選択していただけます。

→駆動系の用途拡大、性能アップ、省エネ、省スペース、省配線化を実現します。

(4) メンテナンスコストの低減

製品の使用期間が5年を経過すると、電解コンデンサ、メモリなどの部品寿命により、基板全体の交換などメンテナンスの必要が生じます。

末永くシステムをご使用いただくため、性能・品質面も考慮し、最新機種への早期置き換えを推奨します。

→装置の寿命を延ばします。

1. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの概要

1.2 主な置換え対象機種

本節で説明する主な置換え対象機種、および本体OSソフトウェアは以下のとおりです。
用途別本体OSや特殊OSについては、営業窓口にお問い合わせください。

(1) ユニット／ケーブル

製品名	置換え前 形名	置換え後 形名
モーションCPUユニット	Q172CPUN	R16MTCPU ^{※1}
	Q173CPUN	R32MTCPU ^{※2}
	Q172CPUN-T	R16MTCPU ^{※1, ※3}
	Q173CPUN-T	R32MTCPU ^{※2, ※3}
バッテリーユニット	Q170BAT (必要に応じて手配)	—
分線ユニット	Q173DV	—
サーボ外部信号入力ユニット	Q172LX	MELSEC iQ-Rシリーズ入力ユニット
同期エンコーダ入力ユニット	Q172EX	[同期エンコーダ対応サーボアンプ]
	Q172EX-S1	MR-J4-□B-RJ ^{※4}
	Q172EX-S2	
	Q172EX-S3	
手動パルス入力ユニット	Q173PX	MELSEC iQ-Rシリーズ
	Q173PX-S1	高速カウンタユニット
シリアルABS同期エンコーダ	MR-HENC	Q171ENC-W8
	Q170ENC	
シリアルABS同期エンコーダ ケーブル	MR-JHSCBL□M-H, L (MR-HENC用)	Q170ENCCBL□M-A
	Q170ENCCBL□M (Q170ENC用)	
手動パルス発生器	MR-HDP01	MR-HDP01 ^{※5}
SSCNET I/Fボード	A10BD-PCF	—
	A30BD-PCF	—
SSCNET I/Fカード	A30CD-PCF	—
SSCNETケーブル ^{※6}	Q172J2BCBL□M	[SSCNETⅢケーブル]
	Q172J2BCBL□M-B	
	Q173J2BCBL□M	
	Q173J2B2CBL□M	
	Q173J2B3CBL□M	
	Q173J2B4CBL□M	MR-J3BUS□M MR-J3BUS□M-A MR-J3BUS□M-B ^{※7}
	Q172HBCBL□M	
	Q172HBCBL□M-B	
	Q173HBCBL□M	
	Q173HB2CBL□M	
	Q173DVCBL□M	
SSCNET I/Fボード用ケーブル	Q170BDCBL□M	—
SSCNET I/Fカード用ケーブル	Q170CDCBL□M	—

1. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの概要

(つづき)

製品名	置換え前 形名		置換え後 形名
ティーチングユニット	A31TU-D3K13		—
	A31TU-DNK13		
ティーチングユニット用 ケーブル	Q170TUD3CBL3M		—
	Q170TUDNCBL3M		
	Q170TUDNCBL03M-A		
ティーチングユニット 短絡コネクタ	Q170TUTM		—
	A31TUD3TM		

※1：制御軸数が8軸から16軸に増加します。

※2：Q173CPUN(-T)を使ったシステムで使用軸数が16軸以下の場合は、R16MTCPUも選択していただけます。

※3：RnMTCPUはティーチングユニットに対応していません。

※4：サーボアンプ経由で同期エンコーダを接続します。

※5：RnMTCPUで手動パルス発生器を使用する場合は、別途電源を確保する必要があります。

MR-HDP01はそのまま使用することができます。

弊社にて確認を実施した手動パルス発生器は以下の通りです。詳細は各メーカーにお問い合わせください。

品 名	形 名	内 容	メーカ
手動パルス発生器	UF0-M2-0025-2Z1-B00E	1回転パルス数：25 pulse/rev (4通倍で100 pulse/rev)	ネミコン株式会社

※6：□はケーブル長を示します。

(015：0.15m, 03：0.3m, 05：0.5m, 1：1m, 5：5m, 10：10m, 20：20m, 30：30m, 40：40m, 50：50m)

※7：100mまでの長距離ケーブル、および超高屈曲ケーブルについては、最寄りの三菱電機システムサービスへお問い合わせください。

(2) 本体OSソフトウェア

置換え前			置換え後	
CPU形名	種類	OS形名	CPU形名	OS形名
Q173CPUN(-T)	SV13	SW6RN-SV13QB	R32MTCPU R16MTCPU	SW10DNC-RMTFW (製品出荷時インストール済※1)
Q172CPUN(-T)		SW6RN-SV13QD		
Q173CPUN(-T)	SV22	SW6RN-SV22QA		
Q172CPUN(-T)		SW6RN-SV22QC		

※1：最新の本体OSソフトウェアは、三菱電機FAサイトよりダウンロードできます。

1. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの概要

(3) サーボアンプ／サーボモータ

置換え前 Q17nCPUN(-T)			置換え後 RnMTCPU		
サーボアンプ		サーボモータ	サーボアンプ		サーボモータ
MR-J2S シリーズ	MR-J2S-□B	HC-KFS□	MR-J4 シリーズ	MR-J4-□B MR-J4W2-□B MR-J4W3-□B	HG-KR□
		HC-MFS□			HG-MR□
		HC-SFS□			HG-SR□
		HC-LFS□			HG-RR□
		HC-RFS□			HG-UR□
		HA-LFS□			HG-JR□
		HC-UFS□			
MR-J2M シリーズ	MR-J2M-□DU	HC-KFS□			
		HC-MFS□			
		HC-UFS□			
MR-H シリーズ	MR-H□B(N)	HA-FF□			
		HA-FH□			
		HA-LH□			
		HA-MH□			
		HA-SH□			
		HA-UH□			
		HC-KF□			
		HC-MF□			
		HC-RF□			
		HC-SF□			
		HC-UF□			
		HA-LF□			
		HA-LH□K			
MR-J2 シリーズ	MR-J2-□B	HC-MF□			
		HA-FF□			
		HC-SF□			
		HA-RF□			
		HC-UF□			
MR-J2-Jr シリーズ	MR-J2-03B5	HC-AQ□(B)D		MR-J4W2-0303B6	HG-AK□(B)D
		HC-AQ□(B)S			HG-AK□(B)

1. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの概要

(4) サーボシステムネットワーク

項目		SSCNET SERVO SYSTEM CONTROLLER NETWORK	SSCNETIII/H SERVO SYSTEM CONTROLLER NETWORK
通信媒体		メタルケーブル	光ファイバーケーブル
通信速度		5.6Mbps	150Mbps
通信周期	送信	0.88ms/1.77ms/3.55ms	0.222ms/0.444ms/0.888ms
	受信	3.55ms	0.222ms/0.444ms/0.888ms
最大制御軸数		8軸/系統	16軸/系統
伝送距離		最大総延長30m	【盤内用標準コード・盤外用標準ケーブル】 局間最大20m, 最大総延長320m(20m×16軸) 【長距離ケーブル】 局間最大100m, 最大総延長1600m(100m×16軸)

(5) エンジニアリング環境（必須）

最新のエンジニアリング環境は、三菱電機FAサイトよりダウンロードできます。


品 名	形 名	バージョン
MELSOFT MT Works2	SW1DND-MTW2-J	Ver. 1.100E以降
MELSOFT GX Works3	SW1DND-GXW3-J	Ver. 1.000A以降
MELSOFT MR Configurator2 ^{※1}	SW1DNC-MRC2-J	Ver. 1.09K以降

※1：MR-J4-B-RJ020とMR-J4-T20を組み合わせてMR-J2S-Bとして使用する場合は、サーボセットアップソフトウェアMRZJW3-SETUP161が必要です。（三菱電機FAサイトより無償でダウンロードできます。）

1. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの概要


1.3 システム構成

1.3.1 Q17nCPUN(-T)を使用した置換え前のシステム構成



1. Q17nCPUN (-T) からRnMTCPUへの置換えの概要


1.3.2 RnMTCPUを使用した置換え後のシステム構成



1. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの概要

1.4 置換えのケース・スタディ

Q17nCPUN(-T)を使用した標準的なシステムの置換えのケース・スタディを以下に示します。



(1) システム一括更新（推奨）

コントローラ、サーボアンプ、サーボモータ、およびサーボネットワークを一括で更新します。工事規模は大きくなりますが、一度更新すれば、その後長期間システムを稼動できます。（1. 4. 1項参照）

(2) 段階的更新（工事期間・コスト面で、システム一括更新が難しい場合）

サーボアンプをMR-J2S-BからMR-J4-Bに段階的に移行し、最終的にコントローラをRnMTCPUに更新します。（1. 4. 2項参照）


(3) 個別修理対応

サーボアンプ、またはサーボモータが故障した場合の更新方法です。（1. 4. 3項参照）

1. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの概要

1.4.1 システム一括更新（推奨）

一括更新の場合のシステムを以下に示します。



〔システム更新箇所〕


製品名	置換え前 形名	置換え後 形名
基本ベースユニット	Q3□B	R3□B
シーケンサCPUユニット	Qn (H) CPU	RnCPU
モーションCPUユニット	Q17nCPUN(-T)	RnMTCPU
モーション専用ユニット	Q172LX	MELSEC iQ-Rシリーズ入力ユニット
	Q172EX(-S1, -S2, -S3)	[同期エンコーダ対応サーボアンプ] MR-J4-□B-RJ
	Q173PX(-S1)	MELSEC iQ-Rシリーズ 高速カウンタユニット
サーボアンプ	MR-J2S-B	MR-J4-B
サーボモータ	HC/HAシリーズ	HGシリーズ

1. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの概要

1.4.2 段階的更新


サーボアンプをMR-J2S-BからMR-J4-Bに段階的に移行し、最終的にコントローラをRnMTCPUに更新する場合の手順を以下に示します。

【現行】



【移行ステップ1】


1軸のみサーボアンプ+サーボモータ更新



※サーボアンプのみ、またはサーボモータのみ更新する場合は、「1.4.3項 個別修理対応」を参照してください。

【移行ステップ2】

全軸サーボアンプ+サーボモータ更新




※MR-J4-B-RJ020 + MR-J4-T20

↓
MR-J4-T20を接続したMR-J4-B-RJ020は、MR-J2S-Bとして動作します。また、MR-J4対応HGモータ、MR-J2S対応HC/HAモータを駆動可能です。

【移行ステップ3】

コントローラ+サーボシステムネットワーク更新




※サーボシステムネットワーク変更時、MR-J4-B-RJ020をJ2SモードからJ4モードへ変更する必要があります。
※MR-J4-T20は撤去してください。

1. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの概要


1.4.3 個別修理対応

個別修理対応の場合の更新手順を以下に示します。

- (1) サーボアンプ (MR-J2S-B) が故障した場合
サーボアンプのみ更新します。



- (2) サーボモータ (HC/HAシリーズ) が故障した場合
故障したサーボモータと同時に、サーボアンプも更新します。



1. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの概要


1.4.4 特定のサーボアンプのみ電源OFFして使用する場合の注意事項

サーボアンプ接続方式がSSCNET（メタルケーブル）からSSCNETⅢ/H（光ファイバーケーブル）に変更されることにより、前軸サーボアンプを中継して、後軸サーボアンプと通信することになります。そのため、前軸サーボアンプの電源OFFにより、後軸サーボアンプとの通信ができなくなります。

特定のサーボアンプのみ電源OFFして使用する場合は、SSCNETⅢ/H対応光分岐ユニットMR-MV200を使用してください。

光分岐ユニットの詳細は、1.4.5項を参照してください。

現行システム、およびMR-MV200を使用した置換え後のシステム構成図を以下に示します。




1. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの概要

1.4.5 光分岐ユニットMR-MV200を使用する場合の構成

光分岐ユニットは、1系統中のSSCNETⅢ/H通信を分岐する（1入力に対して3分岐出力）ことが可能なユニットです。

光分岐ユニットMR-MV200使用時の接続例、および仕様を以下に示します。



記 号	内 容
入力電圧[V]	DC21.6～26.4 (DC24 ±10%)
消費電力[W]	4.8
質量[kg]	0.22
取付け方法	制御盤に直接固定またはDINレール
ケーブル長[m]	最大100
使用可能分岐ユニット数	16台／系統
接続サーボアンプ数	最大16軸／系統
外形寸法[mm]	168 (H) × 30 (W) × 100 (D)

1. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの概要

1.5 プロジェクトの流用

以下の機能を使用して、Q17nCPUN(-T)のプロジェクトをRnMTCPUのプロジェクトに変換することができます。

プロジェクトの流用手順については、「2.4.3 エンジニアリング環境によるプロジェクトの流用手順」を参照してください。

(1) モーションCPUのプロジェクト

MELSOFT MT Works2のプロジェクト流用機能／機種/OSタイプ変更機能



(2) シーケンサCPUのプロジェクト

MELSOFT GX Works3のPCタイプ変更機能



1. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの概要

1.6 R64MTCPUのご紹介

最大制御軸数64軸のMELSEC iQ-Rシリーズモーションコントローラ R64MTCPUを選択していただけます。R64MTCPUを3台使用することにより、最大192軸のサーボモータの同期制御が可能となり、大規模システムに対応可能です。

	R64MTCPU	R32MTCPU	R16MTCPU
最大制御軸数	64軸 ^{※1}	32軸	16軸
指令インタフェース	SSCNETⅢ/H, SSCNETⅢ		
系統数	2系統 ^{※2}		1系統 ^{※2}
局間距離	最大100m(SSCNETⅢ/H), 最大50m(SSCNETⅢ)		
総延長距離	最大3200m(SSCNETⅢ/H) 最大800m(SSCNETⅢ)	最大1600m(SSCNETⅢ/H) 最大800m(SSCNETⅢ)	
光分岐ユニット接続台数	最大32 (1系統 最大16)		最大16
演算周期	0.222ms～7.111ms		
プログラム言語	モーションSFC, 専用命令		


※1：SSCNETⅢ使用時、最大制御軸数は32軸(1系統最大16軸)となります。

※2：同一系統内でSSCNETⅢ/H、SSCNETⅢの混在はできません。

1. Q17nCPUN (-T) からRnMTCPUへの置換えの概要

1.7 関連資料

置き換えにあたり、以下の関連資料を参照してください。
 ※「三菱電機FAサイト」よりダウンロードしていただけます。



**メンバー
登録無料!**

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

1.7.1 関連カタログ

三菱電機サーボシステムコントローラ MELSEC iQ-Rシリーズ/MELSEC iQ-Fシリーズ  L(名)03099	三菱電機汎用ACサーボ MELSERVO-J4  L(名)03056
MELSERVO-J2S リニューアルカタログ  L(名)03090	MELSERVO-J2-Super/J2Mシリーズから J4シリーズへの置換えの手引き  L(名)03092
モーションコントローラ 仮想モードから アドバンスト同期への移行の手引き  L(名)03111	

1. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの概要

1.7.2 関連マニュアル

(1) モーションコントローラ

マニュアル名称	マニュアル番号
MELSEC iQ-R モーションコントローラユーザーズマニュアル	IB-0300234
MELSEC iQ-R モーションコントローラプログラミングマニュアル（共通編）	IB-0300236
MELSEC iQ-R モーションコントローラプログラミングマニュアル（プログラム設計編）	IB-0300238
MELSEC iQ-R モーションコントローラプログラミングマニュアル（位置決め制御編）	IB-0300240
MELSEC iQ-R モーションコントローラプログラミングマニュアル（アドバンス同期制御編）	IB-0300242
MELSEC iQ-R モーションコントローラプログラミングマニュアル（マシン制御編）	IB-0300308

(2) サーボアンプ

マニュアル名称	マニュアル番号
MR-J4-_B_(-RJ)サーボアンプ技術資料集	SH-030098
MR-J4 サーボアンプ ACサーボを安全にお使いいただくために	IB-0300175
MELSERVO-J4サーボアンプ技術資料集（トラブルシューティング編）	SH-030108
MR-J4W2-_B_/MR-J4W3-_B_/MR-J4W2-0303B6サーボアンプ技術資料集	SH-030101
MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応 MR-J4-_B_-RJ020/MR-J4-DU_B_-RJ020/MR-CR55K_/MR-J4-T20サーボアンプ技術資料集	SH-030124
HCシリーズ・HAシリーズサーボモータをMR-J4-_B_-RJ020サーボアンプで駆動するために	SH-030126
MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット MR-J4-T20 取扱説明書	IB-0300204

2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

第2章 Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

2.1 機器・ソフトウェア対応表

本項記載の表に基づき、ユニット、サーボアンプ、本体OSソフトウェア、エンジニアリング環境を準備してください。

製品名		置換え前 形名	置換え後 形名	
モーションCPUユニット	Q172CPUN		R16MTCPU※1	
	Q173CPUN		R32MTCPU※2	
	Q172CPUN-T		R16MTCPU※1, ※3	
	Q173CPUN-T		R32MTCPU※2, ※3	
シーケンサCPUユニット	Qn (H) CPU		RnCPU	
電源ユニット	Q6□P		R6□P	
基本ベースユニット	Q3□B		R3□B	
増設ベースユニット	Q6□B		R6□B	
増設ケーブル	QC□B		RC□B	
サーボ外部信号入力ユニット	Q172LX		MELSEC iQ-Rシリーズ入力ユニット	
同期エンコーダ入力ユニット	Q172EX		[同期エンコーダ対応サーボアンプ] MR-J4-□B-RJ※4	
	Q172EX-S1			
	Q172EX-S2			
	Q172EX-S3			
手動パルス入力ユニット	Q173PX		MELSEC iQ-Rシリーズ 高速カウンタユニット	
	Q173PX-S1			
入力ユニット			MELSEC iQ-Rシリーズ入力ユニット	
AC	QX10			
DC	QX40, QX41, QX42, QX80, QX81			
	QX70, QX71, QX72			
出力ユニット			MELSEC iQ-Rシリーズ出力ユニット	
リレー	QY10			
	トランジスタ	シンク		QY40P, QY41P, QY42P, QY50
		ソース		QY80, QY81P
TTL・CMOS (シンク)		QY70, QY71		
入出力混合ユニット		QH42P, QX48Y57	MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット	
アナログ入力ユニット			MELSEC iQ-Rシリーズ アナログ入力ユニット	
電圧入力	Q68ADV			
電流入力	Q68ADI			
電圧・電流入力	Q64AD			
アナログ出力ユニット			MELSEC iQ-Rシリーズ アナログ出力ユニット	
電圧出力	Q68DAV			
電流出力	Q68ADI			
電圧・電流出力	Q62DA, Q64DA			

2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

(つづき)

製品名	置換え前 形名	置換え後 形名
割込みユニット	QI60	MELSEC iQ-Rシリーズ入力ユニット
シリアルABS同期エンコーダ	MR-HENC	Q171ENC-W8
	Q170ENC	
シリアルABS同期エンコーダケーブル	MR-JHSCBL□M-H, L (MR-HENC用)	Q170ENCCBL□M-A
	Q170ENCCBL□M (Q170ENC用)	
バッテリーユニット	Q170BAT (必要に応じて手配)	—
バッテリー	Q6BAT (CPUユニット用)	—
	A6BAT (同期エンコーダ用)	— (サーボアンプのバッテリーを使用)
手動パルス発生器	MR-HDP01	MR-HDP01 ^{※5}
分線ユニット	Q173DV	—
SSCNETケーブル ^{※6}	Q172J2BCBL□M Q172J2BCBL□M-B Q173J2BCBL□M Q173J2B2CBL□M Q173J2B3CBL□M Q173J2B4CBL□M Q172HBCBL□M Q172HBCBL□M-B Q173HBCBL□M Q173HB2CBL□M Q173DVCBL□M	[SSCNETⅢ ケーブル] MR-J3BUS□M MR-J3BUS□M-A MR-J3BUS□M-B ^{※7}
ティーチングユニット	A31TU-D3K13 A31TU-DNK13	—
ティーチングユニット用ケーブル	Q170TUD3CBL3M Q170TUDNCBL3M Q170TUDNCBL03M-A	—
ティーチングユニット 短絡コネクタ	Q170TUTM A31TUD3TM	—

※1：制御軸数が8軸から16軸に増加します。

※2：Q173CPUN(-T)を使ったシステムで使用軸数が16軸以下の場合は、R16MTCPUも選択していただけます。

※3：RnMTCPUはティーチングユニットに対応していません。

※4：サーボアンプ経由で同期エンコーダを接続します。

※5：RnMTCPUで手動パルス発生器を使用する場合は、別途電源を確保する必要があります。

MR-HDP01はそのまま使用することができます。

弊社にて確認を実施した手動パルス発生器は以下の通りです。詳細は各メーカーにお問い合わせください。

品 名	形 名	内 容	メーカ
手動パルス発生器	UF0-M2-0025-2Z1-B00E	1回転パルス数：25 pulse/rev (4通倍で100 pulse/rev)	ネミコン株式会社

※6：□はケーブル長を示します。

(015：0.15m, 03：0.3m, 05：0.5m, 1：1m, 5：5m, 10：10m, 20：20m, 30：30m, 40：40m, 50：50m)

※7：100mまでの長距離ケーブル、および超高屈曲ケーブルについては、最寄りの三菱電機システムサービスへお問い合わせください。

2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

2.1.1 サーボアンプ／サーボモータ

サーボシステムネットワークは、SSCNETからSSCNETⅢ/Hに変更になります。
SSCNETⅢ/Hに対応したサーボアンプ、および各サーボアンプに接続可能なサーボモータを選定してください。

置換え前 Q17nCPUN(-T)				置換え後 RnMTCPU		
サーボアンプ		サーボモータ		サーボアンプ		サーボモータ
MR-J2S シリーズ	MR-J2S-□B	HC-KFS□		MR-J4 シリーズ	MR-J4-□B	HG-KR□
		HC-MFS□			MR-J4W2-□B	HG-MR□
		HC-SFS□			MR-J4W3-□B	HG-SR□
		HC-LFS□				HG-RR□
		HC-RFS□				HG-UR□
		HA-LFS□				HG-JR□
		HC-UFS□				
MR-J2M シリーズ	MR-J2M-□DU	HC-KFS□				
		HC-MFS□				
		HC-UFS□				
MR-H シリーズ	MR-H□B (N)	HA-FF□				
		HA-FH□				
		HA-LH□				
		HA-MH□				
		HA-SH□				
		HA-UH□				
		HC-KF□				
		HC-MF□				
		HC-RF□				
		HC-SF□				
		HC-UF□				
		HA-LF□				
		HA-LH□K				
		MR-J2 シリーズ	MR-J2-□B	HC-MF□		
HA-FF□						
HC-SF□						
HA-RF□						
HC-UF□						
MR-J2-Jr シリーズ	MR-J2-03B5	HC-AQ□ (B) D		MR-J4W2-0303B6	HG-AK□ (B) D	
		HC-AQ□ (B) S			HG-AK□ (B)	

2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

[サーボシステムネットワークの仕様比較]

項目		SSCNET SERVO SYSTEM CONTROLLER NETWORK	SSCNETIII/H SERVO SYSTEM CONTROLLER NETWORK
通信媒体		メタルケーブル	光ファイバーケーブル
通信速度		5.6Mbps	150Mbps
通信周期	送信	0.88ms/1.77ms/3.55ms	0.222ms/0.444ms/0.888ms
	受信	3.55ms	0.222ms/0.444ms/0.888ms
最大制御軸数		8軸/系統	16軸/系統
伝送距離		最大総延長30m	【盤内用標準コード・盤外用標準ケーブル】 局間最大20m, 最大総延長320m(20m×16軸) 【長距離ケーブル】 局間最大100m, 最大総延長1600m(100m×16軸)

2.1.2 本体OSソフトウェア

RnMTCPU用の本体OSソフトウェアを使用してください。

置換え前			置換え後	
CPU形名	種類	OS形名	CPU形名	OS形名
Q173CPUN(-T)	SV13	SW6RN-SV13QB	R32MTCPU R16MTCPU	SW10DNC-RMTFW (製品出荷時インストール済 ^{※1})
Q172CPUN(-T)		SW6RN-SV13QD		
Q173CPUN(-T)	SV22	SW6RN-SV22QA		
Q172CPUN(-T)		SW6RN-SV22QC		

※1：最新の本体OSソフトウェアは、三菱電機FAサイトよりダウンロードできます。

2.1.3 エンジニアリング環境（必須）

RnMTCPUに対応したエンジニアリング環境は以下のとおりです。

最新のエンジニアリング環境は、三菱電機FAサイトよりダウンロードできます。

品 名	形 名	バージョン
MELSOFT MT Works2	SW1DND-MTW2-J	Ver. 1.100E以降
MELSOFT GX Works3	SW1DND-GXW3-J	Ver. 1.000A以降
MELSOFT MR Configurator2 ^{※1}	SW1DNC-MRC2-J	Ver. 1.09K以降

※1：MR-J4-B-RJ020とMR-J4-T20を組み合わせるとMR-J2S-Bとして使用する場合は、サーボセットアップソフトウェアMRZJW3-SETUP161が必要です。（三菱電機FAサイトより無償でダウンロードできます。）

2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

2.2 Q17nCPUN(-T) とRnMTCPUの相違点

(1) 性能／仕様の相違点

◎：置換え時に設定変更が必要な項目

項目 \ 機種	Q173CPUN(-T)	Q172CPUN(-T)	R32MTCPU	R16MTCPU	置換えのポイント
最大制御軸数	32	8	32	16	—
演算周期 (デフォルト時)	SV13 0.88ms/ 1～8 軸 1.77ms/ 9～16 軸 3.55ms/17～32 軸 SV22 0.88ms/ 1～4 軸 1.77ms/ 5～12 軸 3.55ms/13～24 軸 7.11ms/25～32 軸		0.222ms/ 1～2 軸 0.444ms/ 3～8 軸 0.888ms/ 9～20 軸 1.777ms/21～32 軸		◎演算周期をデフォルト(自動)に設定している場合は、演算周期が変わります。これにより、プログラムの実行タイミングが変わることがあるため、必要に応じて固定の演算周期を設定してください。(2.2(10)参照)
制御方式	位置決め制御, 速度制御, 速度位置制御, 定寸送り, 等速制御, 位置追従制御, 速度切換え制御, 高速オシレート制御, 同期制御(SV22)		位置決め制御, 速度制御, 速度位置制御, 定寸送り, 連続軌跡制御, 位置追従制御, 定位置停止速度制御, 高速オシレート制御, 速度・トルク・押当て制御, アドバンス同期制御		等速制御は連続軌跡制御に名称を変更しました。 ただし、プログラムはそのまま流用できます。 ◎速度切換え制御を使用している場合は、連続軌跡制御に置き換えてください。(2.2(9)参照)
モーション専用 シーケンス命令	S(P).DDR, S(P).DDWR, S(P).SFCS, S(P).SVST, S(P).CHGT, S(P).CHGV, S(P).CHGA, S(P).GINT		D(P).DDR, D(P).DDWR, D(P).SFCS, D(P).SVST, D(P).CHGT, D(P).CHGV, D(P).CHGVS, D(P).CHGA, D(P).CHGAS, D(P).GINT, D(P).SVSTD		◎S(P).□命令からD(P).□命令に置き換えてください。 また、CHGT 命令はトルク制限値の単位が異なっているため、プログラムの見直しが必要です。 (2.2(8)参照)
プログラム言語	モーション SFC 専用命令 メカサポート言語		モーション SFC 専用命令		◎メカ機構プログラム(メカサポート言語)の置き換えについては、「仮想モードからアドバンス同期への移行の手引き」を参照してください。
サーボ外部信号	Q172LX 信号		ビットデバイス (ユニット間同期有効時, 実入力信号の高精度設定可), アンプ入力		◎サーボ外部信号を使用する場合は、設定の見直しが必要です。 (2.2(11)参照)
サーボプログラムの キャンセル信号	あり		なし		◎サーボプログラムのキャンセル指令は削除し、同じ信号を外部信号(STOP 信号)に割り当てるか、[Rq. 1140]停止指令を使用してください。
リミット出力データ	出力許可/禁止ビット 強制出力ビット		強制 OFF ビット 強制 ON ビット		出力許可/禁止ビットは強制 OFF ビット、強制出力ビットは強制 ON ビットへ流用されます。 プログラムはそのまま流用できます。
共有メモリ	H0～HFFF (4096 ワード)		U3E□YG0～U3E□YG2097151 (2097152 ワード)		共有メモリの読出し/書込みに MULTW 命令/MULTR 命令を使用している場合は、プログラムの見直しが必要です。(2.2(5)参照)

2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

(つづき)



機種		Q173CPUN (-T)	Q172CPUN (-T)	R32MTCPU	R16MTCPU	置換えのポイント
項目						
マルチ CPU 関連のエラー解除		[自己診断エラーコード] ・ 10000 : M2039 OFF ・ 10000未満 : M9060 OFF→ON (特殊レジスタ D9060 に解除するエラーコードを格納する必要があります。)		SM50 ON ※全エラー解除可 ※エラー解除後、自動で OFF		RnMTCPU におけるエラー詳細は、 (2.2(4) 参照)
自己診断エラー		モーション CPU 独自のエラー →診断エラー (D9008) に 10000 が格納される。 このとき、自己診断エラーフラグ (M9008), 診断エラーフラグ (M9010) は ON しません。		全エラーを自己診断エラーのエラーコードに割り当てる。 エラー発生時は、SD0 にエラーコードがセットされ、SM0, SM1 が ON する。		
モーションエラー検出フラグ (M2039)		エラーの種類により、M2039 が ON するエラーとしないエラーがある。		なし (自己診断エラーに統一)		
モーション CPU のバッテリーエラーチェック		あり		なし (バッテリーレスのため不要)		
周辺装置 I/F		USB/RS232/SSCNET		USB/Ethernet (シーケンサ CPU 経由) / PERIPHERAL I/F (モーション CPU 管理)		対応する I/F で周辺装置と通信してください。パソコンリンク通信を使用している場合は、USB 通信に置き換えてください。その場合、ケーブルも A-miniB タイプの USB ケーブルに置き換えてください。
サーボシステムネットワーク		SSCNET		SSCNETⅢ/H または SSCNETⅢ		—
リミットスイッチ出力機能		最大 32 点		最大 64 点		—
マーク検出機能		なし		あり		—
RUN/STOP		RUN/STOP スイッチ		RUN/STOP スイッチ, リモート RUN/STOP, RUN 接点		◎M2000, M3072 または D704 を直接操作している場合は、プログラムの見直しを行なってください。(2.2(6) 参照)
STOP→RUN 時の出力モード設定		選択不可 (出力 (Y) をクリアする、相当)		STOP 前の出力 (Y) 状態を出力する/ 出力 (Y) をクリアする		◎デフォルト設定は「STOP 前の出力 (Y) 状態を出力する」です。必要に応じて設定を変更してください。
LED 表示		MODE, RUN, ERR, M. RUN, BAT, BOOT の各 LED		ドットマトリクス LED 状態表示 READY, ERROR, CARD READY, CARD ACCESS の各 LED		LED に表示される情報が増え、トラブルシュートしやすくなりました。 (MELSEC iQ-R モーションコントローラユーザーズマニュアル 参照)
ラッチ範囲設定	ラッチ (1)	ラッチクリアキーでクリアできる範囲		最大 32 設定 (M, B, F, D, W, #デバイス)		◎Q17nCPUN (-T) では、#デバイスがデフォルトでラッチされていましたが、RnMTCPU ではデフォルトでラッチされません。必要に応じてラッチ設定の見直しを行なってください。
	ラッチ (2)	ラッチクリアキーでクリアできない範囲				
ラッチクリア	ラッチ (1)	L. CLR スイッチ		・ MELSOFT MT Works2 のモーション CPU メモリクリア ・ モーション CPU のロータリスイッチ「C」による内蔵メモリクリア		
	ラッチ (2)			・ モーション CPU のロータリスイッチ「C」による内蔵メモリクリア		

2. Q17nCPUN (-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

(つづき)

項目 \ 機種	Q173CPUN (-T)	Q172CPUN (-T)	R32MTCPU	R16MTCPU	置換えのポイント
オールクリア機能	シーケンサレディフラグ (M2000), テストモード中フラグ (M9075) OFF		- ロータリスイッチのオールクリアで標準ROMとラッチ範囲をクリア - モーションCPUフォーマットで標準ROMをクリア		—
加減速時間	1~65535ms (1ワード)		1~8388608ms (2ワード)		◎プログラムを修正してください。 (2.2(7)参照)
トルク制限値	1%単位 (一部 0.1%単位)		0.1%単位		◎プログラムを修正してください。 (2.2(8)参照)
モータ回転数モニタ (#8066+4n, #8067+4n)	0.1r/min単位 (リニアは0.1mm/s単位)		0.01r/min単位 (リニアは0.01mm/s単位)		◎プログラムを修正してください。
デジタルオシロ機能	- ワード4CH, ビット8CH - リアルタイム表示可 - サンプリング点数: 最大8192点		- ワード16CH, ビット16CH - リアルタイム表示可 - サンプリング点数: 最大133120点 - オフラインサンプリング - SDメモ리카ードへの結果出力		トリガ条件などの設定ファイルをモーション内のROMエリア、もしくはSDメモ리카ードへ格納した状態でサンプリング開始デバイスをONすることにより、パソコンレスでもサンプリング可能です。
セキュリティ機能	パスワードによる保護		- パスワードによる保護 (32文字) - セキュリティキー (MELSEC iQ-Rシリーズ共通仕様による保護)		◎設定方法を変更しました。 (MELSEC iQ-R モーションコントローラプログラミングマニュアル (共通編) 参照)
本体 OS インストール機能	- MELSOFT MT Works2 使用 - MT Developer 使用		- MELSOFT MT Works2使用 - SDメモ리카ード使用		インストールファイルを1ファイル化し、管理しやすくしました。

(2) 外形寸法／質量の相違点

	Q173CPUN	Q173CPUN-T	Q172CPUN	Q172CPUN-T	R32MTCPU	R16MTCPU
外形図						
外形寸法 [mm]	98.0[H] × 27.4[W] × 114.3[D]				106.0[H] × 27.8[W] × 110.0[D]	
質量 [kg]	0.23	0.24	0.22	0.23	0.28	

(3) ベースユニットの相違点

MELSEC-QシリーズとMELSEC iQ-Rシリーズでは、ベースユニットの取り付け穴位置、寸法、質量が異なります。詳細は“QCPUユーザズマニュアル(ハードウェア設計・保守点検編)”、および“MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル”を参照してください。

2. Q17nCPUN (-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

(3) サーボシステムネットワーク変更に伴う相違点

項目	相違点		変更／見直し内容
	Q17nCPUN (-T)	RnMTCPU	
システム設定／ SSCNET構成	Q173CPUN：4系統 (最大8軸／系統)	R32MTCPU：2系統 (最大16軸／系統)	SSCNET構成にあわせて、サーボアンプのロータリスイッチの設定とサーボアンプの接続を行なってください。
	Q172CPUN：1系統 (最大8軸／系統)	R16MTCPU：1系統 (最大16軸／系統)	
電子ギア	—	—	接続しているサーボモータの1回転あたりの分解能にあわせて、固定パラメータの「1回転パルス数」，「1回転移動量」を変更してください。
サーボアンプ電源OFF時の動作	SSCNET系統の途中で制御電源がOFFされたサーボアンプがあっても、後に接続されているサーボアンプには影響ありません。	制御電源がOFFされたサーボアンプより後ろに接続されているサーボアンプは使用できません。	SSCNETⅢ/H対応光分岐ユニットMR-MV200を使用してください。
SSCNET通信の 切断／再接続	SSCNETの系統の途中でサーボアンプの電源をOFF/ONする場合は、特別な操作は不要です。	SSCNETの系統の途中でサーボアンプの電源をOFF/ONする場合は、SSCNET通信の切断／再接続機能を使用します。	切断／再接続は切断した軸以降も切断されます。特定のサーボアンプのみ接続する場合は、SSCNETⅢ/H対応光分岐ユニットMR-MV200と併用してください。
バッテリー断線警告・ バッテリー警告	サーボエラーコード 2102 (9F)：バッテリー警告 2103 (92)：バッテリー断線警告	警告 0C80 (9F, 1)：バッテリー電圧低下 0C80 (92, 1)：エンコーダバッテリー断線警告	左記サーボエラーコードを使用しているプログラムがある場合は修正してください。
主回路オフ警告	各軸サーボOFF指令 (M3215+20n) ON中に主回路をOFFした場合は、主回路オフ警告2149 (E9)は発生しません。	各軸サーボOFF指令 (M3215+20n) ON中に主回路をOFFした場合、警告0C80 (E9, 3)：主回路オフ時レディオン信号オンが発生します。	各軸サーボOFF指令 (M3215+20n) ON中に主回路をOFFした場合に警告。0C80 (E9, 3)：主回路オフ時レディオン信号オンを発生させたくない場合は、サーボパラメータPC18を「0000 (H)」から「1000 (H)」に変更してください。

(4) エラーコード体系の相違点

MELSEC iQ-Rシリーズでは、エラーコードは16進4桁（16ビット符号なし整数）で表現されます。エラーには、各ユニットの自己診断機能により検出するエラーと、ユニット間の通信時に検出する共通のエラーがあります。

エラーの検出種別とエラーコードの範囲を以下に示します。

エラー検出種別	エラーコード範囲	説明
各ユニットの自己診断による検出	H0001～H3FFF	ユニットの自己診断エラーなどユニット個別のエラー
ユニット間の通信時に検出	H4000～H4FFF	CPUユニットのエラー
	H7000～H7FFF	シリアルコミュニケーションユニットのエラー
	HB000～HBFFF	CC-Linkユニットのエラー
	HC000～HCFBF	Ethernet搭載ユニットのエラー
	HD000～HDFFF	CC-Link IEフィールドネットワークユニットのエラー
	HE000～HEFFF	CC-Link IEコントローラネットワークユニットのエラー
	HF000～HFFFF	MELSECNET/Hネットワークユニット，MELSECNET/10ネットワークユニットのエラー

2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

RnMTCPUが検出するエラーには、警告とエラーがあります。

RnMTCPUで検出するエラーの分類とエラーコード、エラー内容を以下に示します。

分類		エラーコード	内容	備 考
警告		H0800～H0FFF	サーボプログラムを停止しない警告	・Q17nCPUN(-T)での軽度エラーの一部に相当。
エラー	軽度	H1000～H1FFF	サーボプログラムを停止するエラー，CPU動作状態はRUNを継続	・Q17nCPUN(-T)での軽度エラーの一部と重度エラーに相当。
	軽度(SFC)	H3100～H3BFF	モーションSFCの実行エラー，CPU動作状態はRUNを継続	・Q17nCPUN(-T)でのモーションSFCエラーに相当。
	中度	H2000～H30FF	CPU動作状態を停止エラー状態にするエラー	・システムパラメータで「n号機の停止エラーで全号機停止する」設定になっている場合、システム全体でCPU停止状態となる。 ・Q17nCPUN(-T)のシステム設定エラーに相当。
	重度	H3C00～H3FFF		・システムパラメータで「n号機の停止エラーで全号機停止する」設定になっている場合、システム全体でCPU停止状態となる。 ・Q17nCPUN(-T)の自己診断エラーの一部に相当。

RnMTCPUはエラーを検出すると、LED表示、および該当デバイスにエラーコードを格納します。エラーコードを格納した該当デバイスをプログラム上で使用して、機械制御のインターロックにしてください。エラーコードの確認と解除方法を以下に示します。

(a) エラーコードの確認方法

①LED表示

- ・ERROR LEDが点灯(または点滅)。
- ・ドットマトリックスLEDが「“AL”(3回点滅) → “エラーコード”(4桁を2回に分けて点灯)」を表示。

②特殊リレー／特殊レジスタ

[特殊リレー]

- ・最新自己診断エラー (SM0)
- ・最新自己診断エラー (SM1)
- ・警告検出 (SM4)
- ・詳細情報1 使用有無 (SM80)
- ・詳細情報2 使用有無 (SM112)

[特殊レジスタ]

- ・最新自己診断エラーコード (SD0)
- ・最新自己診断エラー発生時刻 (SD1～SD7)
- ・自己診断エラーコード (SD10～SD25)
- ・詳細情報1 情報区分 (SD80)
- ・詳細情報1 (SD81～SD111)
- ・詳細情報2 情報区分 (SD112)
- ・詳細情報2 (SD113～SD143)

③MELSOFT GX Works3のユニット診断 (エラー情報一覧)

④MELSOFT MT Works2のモーションCPUエラー一括モニタ (モーションエラー履歴)

⑤各軸ステータス信号，各軸モニタデバイス (各軸に対して検出したエラー内容)

2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

(b) エラーコードの解除方法

RnMTCPUが検出するエラーのうち、続行エラー（軽度エラー、または続行モードの中度エラー）、および警告はエラーの解除ができます。

エラー要因を取り除いた後、以下の方法で解除します。

- ・ MELSOFT GX Works3「ユニット診断」のエラー解除
- ・ MELSOFT MT Works2「モニタ」のエラー解除
- ・ エラー解除(SM50)のON※1

エラー種別	エラーを解除する情報
システム共通エラー	診断エラー情報 (SD0～SD7, SD10～SD25) 診断エラーフラグ (SM0～1) 警告検出 (SM4) 詳細情報1 (SD80～SD111) 詳細情報2 (SD112～SD143) 詳細情報1 使用有無 (SM80) 詳細情報2 使用有無 (SM112) AC/DC DOWNカウンタ (SD53) AC/DC DOWN検出 (SM53) 入力ユニット照合エラーユニットNo. (SD61)
位置決め／同期制御出力軸エラー／警告※1	警告コード エラーコード エラー検出信号
サーボアラーム／警告※1	サーボエラーコード サーボエラー検出信号
同期制御入力軸エラー／警告※1	指令生成軸警告コード 指令生成軸エラーコード 指令生成軸エラー検出信号 同期エンコーダ軸ワーニング番号 同期エンコーダ軸エラー番号 同期エンコーダ軸エラー検出信号

※1：全軸分のエラーを一括で解除します。

詳細は「MELSEC iQ-R モーションコントローラプログラミングマニュアル（共通編）」の付1 エラーコードを参照してください。

2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

(5) 共有メモリへのデータ書込み・共有メモリからのデータ読出し

(a) MULTW命令/MULTR命令

Q17nCPUN(-T)では、CPU共有メモリへのアクセスには、MULTW命令/MULTR命令を使用する必要がありましたが、RnMTCPUではマルチCPU共有デバイス(U3E□¥G0～)でアクセスできるため、MULTW命令/MULTR命令を削除しました。

MULTW命令/MULTR命令を使用している場合は、TO/FROM命令、BMOV命令、またはマルチCPU共有デバイスへの直接アクセスのいずれかで置き換えをしてください。

プログラムの修正例を以下に示します。

例1) D0から2ワードを自号機(2号機)の共有メモリ(HA00～)に書き込むプログラム

Q17nCPUN(-T)		RnMTCPU (以下いずれでも可)
MULTW HA00, D0, K2, M0	➡	TO H3E10, HA00, D0, K2
		BMOV U3E1¥G2560, D0, K2
		U3E1¥G2560L = D0L

例2) 1号機の共有メモリ(HC00)から2ワードを#0～に読み出すプログラム

Q17nCPUN(-T)		RnMTCPU (以下いずれでも可)
MULTR #0, H3E0, HC00, K2	➡	FROM #0, HE00, HC00, K2
		BMOV #0, U3E0¥G3072, K2
		#0L = U3E0¥G3072L

[ポイント]

MELSOFT MT Works2では、プロジェクト流用時にモーションSFCプログラムは自動で変換されないため、必ず見直しを行なってください。

プログラム変換時にエラーとなり、書込みできません。

(b) 他ユニットへのアクセス (MULTR命令/FROM命令/TO命令)

Q17nCPUN(-T)では、MULTR命令やFROM/TO命令で他ユニットへのアクセス時、指定したIO番号が不正な場合(存在しないユニットを指定した等)は、モーションSFCエラーを出力してプログラム実行を継続しましたが、RnMTCPUではCPUのプログラム実行の停止/続行をパラメータで選択できます。

([Rシリーズ共通パラメータ] → [CPUパラメータ] → [RAS設定] → [異常検出時のCPUユニット動作設定] → [ユニット入出力番号指定不正])

本設定はデフォルトでは「停止する」が設定されています。

ユニット指定不正時のエラー動作をQ17nCPUN(-T)相当(プログラム実行を停止しない)と同様にすることは、「続行する」に変更してください。

2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

(6) RUN/STOP状態の切り換え

Q17nCPUN(-T)では、M2000(またはM3072, D704)を直接操作することにより、RUN/STOP状態の切り換えを行なうことができましたが、RnMTCPUでは、M2000の直接操作によるRUN/STOP状態の切り換えができません。


そのため、直接操作にて動作状態を変更していた場合は、リモート操作のRUN接点を使用するようにプログラムの修正が必要となります。

プログラム修正の手順とポイントを以下に示します。

[Q17nCPUN(-T)の場合]

手 順	内 容
①M2000(またはM3072, D704)を直接操作	M2000(またはM3072, D704)を直接操作することにより、CPUの動作状態が変更されます。

[RnMTCPUの場合]

手 順	内 容
①MELSOFT MT Works2の[CPUパラメータ]設定でRUN接点を設定	RUN接点にXデバイスを設定します。(X0~X2FFF) 
②Xデバイスの状態を変更	①で設定したXデバイスの状態を変更することにより、CPUの動作状態を変更することができます。 ・RUN接点がOFF：CPUユニットはRUN状態 ・RUN接点がON：CPUユニットはSTOP状態 このとき、RUN/STOPスイッチはRUNである必要があります。

[ポイント]

- ・ RnMTCPUでは、M3072, D704はユーザ使用不可となりましたので、ステータスとしても使用できません。
- ・ RUN接点に設定したデバイスがONのときにSTOP状態、OFFのときにRUN状態となりますので注意してください。

2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

(7) 加減速時間の設定

RnMTCPUでは、加減速時間の設定範囲を1ワードから2ワードに拡張しました。

そのため、一部プログラムの変更が必要となりますので、下記条件に応じて変更してください。

[プログラム変更が必要な項目]

機 能	項 目
モーション制御パラメータ (パラメータブロック)	加速時間
	減速時間
	急停止減速時間
サーボプログラム	加速時間
	減速時間
	急停止減速時間
	定位置停止 加減速時間

[プログラム変更手順]

No.	条 件		見直し手順
1	加減速時間を直接指定		・プログラムの見直しは必要ありません。
2	加減速時間を 間接指定	先頭デバイス番号が 偶数	・先頭デバイスの次のデバイスが使用可能か確認 してください。使用できない場合は、2ワード分 確保できるデバイスに変更してください。 ・プログラム変換ではエラーとなりませんので注 意してください。
3		先頭デバイス番号が 奇数	・先頭デバイス番号を奇数にすることはできま せん。先頭デバイスを偶数番号から2ワード分確 保できるデバイスに変更してください。 ・変更しない場合、プログラム変換でエラーとな ります。

2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

(8) トルク制限値の設定

RnMTCPUでは、トルク制限値がすべて0.1[%]単位となります。

下表を参考にして、プログラムの見直しを行なってください。

機能	項目	単位		置換えのポイント
		Q17nCPUN (-T)	RnMTCPU	
モーション制御パラメータ (パラメータブロック)	トルク制限値	1[%]	0.1[%]	プロジェクト流用時に自動で0.1[%]単位 に変換されます。
軸設定パラメータ (拡張パラメータ)	トルク制限値 個別モニタデバイス	0.1[%]		変更不要
軸設定パラメータ (速度・トルク制御データ)	トルク制限値	0.1[%]		変更不要
	トルク指令デバイス			変更不要
軸設定パラメータ (原点復帰データ) ※ストップ停止式原点復帰 実行時のみ	クリープ速度時 トルク制限値	1[%]		プロジェクト流用時に自動で0.1[%]単位 に変換されます。 ただし、間接指定している場合は自動で変 換されないため、プログラムの見直しが必要 です。
サーボプログラム	トルク制限値(共通)	1[%]		プロジェクト流用時に自動で変換されな いため、直接指定、間接指定ともにプログ ラムの見直しが必要です。
	トルク制限値 (パラメータブロック)			
データレジスタ (モニタデバイス)	トルク制限値 (D14+20n)	1[%]		格納される値が変更されるため、D14+20n をプログラムで使用している場合は、プロ グラムの見直しが必要です。
モーションSFC命令	トルク制限値変更要求 (CHGT)	1[%]		命令の形式が変更されているため、プログ ラムの見直しが必要です。 ※1
モーション専用 シーケンス命令	モーションCPUへの トルク制限値変更命令 (S(P), CHGT)	1[%]		


※1：RnMTCPUでは、CHGT命令、およびS(P).CHGT命令にて、正／負方向にそれぞれ異なるトルク制限値を設定することができます。
ただし、上記以外の方法で設定した場合は、正／負方向共に同じトルク制限値が設定されます。

2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

(9) 速度切換え制御

RnMTCPUでは、速度切換え制御が使用できないため、速度切換え制御を使用している場合は、連続軌跡制御に置き換える必要があります。

速度切換え制御から連続軌跡制御への置き換えのポイントを以下に示します。



【ポイント】

速度切換え制御では、始めに終点アドレス／移動量を設定した後、必要なポイントごとに速度を設定していましたが、連続軌跡制御では、ポイントごとにアドレス／移動量と速度を設定する必要があります。

2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

(10) 演算周期

MELSOFT MT Works2でQ17nCPUN(-T)のプロジェクトをRnMTCPUに流用する場合、演算周期の設定は引き継がれます。(プロジェクト流用の詳細は、2.4.3(2)参照。)

ただし、演算周期を「デフォルト(自動)」に設定している場合は演算周期が変わるため、プログラムの実行タイミングが変わることがあります。下表を参照して、必要に応じて固定の演算周期を設定してください。

[デフォルト設定における制御軸数と演算周期]

機種 項目	Q173CPUN(-T)	Q172CPUN(-T)	R32MTCPU	R16MTCPU
最大制御軸数	32	8	32	16
演算周期 (デフォルト時)	SV13	0.88ms / 1～8軸 1.77ms / 9～16軸 3.55ms / 17～32軸	0.222ms / 1～2軸 0.444ms / 3～8軸 0.888ms / 9～20軸 1.777ms / 21～32軸	
	SV22	0.88ms / 1～4軸 1.77ms / 5～12軸 3.55ms / 13～24軸 7.11ms / 25～32軸		

[設定可能な演算周期の固定値]

Q17nCPUN(-T) (SV13/SV22)	RnMTCPU
0.88ms	0.222ms
1.77ms	0.444ms
3.55ms	0.888ms
7.11ms	1.777ms
14.2 ms ^{※1}	3.555ms
	7.111ms

※1：RnMTCPUは演算周期14.2msには非対応です。

14.2msに設定した状態でプロジェクトの流用を行った場合は「デフォルト(自動)」が設定されますので、必要に応じて演算周期の見直しを行なってください。

2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

(11) 外部信号入力ユニット


RnMTCPUでは、システム設定をMELSOFT GX Works3のプロジェクトより流用するため、外部信号入力ユニットの設定見直しが必要です。

MELSOFT GX Works2で作成したプロジェクトをMELSOFT GX Works3のプロジェクトに流用した場合、入力ユニットは汎用インテリユニットとしてシステムパラメータに登録されるため、以下を参照して、置換え予定の入力ユニットにあわせ、設定の見直しを行なってください。（プロジェクト流用の詳細は、2.4.3(1)参照。）

[パラメータ設定方法]

RnMTCPUでは、シーケンサCPUと共用の入力ユニットを使用します。各軸の外部信号パラメータに入力ユニットRX41C4の信号を設定する例を以下に示します。

使用するユニットの設定をMELSOFT GX Works3、各軸の外部信号パラメータの設定をMELSOFT MT Works2で行います。

設定項目	設定方法
①MELSOFT GX Works3の [システムパラメータ]設定	[システムパラメータ設定]画面で入力ユニットRX41C4を設定します。 (詳細は、「MELSEC iQ-Rシリーズ ユニット構成マニュアル」参照。) 
②MELSOFT MT Works2の [軸設定パラメータ]設定	[軸設定パラメータ設定]画面で、対象軸の外部信号パラメータ (FLS, RLS, STOP, DOG) に以下の通り設定します。 [信号種別]→2: ビットデバイス [デバイス]→X0 (①で設定した入力ユニットのXデバイス番号) 

[ポイント]

入力ユニットに置き換えた場合、検出精度は演算周期に依存します。高精度な検出を行なう場合は、ユニット間同期機能を「同期する」に設定にして、信号を高精度として使用してください。ユニット間同期機能の設定方法は、「MELSEC iQ-R モーションコントローラプログラミングマニュアル（共通編）」を参照してください。

2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

2.3 デバイス比較

2.3.1 モーションレジスタ

(1) モーションレジスタ（モニタデバイス）

デバイス番号		名 称	備 考
Q17nCPUN(-T)	RnMTCPU		
#8064～#8067	#8000～#8019	1軸モニタデバイス	
#8068～#8071	#8020～#8039	2軸モニタデバイス	
#8072～#8075	#8040～#8059	3軸モニタデバイス	
#8076～#8079	#8060～#8079	4軸モニタデバイス	
#8080～#8083	#8080～#8099	5軸モニタデバイス	
#8084～#8087	#8100～#8119	6軸モニタデバイス	
#8088～#8091	#8120～#8139	7軸モニタデバイス	
#8092～#8095	#8140～#8159	8軸モニタデバイス	
#8096～#8099	#8160～#8179	9軸モニタデバイス	
#8100～#8103	#8180～#8199	10軸モニタデバイス	
#8104～#8107	#8200～#8219	11軸モニタデバイス	
#8108～#8111	#8220～#8239	12軸モニタデバイス	
#8112～#8115	#8240～#8259	13軸モニタデバイス	
#8116～#8119	#8260～#8279	14軸モニタデバイス	
#8120～#8123	#8280～#8299	15軸モニタデバイス	
#8124～#8127	#8300～#8319	16軸モニタデバイス	
#8128～#8131	#8320～#8339	17軸モニタデバイス	
#8132～#8135	#8340～#8359	18軸モニタデバイス	
#8136～#8139	#8360～#8379	19軸モニタデバイス	
#8140～#8143	#8380～#8399	20軸モニタデバイス	
#8144～#8147	#8400～#8419	21軸モニタデバイス	
#8148～#8151	#8420～#8439	22軸モニタデバイス	
#8152～#8155	#8440～#8459	23軸モニタデバイス	
#8156～#8159	#8460～#8479	24軸モニタデバイス	
#8160～#8163	#8480～#8499	25軸モニタデバイス	
#8164～#8167	#8500～#8519	26軸モニタデバイス	
#8168～#8171	#8520～#8539	27軸モニタデバイス	
#8172～#8175	#8540～#8559	28軸モニタデバイス	
#8176～#8179	#8560～#8579	29軸モニタデバイス	
#8180～#8183	#8580～#8599	30軸モニタデバイス	
#8184～#8187	#8600～#8619	31軸モニタデバイス	
#8188～#8191	#8620～#8639	32軸モニタデバイス	

2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

(2) 各軸モータデバイス

デバイス番号※1		名 称	備 考
Q17nCPUN (-T)	RnMTCPU		
#8064+4n	#8000+20n	サーボアンプ種別	
#8065+4n	#8001+20n	モータ電流[0.1%]	
#8066+4n #8067+4n	#8002+20n #8003+20n	モータ回転数	Q17nCPUN (-T) と RnMTCPU では単位が異なります。必要に応じてプログラムの見直しを行なってください。 Q17nCPUN (-T) : [0.1r/min] RnMTCPU : [0.01/min]
—	#8004+20n #8005+20n	指令速度	RnMTCPU で追加されたデバイス
—	#8006+20n #8007+20n	原点復帰再移動量	
—	#8008+20n	サーボアンプ表示 サーボエラーコード	
—	#8009+20n	パラメータエラー番号	
—	#8010+20n	サーボステータス1	
—	#8011+20n	サーボステータス2	
—	#8012+20n	サーボステータス3	
—	#8013+20n	ユーザ使用不可	
—	#8014+20n		
—	#8015+20n		
—	#8016+20n	サーボアンプベンダID	RnMTCPU で追加されたデバイス
—	#8017+20n	ユーザ使用不可	
—	#8018+20n	サーボステータス7	RnMTCPU で追加されたデバイス
—	#8019+20n	ユーザ使用不可	

※1：デバイス番号中のnは、軸No.に対応する数値(軸No. 1～32：n=0～31)を示しています。

(3) モーションレジスタ（モーションエラー履歴）

デバイス番号		名 称	備 考
Q17nCPUN(-T)	RnMTCPU		
#8000～#8063	SD10～SD25	モーションエラー履歴 デバイス	MELSOFT MT Works2のモーションCPUエラー一括モニタで確認してください。

2. Q17nCPUN (-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

2.3.2 特殊リレー

デバイス番号			名 称	備 考
Q17nCPUN (-T)	M9000～M9255 の割付け先	RnMTCPU		
M9000/M2320	SM2000	—	ヒューズ断検出フラグ	
M9005/M2321	SM2005	SM53	AC/DC DOWN検出フラグ	
M9006/M2322	SM2006	—	バッテリー低下フラグ	バッテリーレスとなったため不要。
M9007/M2323	SM2007	—	バッテリー低下ラッチフラグ	
M9008/M2324	SM2008	SM1	自己診断エラーフラグ	
M9010/M2325	SM2010	SM0	診断エラーフラグ	
M9025/M3136	SM2025	—	時計データセット要求	1号機の時計データで動作します。
M9026/M2328	SM2026	—	時計データエラー	
M9028/M3137	SM2028	SM213	時計データ読出し要求	
M9036/M2326	SM2036	SM400	常時ON	
M9037/M2327	SM2037	SM401	常時OFF	
M9060/M3138	SM2060	SM50	診断エラーリセット	
M9073/M2329	SM2073	SM512	モーションCPU WDTエラーフラグ	エラー要因はSD512に格納します。
M9074/M2330	SM2074	SM500	PCPU準備完了フラグ	
M9075/M2331	SM2075	SM501	テストモード中フラグ	
M9076/M2332	SM2076	SM502	緊急停止入力フラグ	
M9077/M2333	SM2077	—	手動パルス軸設定エラーフラグ	各種エラーフラグは自己診断エラーフラグ (SM0、SM1) に統合しました。 (2.2(4) 参照)
M9078/M2334	SM2078	—	テストモード要求エラーフラグ	
M9079/M2335	SM2079	—	サーボプログラム設定エラーフラグ	
M9104/M3139	SM2104	—	サーボパラメータ読出し要求フラグ	
M9105/M2344	SM2015	—	サーボパラメータ読出し中フラグ	
M9216/M2345	SM2216	—	1号機MULTR完了フラグ	RnMTCPUでは、MULTR命令はマルチCPU共有デバイスにアクセスできるため削除しました。(2.2(5) 参照)
M9217/M2346	SM2217	—	2号機MULTR完了フラグ	
M9218/M2347	SM2218	—	3号機MULTR完了フラグ	
M9219/M2348	SM2219	—	4号機MULTR完了フラグ	
M9240/M2336	SM2240	SM240	1号機リセット中フラグ	
M9241/M2337	SM2241	SM241	2号機リセット中フラグ	
M9242/M2338	SM2242	SM242	3号機リセット中フラグ	
M9243/M2339	SM2243	SM243	4号機リセット中フラグ	
M9244/M2340	SM2244	SM230	1号機エラーフラグ	
M9245/M2341	SM2245	SM231	2号機エラーフラグ	
M9246/M2342	SM2246	SM232	3号機エラーフラグ	
M9247/M2343	SM2247	SM233	4号機エラーフラグ	

【ポイント】

Q17nCPUN (-T) のプロジェクトを「ファイル流用」でRnMTCPUのプロジェクトに変換すると、M9000～M9255は“M9000～M9255の割付け先”へ自動的に変換されますが、M2320～M3139は変換されません。

2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

2.3.3 特殊レジスタ

デバイス番号			名 称	備 考
Q17nCPUN(-T)	D9000～D9255の 割付け先	RnMTCPU		
D9000	SD2000	—	ヒューズ断No.	
D9005	SD2005	SD53	AC/DC DOWNカウンタNo.	
D9008	SD2008	SD0	最新診断エラー	診断でエラーが発生した場合、エラーコードを16進数で格納します。
D9010	SD2010	SD1	診断エラー発生時刻（西暦 4桁）	SD0が更新された時刻を各レジスタへBINコードで格納します。
		SD2	診断エラー発生時刻（月）	
D9011	SD2011	SD3	診断エラー発生時刻（日）	
		SD4	診断エラー発生時刻（時）	
D9012	SD2012	SD5	診断エラー発生時刻（分）	
		SD6	診断エラー発生時刻（秒）	
—	—	SD7	診断エラー発生時刻（曜日）	
D9013	SD2013	SD80	詳細情報1 情報区分	
D9014	SD2014	SD81～SD111	詳細情報1	
—	—	SD112	詳細情報2 情報区分	
—	—	SD113～SD143	詳細情報2	
D9015	SD2015	SD203	CPU動作状態	
D9017	SD2017	SD520	現在メイン周期	
D9019	SD2019	SD521	最大メイン周期	
D9025	SD2025	SD210	時計データ（西暦 4桁）	時計データを各レジスタへBINコードで格納します。
		SD211	時計データ（月）	
D9026	SD2026	SD212	時計データ（日）	
		SD213	時計データ（時）	
D9027	SD2027	SD214	時計データ（分）	
		SD215	時計データ（秒）	
D9028	SD2028	SD216	時計データ（曜日）	
D9060	SD2060	—	診断エラー解除エラーNo.	エラー解除はSM50で行なってください。
—	—	SD228	マルチCPU台数	RnMTCPUで追加されたデバイス
D9061	SD2061	SD229	マルチCPU号機番号	
D9104	SD2104	SD805	サーボパラメータ書込み／読出し要求（軸No.）	
D9182	SD2182	—	テストモード要求エラー	各種エラーコード格納デバイスは、最新診断エラー（SD0）に統合しました。
D9183	SD2183	—		
D9184	SD2184	SD512	モーションCPU WDTエラー要因	
D9185	SD2185	—	手動パルス軸設定エラー	各種エラーコード格納デバイスは、最新診断エラー（SD0）に統合しました。
D9186	SD2186	—		
D9187	SD2187	—		
D9188	SD2188	SD522	モーション演算周期	
D9189	SD2189	—	エラープログラムNo.	各種エラーコード格納デバイスは、最新診断エラー（SD0）に統合しました。
D9190	SD2190	—	エラー項目情報	
D9191	SD2191	SD502	サーボアンプ実装情報	
D9192	SD2192	SD503		
D9193	SD2193	—	リアルモード／仮想モード切換えエラー情報	各種エラーコード格納デバイスは、最新診断エラー（SD0）に統合しました。
D9194	SD2194	—		
D9195	SD2195	—		

2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

(つづき)

デバイス番号			名 称	備 考
Q17nCPUN(-T)	D9000～D9255の 割付け先	RnMTCPU		
D9196	SD2196	—	パソコンリンク通信エラー コード	RnMTCPUではパソコンリンク通信はありません。
D9197	SD2197	SD523	モーション設定演算周期	
D9200	SD2200	SD200	スイッチ状態	
D9201	Sd2201	SD201	LED状態	

【ポイント】

Q17nCPUN(-T)のプロジェクトを「ファイル流用」でRnMTCPUのプロジェクトに変換すると、D9000～D9255は“D9000～D9255の割付け先”へ自動的に変換されます。

2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

2.3.4 その他のデバイス

項 目		名 称	RnMTCPU
内部リレー／ データレジスタ	M2400～M3039	Q172CPUN(-T)で9軸以上のデバイス スエリアはユーザ使用不可	R16MTCPUで17軸以上のデバイスエリアは ユーザデバイスとして使用可
	M3200～M3839		
	D0～D639		
	D640～D703		
シーケンサレディフラグ		M2000/M3072	M2000
パソコンリンク通信エラーフラグ		M2034	— (パソコンリンク通信非対応のため削除)
モーションSFCエラー履歴クリア要求フラグ		M2035/M3080	エラー履歴のクリアは、MELSOFT MT Works2の 「モーションCPUエラー一括モニタ」で実行
モーションSFCエラー検出フラグ		M2039	SM0, SM1※ ¹
速度切換えポイント指定フラグ		M2040/M3073	M2040
システム設定エラーフラグ		M2041	SM0, SM1※ ¹
全軸サーボON指令		M2042/M3074	M2042
リアル／仮想モード切換え要求		M2043/M3075	M12000 + n※ ²
リアル／仮想モード切換えステータス		M2044	M10880 + n※ ²
リアル／仮想モード切換えエラー		M2045	SM0, SM1※ ¹
同期ずれ警告		M2046	— (仮想モード非対応のため削除) ※ ²
モーションスロット異常検出フラグ		M2047	SM0, SM1※ ¹
JOG運転同時始動指令		M2048/M3076	M2048
手動パルス1許可フラグ		M2051/M3077	M2051
手動パルス2許可フラグ		M2052/M3078	M2052
手動パルス3許可フラグ		M2053/M3079	M2053
同期エンコード現在値変更中フラグ		M2101～M2112	— (仮想モード非対応のため削除) ※ ²
クラッチステータス(メインシャフト側)		M2160 + 2n	M10560 + 10n
クラッチステータス(補助入力側)		M2161 + 2n	M10562 + 10n
軽度エラーコード		D6 + 20n	— (軽度／重度エラー共にD7 + 20nに統合)
シーケンサレディフラグ要求		D704	M2000
速度切換えポイント指定フラグ要求		D705	M2040
全軸サーボON指令要求		D706	M2042
リアル／仮想モード切換え要求		D707	M12000 + n※ ²
JOG運転始動指令要求		D708	M2048
手動パルス1許可フラグセット要求		D755	M2051
手動パルス2許可フラグセット要求		D756	M2052
手動パルス3許可フラグセット要求		D757	M2053
PCPU準備完了フラグ		D759	SM500
リアルモード軸情報レジスタ		D790, D791	— (同期制御中の軸とリアルモードの軸判別は、 M10880 + n※ ² を参照)

2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

(つづき)

項 目	名 称	RnMTCPU
サーボアンプ種別	D792～D799	#8000+20n (サーボアンプの種別コードを格納)
原点復帰再移動量	D9+20n	D9+20n (1ワードに短縮したデータ) ----- #8006+20n, #8007+20n
移動量変更レジスタ	D16+20n, D17+20n	任意デバイス (D16+20n, D17+20nも設定可)
フリーランタイム	FT	SD718, SD719 ^{※3}

※：表中のnは、軸No. に対応する数値(軸No. 1～32 : n=0～31)を示しています。

※1：各種エラーフラグは自己診断エラーフラグに統合しました。エラーコード体系の相違点については、2.2(4)を参照してください。

※2：同期制御機能は、置換え後のRnMTCPUではアドバンス同期制御機能となります。詳細は「モーションコントローラ 仮想モードからアドバンス同期への移行の手引き」を参照してください。

※3：フリーランタイム(FT)は特殊レジスタ (SD718, SD719) に統合しました。SD718を2ワード単位で読み出してください。

2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細


2.4 プロジェクトの流用

2.4.1 RnMTCPUでのユニット管理


(1) マルチCPU設定

Qn(H)CPUとQ17nCPUN(-T)のマルチCPU設定は、MELSOFT GX Works2とMELSOFT MT Developer2で同一の設定が必要でしたが、RnCPUとRnMTCPUのマルチCPU設定では、MELSOFT GX Works3で設定した後、そのプロジェクトからMELSOFT MT Developer2へ取り込みます。

(a) Qn(H)CPUとQ17nCPUN(-T)のマルチCPU設定



(b) RnCPUとRnMTCPUのマルチCPU設定



2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

(2) システムパラメータの設定方法

Q17nCPUN(-T)プロジェクトのシステム構成、および共通のパラメータはRnMTCPUへ流用することができません。流用する場合は、MELSOFT GX Works3で設定後、MELSOFT MT Developer2へ取り込んでください。

(a) MELSOFT GX Works3の設定

以下のシステムパラメータを設定します。

- ・ユニット構成図
- ・システムパラメータ（I/O割付設定，マルチCPU設定，同期設定）
- ・[I/O割付設定]の“管理CPU設定”でモーションCPUをユニットの管理CPUに設定する。

(b) MELSOFT MT Developer2の設定

「システムパラメータ流用」画面で、MELSOFT GX Works3で設定したパラメータを取り込みます。流用後は、以下のRシリーズ共通パラメータを設定することができます。

- ・モーションCPUを管理CPUに設定したユニットのパラメータ
- ・マルチCPUのリフレッシュ設定
- ・モーションCPUユニットパラメータ

2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

2.4.2 流用可否データ一覧 (SV13／SV22)

Q17nCPUN(-T) データ名	流用可否	備 考
システム設定		
基本設定		
ベース設定	△	※1
マルチCPU設定	△	※1, ※2
システム基本設定	○	
SSCNET設定	△	※3
システム構成	△	※1
SSCNET構成	○	※4
高速読出しデータ	○	
サーボデータ設定		
サーボデータ	○	※5
サーボパラメータ	○	※6
パラメータブロック	○	
リミット出力データ	○	
モーションSFCプログラム		
モーションSFCパラメータ	○	
モーションSFCプログラム	○	※7
サーボプログラム		
Kモード割付	○	SV22のみ
サーボプログラム	○	
メカ機構プログラム	○	SV22のみ ※8
カムデータ(変換データ)	○	SV22のみ ※8
デバイスメモリ	○	
バックアップデータ	×	
通信設定	×	

○：流用可， △：一部流用可， ×：流用不可

※1：MELSOFT GX Works3で設定したパラメータをMELSOFT MT Developer2に取り込みます。

そのため、MELSOFT MT Developer2のQ17nCPUN(-T)のデータは流用できません。

※2：システムパラメータが設定済の場合、Q17nCPUN(-T)の自動リフレッシュ設定のみ、[Rシリーズ共通パラメータ]－[マルチCPU設定]－[リフレッシュ(END時)設定]に流用されます。

※3：SSCNET設定は、SSCNETⅢもしくはSSCNETⅢ/Hを選択します。

※4：サーボアンプはMR-J4-Bに置き換わります。

※5：使用するサーボモータの1回転あたりの分解能にあわせて、固定パラメータを見直してください。
(1回転パルス数, 1回転移動量)

※6：サーボパラメータ変換のコンバートルールについては、MELSOFT MT Developer2のヘルプを参照してください。

※7：プログラム中にモーションレジスタ(モニタデバイス)を使用している場合は、レジスタの変更が必要です。

※8：メカ機構プログラムとカムデータの置き換えは、2.4.4項を参照してください。

2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

2.4.3 エンジニアリング環境によるプロジェクト流用手順

シーケンサCPU、モーションCPUのプロジェクト流用手順を以下に示します。

(1) MELSOFT GX Works3によるシーケンサプロジェクト流用手順

MELSOFT GX Works3では、MELSOFT GX Works2で作成したプロジェクトからMELSOFT GX Works3のプロジェクトに流用することができます。

なお、以下の機種以外は、PCタイプをユニバーサルモデルに変更する必要があります。

- ・ユニバーサルモデルQCPU
- ・ユニバーサルモデル高速タイプQCPU
- ・ユニバーサルモデルプロセスCPU

PCタイプ変更の制約事項については、「GX Works2 Version 1 オペレーティングマニュアル（共通編）」を参照してください。

また、PCタイプ変更の詳細は、以下のシーケンサテクニカルニュースを参照してください。


※最新のテクニカルニュースは、三菱電機FAサイトよりダウンロードできます。

- ・ベーシックモデルQCPUからユニバーサルモデルQCPUへの置換え方法（FA-D-0054）
- ・プロセスCPUからユニバーサルモデルプロセスCPUへの置換え方法（FA-D-0155）
- ・ハイパフォーマンスモデルQCPUからユニバーサルモデルQCPUへの置換え方法（詳細編）（FA-D-0001）
- ・ハイパフォーマンスモデルQCPUからユニバーサルモデルQCPUへの置換え方法（導入編）（FA-D-0209）

[ユニバーサルモデルQCPUに変更したプロジェクトをMELSOFT GX Works3に流用する手順]

MELSOFT GX Works2のプロジェクトからMELSOFT GX Works3のプロジェクトへの置き換えに関する詳細は、「GX Works3 オペレーティングマニュアル」を参照してください。

- ①MELSOFT GX Works3を起動して、「プロジェクト」メニューから[他形式ファイルを開く] → [GX Works2形式] → [プロジェクトを開く]を選択します。



2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細


②「GX Works2形式プロジェクトを開く」画面で、流用元の該当プロジェクトを選択し「開く」をクリックします。

③プロジェクト変換時の以下注意事項を確認後、「OK」をクリックします。

[注意事項]


MELSOFT GX Works2のプロジェクトをMELSOFT GX Works3で流用変換する場合は、QシリーズシーケンサCPUは自動的にR120CPUが選択されます。

④MELSOFT GX Works2形式のプロジェクト読み出しが完了したら、「OK」をクリックします。
(必ず出力ウィンドウの機種変更結果を確認してください。)




置き換え後のシーケンサCPUがR120CPU以外の場合は、⑤～⑦を実施してください。

⑤「プロジェクト」メニューから「機種/動作モード変更」を選択し、機種変更画面を表示します。



2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細


- ⑥「シリーズ」にRCPU、「機種」に置き換えるシーケンサCPU（設定例：R08CPUの場合）を設定し、「OK」をクリックします。



- ⑦機種変更時の注意事項を確認後、「OK」をクリックします。
機種変更時の変更内容は、MELSOFT GX Works3の「出力ウィンドウ」に表示されます。

また、マルチCPUに設定されているモーションCPUも自動的にR120CPUに変換されます。
R120CPUをRnMTCPUに変更する手順を⑧以降で説明します。

- ⑧ナビゲーションツリーの「システムパラメータ」をダブルクリックして、「システムパラメータ」画面を表示します。




2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細


⑨「システムパラメータ」画面の[I/O割付設定]でR120CPUを選択し、Deleteキーで削除します。その後、「マルチCPU設定」などのタブを選択すると、マルチCPU設定のパラメータが更新（削除）されます。⑨～⑪は連続して実施してください。

※リフレッシュ設定を設定している場合は、R120CPUを削除することができないため、リフレッシュ設定を削除した後にR120CPUを削除してください。

詳細は、「MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編)」を参照してください。



⑩削除したセルをダブルクリックします。



2. Q17nCPUN (-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

- ⑪「新規ユニット追加」画面の[ユニット種別]にモーションCPU、「ユニット形名」に置き換え後のモーションCPU形名（設定例：R16MTCPUの場合）、および装着スロットNo. を適切に設定し、「OK」をクリックします。

新規ユニット追加

ユニット選択

ユニット種別: モーションCPU

ユニット形名: R16MTCPU

局種別:

詳細設定

装着位置

装着ベース: 基本ベース

装着スロットNo.: 0

先頭I/ONo.指定: 指定しない

先頭I/ONo.: 3E10 H

1スロット占有点数: 16点

ユニット種別

ユニット種別を選択します。

OK キャンセル

- ⑫「システムパラメータ」画面で「OK」をクリックします。

※⑨でリフレッシュ設定を削除した場合、リフレッシュ設定を再度設定してください。

(2. 4. 5項参照)

システムパラメータ

I/O割付設定 マルチCPU設定 ユニット同期設定

設定項目一覧

実装状態の読み出し (R) 表示設定 (V) CPU順序入替 上へ (P) 下へ (D) ベースモード自動

スロット	ユニット形名	ユニット状態設定	点数	先頭XY
ベース	R08CPU(自号機)			3E0H
CPU	R16MTCPU	設定なし		3E1H
1(*-1)				
2(*-2)				
3(*-3)				
4(*-4)				
5(*-5)				
6(*-6)				
7(*-7)				
8(*-8)				

説明

ユニット形名を設定します。

「ベース/電源/増設ケーブル設定」にて基本ベースのベース形名を設定せずに、自号機CPU以外のユニット形名を設定している場合、ユニット構成図は表示できません。

「I/O割付設定」は、ユニット同期機能を使用している場合、変更できません。変更する場合は「ユニット同期設定」の「システム内でユニット同期機能を使用する」を「使用しない」に設定してください。

項目一覧 検索結果


チェック (K) デフォルトに戻す (U)

システムパラメータ流用


OK キャンセル

2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

- ⑬ナビゲーションツリーの「ユニット情報」で「未設定:R120CPU」を選択し、Deleteキーで削除します。



- ⑭「はい」をクリックします。



以上で流用作業は完了です。
機種変更後は未変換の状態になりますので、「全変換」を実行した後にシーケンサCPUへ書き込みしてください。


2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

(2) MELSOFT MT Developer2によるモーションプロジェクト流用手順


Rシリーズ共通パラメータのラッチ範囲設定、CPU間リフレッシュ(END)設定を流用する場合は、モーションプロジェクトの流用前に、システムパラメータを流用してください。

(本項(3)参照)

- ①MELSOFT MT Developer2を起動して、「プロジェクト」メニューから[ファイル流用] → [MT Developer2形式プロジェクトの流用]を選択します。




- ②「MT Developer2形式プロジェクトの流用」画面が表示されたら、参照ボタンをクリックします。




2. Q17nCPUN (-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

- ③ファイル選択の画面で流用するプロジェクトを選択して、「開く」をクリックすると、流用元(MT Developer2形式プロジェクト)が更新されます。




- ④ [機種・OS選択] で変換後の機種（設定例：R16MTCPUの場合）を選択します。
「デバイス配置方式」が表示されたら、「Q互換配置方式」を選択してください。




2. Q17nCPUN (-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

- ⑤「ファイル選択」で流用するデータにチェックを付け、「流用」をクリックします。
Q17nCPUN (-T)用のプロジェクトをRnMTCPU用に流用する場合は、「接続先設定情報」が流用できないため、チェックを外してください。




- ⑥プロジェクト流用時の注意事項画面にて内容を確認後、「はい」をクリックします。



2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

- ⑦サーボアンプのシリーズ変換を実行します。変換後の機種(RnMTCPU)で使用するサーボアンプに対応したSSCNETⅢの種類を選択し、「OK」をクリックします。




※：使用するサーボアンプ、SSCNETⅢ対応機器が、SSCNETⅢ、SSCNETⅢ/Hどちらに対応しているかは、「MELSEC iQ-Rモーションコントローラユーザーズマニュアル」を参照してください。

※：「MR-J2Sシリーズ」から「MR-J4シリーズ」へ変更する場合、サーボパラメータはコンバートルールに基づいて変換されます。「MR-J2Sシリーズより前の機種」（MR-H-B、MR-H-BN、MR-J-B、MR-J2-B、MR-J2Jr-B）の場合は、サーボパラメータは初期化されます。

コンバートルールについては、MELSOFT MT Developer2ヘルプ「付録」－「サーボパラメータ変換」を参照してください。

- ⑧流用完了のメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。




2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

以上で流用作業は完了です。

演算周期をデフォルト(自動)に設定している場合は、演算周期が変わります。これにより、プログラムの実行タイミングが変わることがあるため、必要に応じて固定の演算周期を設定してください。(2.2(10)参照)

また、流用後はモーションSFCプログラム、サーボプログラムが未変換の状態になりますので、「プロジェクト一括チェック/変換」を実行後、モーションコントローラへ書き込んでください。

なお、「プロジェクト一括チェック/変換」実行時に以下のエラー画面が表示された場合は、システムパラメータを設定する必要があります。
システムパラメータの設定手順については、本項(3)「MELSOFT MT Developer2によるシステムパラメータ流用手順」を参照してください。




2. Q17nCPUN (-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

(3) MELSOFT MT Developer2によるシステムパラメータ流用手順


RnMTCPUでは、Rシリーズ共通パラメータの設定(Qシリーズの基本設定)は、MELSOFT GX Works3のシステムパラメータを流用する必要があります。

流用手順を以下に示します。

- ①MELSOFT MT Developer2を起動して、「プロジェクト」メニューから[システムパラメータ流用]を選択し、システムパラメータ流用画面を表示します。




- ②[システムパラメータ流用]をクリックします。




2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

- ③該当するプロジェクト（①で作成したMELSOFT GX Works3のプロジェクト）を選択し、「開く」をクリックします。



- ②「自号機CPU選択」画面で自号機CPUを選択し、「OK」をクリックします。



以上で流用作業は完了です。

2. Q17nCPUN (-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

(4) MELSOFT MT Developer2によるデバイス番号一括置換え手順

(a) モーションレジスタ

RnMTCPUでは、モーションレジスタを拡張し、配置を変更しています。モーションレジスタ（#8000～#8191）を使用している場合は、「2.3.1 モーションレジスタ」を参照して置き換えてください。

(b) 特殊デバイス


特殊デバイスを使用している場合は、「2.3.2 特殊リレー」、および「2.3.3 特殊レジスタ」を参照して置き換えてください。

特殊デバイス (M9000～M9255, D9000～D9255) は、SMデバイス (SM2000～SM2255)、およびSDデバイス (SD2000～SD2255) に置き換わります。


例) M9074(PCPU準備完了)は、CPUタイプを変更すると自動的にSM2074へ変換されます。
SM2074をRnMTCPUの特殊リレー (SM500) へ手動で置き換えてください。

デバイス番号の一括置換え手順を以下に示します。

①MELSOFT MT Developer2を起動して、「検索/置換え」メニューから[デバイス番号一括変換(範囲指定)]を選択します。



②「K/F/G範囲を指定して置換」タブを選択します。デバイス番号（置換え前 先頭/最終、置換え後 先頭）を入力し、[チェック>>実行]をクリックします。



(a) 変換前の先頭デバイス／
最終デバイスを指定

(b) 変換後の先頭デバイスを指定

2. Q17nCPUN(-T)からRnMTCPUへの置換えの詳細

2.4.4 メカ機構プログラムからアドバンスト同期への移行

同期制御機能は、置換え後のRnMTCPUではアドバンスト同期制御機能となります。

詳細は「モーションコントローラ 仮想モードからアドバンスト同期への移行の手引き」のQ172DSCPU／Q173DSCPU／Q170MSCPU／Q170MSCPU-S1をRnMTCPU(Q互換配置方式)に置き換えて参照してください。

2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

2.4.5 MELSOFT GX Works3での自動リフレッシュ設定

MELSOFT GX Works2の「通信エリア設定(リフレッシュ設定)」は、MELSOFT GX Works3の「リフレッシュ(END時)設定」に流用されます。

(1) MELSOFT GX Works2の「通信エリア設定(リフレッシュ設定)」確認

「ナビゲーションツリー」から[パラメータ] → [PCパラメータ]を選択し、「Qパラメータ設定」画面を表示します。[マルチCPU設定]タブを選択し、「通信エリア設定(リフレッシュ設定)」を確認します。

Q/パラメータ設定

PCネーム設定 | PCシステム設定 | PCファイル設定 | PC RAS設定 | プートファイル設定 | プログラム設定 | SFC設定 | デバイス設定 | I/O割付設定 | マルチCPU設定

CPU台数 (*1)
2 台

オンラインユニット交換設定 (*1)
☐ 他CPUでのオンラインユニット交換許可
他CPUでのオンラインユニット交換を許可すると、グループ外の入出力状態は取り込めません。

グループ外の入出力設定 (*1)
☐ グループ外の入力状態を取り込む
☐ グループ外の入出力状態を取り込む

動作モード (*1)
CPU停止エラー時の動作モード
☒ 1号機のエラーで全号機停止
☒ 2号機のエラーで全号機停止
☒ 3号機のエラーで全号機停止
☒ 4号機のエラーで全号機停止

マルチCPU同期可立上げ (*1)
対象CPU
☐ 1号機
☐ 2号機
☐ 3号機
☐ 4号機

通信エリア設定(リフレッシュ設定)

設定切替 設定2 ☐ 各CPUに先頭デバイスを設定する

CPU	各CPU通信範囲 自動リフレッシュエリア注)			CPU側デバイス	
	点数 (*1)	先頭	最終	先頭	最終
1号機	30	000A	0027	D2000	D2029
2号機	40	001E	0045	D2030	D2069
3号機					
4号機					

注) 自動リフレッシュエリア先頭アドレスからのオフセット値(16進)を示します。
先頭アドレスは各CPUのユーザーズマニュアルを参照してください。
先頭デバイスの使用可能デバイスは、B,M,Y,D,W,R,ZRです。
各CPU通信範囲の点数の単位はワードです。

(*1) マルチCPU時、同一設定にしてください。


マルチCPU/パラメータ流用

表示画面印刷... 表示画面プレビュー X/Y割付確認 デフォルト チェック 設定終了 キャンセル


2. Q17nCPUN(-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

(2) MELSOFT GX Works3の「リフレッシュ (END時設定)」確認

- ①「ナビゲーションツリー」の[パラメータ]－[システムパラメータ]を選択し、「システムパラメータ」画面を表示します。[マルチCPU設定]タブの「CPUバッファメモリ設定：<詳細設定>」をクリックします。



- ②以下の画面が表示されたら、「リフレッシュ (END時)」の1号機、2号機どちらかの「設定」をクリックします。



2. Q17nCPUN (-T) からRnMTCPUへの置換えの詳細

③ 「リフレッシュ (END時) 設定」 画面で以下の設定を行ないます。

リフレッシュ設定を削除した場合は、MELSOFT GX Works2の「通信エリア設定(リフレッシュ設定)」を参照して設定してください。

リフレッシュ (END時) 設定

設定項目

表示設定(S)

設定No	デバイス		
	点数	先頭	最終
1号機(送信)			
合計	40/522240 点		
2号機(受信)			
合計	70/522240 点		
1	30 D0		D29
2	40 D2030		D2069
3			
4			
5			
6			
7			

説明

END処理時に行う1号機のリフレッシュするデバイスを設定します。

【設定範囲】
 デバイス種類: X, Y, M, L, B, D, W, R, ZR, RD
 【点数設定範囲】
 2~522240 [ワード] (2ワード単位)
 ビットデバイスは、32点毎(2ワード単位)で設定します。
 点数設定はすべての号機であわせる必要があります。
 他号機の設定No.(受信)で、リフレッシュ不要箇所は、点数のみを設定することができます。

チェック(✓) デフォルトに戻す(U) OK キャンセル

通信エリア設定(リフレッシュ設定)

設定切替 **設定2** ☐ 各CPUに先頭デバイスを設定する

CPU	各CPU送信範囲			CPU側デバイス	
	自動リフレッシュエリア(注)	先頭	最終	先頭	最終
1号機	30	000A	0027	D2000	D2029
2号機	40	001E	0045	D2030	D2069
3号機					
4号機					

(注) 自動リフレッシュエリア先頭アドレスからのオフセット値(16進)を示します。
 先頭アドレスは各CPUのユーザーズマニュアルを参照してください。
 先頭デバイスの使用可能デバイスは、B,M,Y,D,W,R,ZRです。
 各CPU送信範囲の点数の単位はワードです。

マルチCPU/パラメータ流用

メ 毛

[illegible]

保証について

ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下併せて「故障」と呼びます）が発生した場合、当社はお買い上げいただきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。

ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。また、故障ユニットの取替えに伴う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

【無償保証期間】

製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後36ヶ月とさせていただきます。

ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から42ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。また、修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

【無償保証範囲】

(1) 一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。

ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網がこの業務を有償にて代行することができます。

この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致します。

(2) 使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などにしたがつた正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。

(3) 無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。

- ① お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。
- ② お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
- ③ 当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
- ④ 取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。
- ⑤ 消耗部品（バッテリー、リレー、ヒューズなど）の交換。
- ⑥ 火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。
- ⑦ 当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
- ⑧ その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

2. 生産中止後の有償修理期間

(1) 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後7年間です。生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報じさせていただきます。

(2) 生産中止後の製品供給（補用品も含む）はできません。

3. 海外でのサービス

海外においては、当社の各地域FAセンターで修理受付をさせていただきます。ただし、各FAセンターでの修理条件などが異なる場合がありますのでご了承ください。

4. 機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせていただきます。

- (1) 当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
- (2) 当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。
- (3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷。
- (4) お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他の業務に対する補償。

5. 製品仕様の変更

カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

6. 製品の適用について

(1) 当社モーションコントローラをご使用いただくにあたりましては、万一モーションコントローラに故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部でシステムの实施されていることをご使用の条件とさせていただきます。

(2) 当社モーションコントローラは、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。

したがって、各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿および官公庁殿向けの用途などで、特別品質保証体制をご要求になる用途には、モーションコントローラの適用を除外させていただきます。

また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用についても、当社モーションコントローラの適用を除外させていただきます。

ただし、これらの用途であっても、用途を限定して特別な品質をご要求されないことをお客様にご了承いただく場合には、適用可否について検討致しますので当社窓口へご相談ください。

以 上

MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の日本における登録商標です。

本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

本文中で、商標記号（TM, ®）は明記していない場合があります。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)	(03) 3218-6740
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1 (北海道ビル)	(011) 212-3793
東北支社	〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
関東支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2623
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルディング)	(052) 565-3326
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4120
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5445
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2251

三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」
三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

三菱電機FA機器電話、FAX技術相談

●電話技術相談窓口 受付時間※1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサー一般	052-711-5111
MELSEC iQ-F/FX/Fシーケンサ全般	052-725-2271※2
ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット	052-712-2578
アナログユニット/温度ユニット/温度入力ユニット/ 高速カウンタユニット	052-712-2579
MELSOFT シーケンサ プログラミングツール	MELSOFT GXシリーズ 052-711-0037
MELSOFT 統合エンジニアリング環境 iQ Sensor Solution	MELSOFT iQ Works (Navigator) 052-799-3591※3
MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT MXシリーズ 052-712-2370※3
MELSEC/パソコンボード C言語コントローラ	Q80BDシリーズなど 052-712-2370※3
MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット	052-799-3592※3
MELSEC計装/iQ-R/Q二重化	プロセスCPU/二重化CPU (MELSEC-Qシリーズ) プロセスCPU (プロセス/二重化) (MELSEC iQ-Rシリーズ) 052-712-2830※2※3
MELSEC Safety	MELSOFT PXシリーズ 安全シーケンサ (MELSEC iQ-R/QSシリーズ) 安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ) 052-712-3079※2※3
電力計測ユニット/ 絶縁監視ユニット	QE8□シリーズ 052-719-4557※2※3
センサ MELSENSOR	レーザ変位センサ ビジョンセンサ 052-799-9495※3
表示器	GOT-F900/DUシリーズ 052-725-2271※2 GOT2000/1000/ A900シリーズなど 052-712-2417 MELSOFT GTシリーズ

対象機種	電話番号
MELSERVOシリーズ	052-712-6607
位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/L/Aシリーズ)	
シンプルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ)	
モーションCPU (MELSEC iQ-R/Q/Aシリーズ)	
センシングユニット (MR-MTシリーズ)	
シンプルモーションボード	
C言語コントローラ	
インタフェースユニット (Q173SCCF)/ポジションボード	
MELSOFT MTシリーズ/ MRシリーズ/EMシリーズ	
センサレスサーボ	
インバータ	FR-E700EX/MM-GKR 052-722-2182
三相モータ	FREOROLシリーズ 052-722-2182
ロボット	三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900※3※4 MELFAシリーズ 052-721-0100※3
電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ	052-712-5430※3※5
データ収集アナライザ	MELQIC IU1/IU2シリーズ 052-712-5440※3※5
低圧開閉器	MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ US-Nシリーズ 052-719-4170
低圧遮断器	ノーヒューズ遮断器/ 漏電遮断器/ MDUブレーカ/ 気中遮断器 (ACB) など 052-719-4559
電力管理用計器	電力量計/計器用変成器/ 指示電気計器/管理用計器/ タイムスイッチ 052-719-4556
省エネ支援機器	EcoServer/E-Energy/ 検針システム/ エネルギー計測ユニット/ B/NETなど 052-719-4557※2※3
小容量UPS (5kVA以下)	FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/ FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ 052-799-9489※3※6

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。
※1：春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2：金曜は17:00まで ※3：土曜・日曜・祝日を除く ※4：月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30
※5：受付時間9:00～17:00 ※6：月曜～金曜の9:00～17:00

●FAX技術相談窓口 受付時間 月曜～金曜 9:00～16:00 (祝日・当社休日を除く)

対象機種	FAX番号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット (QE8□シリーズ)	084-926-8340
三相モータ225フレーム以下	0536-25-1258※7
低圧開閉器	0574-61-1955

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。
※7：月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 (祝日・当社休日を除く)

対象機種	FAX番号
低圧遮断器	084-926-8280
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS (5kVA以下)	084-926-8340