

UT-AX2/UT-AX4 補助接点ユニット UL 認証表示付与及び可接キャリアの仕様変更のお知らせ

三菱電機電磁開閉器に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

広報発表しております、弊社電磁開閉器における第三者認証登録内容に関する件(FA No.2106)に関連し、UT-AX2/AX4 補助接点ユニットの Underwriters Laboratories(以下、UL)の認証関連の表示を削除しておりましたが、この度 UL 規格の再認証が完了したため UL 認証関連の表示を付与いたします。また、UL 規格の再認証に伴い構成部品(可接キャリア)の仕様を変更いたしますのでお知らせいたします。

記

1. 対象機種

補助接点ユニット : UT-AX2、UT-AX4

※上記補助接点ユニットが取り付けられた以下の製品を含みます。

電磁継電器 : SR-T9、SRD-T9

可逆式電磁接触器 : S-2×T32、SD-2×T32

※形名末尾に「BC」「JH」等(「SQ」を除く)が付加される特殊仕様品を含みます。

2. 変更内容

(1) UL 認証関連表示の付与

UL 認証関連の表示を追加いたします。

※詳細は付表1を参照願います。

※形名末尾に「JH」「LC」「DL」「FN」等が付加される特殊仕様品は UL 認証対象外となります。

(2) 補助接点ユニット可接キャリアの仕様変更

①可接キャリアの材料について、製品の UL 規格認証を満たす材料へ変更いたします。

※材質(ポリアミド)の変更はございません。

※色は変更前、変更後とも白色となりますが若干色味の変化がございます。

②可接キャリア先端部の形状を以下の通り変更いたします。




図 1. 製品外観写真
(代表機種 UT-AX4)




図 2. 可接キャリア形状の変更について

発行 日付	2021年 11月	件 名	UT-AX2/UT-AX4 補助接点ユニット UL 認証表示付与及び可接キャリアの仕様変更のお知らせ	三菱電機株式会社 名古屋製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 TEL (0574)61-1952
----------	--------------	--------	---	--

3. 変更目的

UL (Underwriters Laboratories) 認証取得対応のため

4. 従来品との互換性

互換性あり

5. 識別方法

(1) UL 認証関連表示の確認

- ① 製品状態: 製品の UL 認証関連の表示の確認(付表 1)
- ② 梱包状態: 梱包ラベルに付与する識別マーク「S」を確認

※識別マークの表示位置については下図(図 3)を参照。




図 3. 梱包ラベル外観(代表例)

(2) 補助接点ユニット可接キャリアの仕様変更

- ① 製品状態: 補助接点ユニット可接キャリア形状の確認(図 2)

6. 変更時期

2021 年 12 月生産分より順次

発行 日付	2021 年 11 月	件 名	UT-AX2/UT-AX4 補助接点ユニット UL 認証表示付与及び可接キャリアの仕様変更のお知らせ	三菱電機株式会社 名古屋製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 TEL (0574)61-1952
----------	----------------	--------	---	--

(付表 1)

対象機種	変更箇所	変更前 (UL 認証なし)	変更後 (UL 認証あり)
UT-AX2 UT-AX4	補助接点 ユニット 側面に UR マーク 追加		
SR-T9 SRD-T9	電磁継電器 本体に UL マーク 追加		
S-2 x T32 SD-2 x T32	補助接点 ユニット 側面に UR マーク 追加		

注 1. 上記記載の表示内容は代表例となります。

以上

発行 日付	2021 年 11 月	件 名	UT-AX2/UT-AX4 補助接点ユニット UL 認証表示付与及び可接キャリアの仕様変更のお知らせ	三菱電機株式会社 名古屋製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 TEL (0574)61-1952
----------	----------------	--------	---	--