

三菱配電・制御機器

セールスとサービス

機種 集中自動検針システム 検針コントローラ(モデル S)

集中自動検針システム 検針コントローラ(モデル S)ミニプリンタ仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております、集中自動検針システム 検針コントローラ(モデル S)の仕様を下記のとおり変更しますので、お知らせします。



今後とも倍旧のご愛顧の程お願い申し上げます。

記

1. 適用機種

製品名	形名
集中自動検針システム 検針コントローラ(モデル S)	B-AM100SN
	B-AM300SN
	B-AM500SN

2. 変更内容

項目	変更前	変更後
外観(ミニプリンタの変更)		
運用時のミニプリンタ LED 動作	緑点灯: 正常動作 緑点滅: 紙切れ 消灯: ミニプリンタ電源 OFF	緑点灯: 正常動作 橙点灯: 紙切れ 橙点滅: 温度異常 橙緑点滅: 電圧異常 消灯: ミニプリンタ電源 OFF
取扱説明書の同梱	電子データを CD-ROM 内に収録 冊子(紙)を同梱	電子データを CD-ROM 内に収録
ハードウェア編(冊子)		
ご使用前にお読みください	-(なし)	同梱

※ミニプリンタ用ロール紙(AMC-NP580)に変更はありませんので、従来通りご利用いただけます。
その他、ロール紙の交換方法も変更となりますので、納入時の取扱説明書をご参照願います。

3. 変更理由

ミニプリンタの仕様変更に伴い、ミニプリンタ本体を変更します。
また、紙資料削減による省資源化のため、取扱説明書の同梱を見直します。

4. 変更時期

2024年7月出荷分より変更を予定しています。
なお、在庫状況により一部変更時期がずれる場合がありますのでご了承ください。

扱	A	日付	2024年2月	件名	集中自動検針システム 検針コントローラ(モデル S)ミニプリンタ 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1603	三菱電機(株)福山製作所			