

2017年11月28日
(改訂) 2017年12月22日
三菱電機照明株式会社

北海道地区 学校体育館向け照明器具事故について

2017年11月6日北海道の高等学校体育館で電動昇降機に取付けた弊社製HID高天井用照明器具が落下する事故が発生しました。今回の落下事故に関して人的被害はございません。

同製品は、北海道地区高等学校・養護学校の体育館専用製品（形名：EC40028）として、1996年から1999年に製造したものです。

本落下事故を受け、北海道教育庁のご指導、ご協力をいただき北海道内の道立小学校・中学校・高校の体育館に設置された製品に対し、点検を進めております。

本件に関するお問い合わせは、フリーダイヤルを設置いたしましたので、下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

お客様にご心配とご迷惑をおかけし誠に申し訳なくお詫び申し上げます。

■ご連絡先

ご連絡先フリーダイヤル（無料）	0120-540-200
	0120-540-308（FAX）
受付時間	9:00～18:00（2017年12月28日までは土・日・祝日も受付） （2017年12月29日からは土・日・祝日除く）
電子メール	HID@Mitsubishi-Lighting.co.jp

※お客様から申し出ていただきました氏名、住所、電話番号などの情報は、本件の対応にのみ利用し管理いたします。
なお、これら業務に携わる関係会社へも、お客様の情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理を行なわせてます。

以上