

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
R 50006467

Blatt *Page*  
0011

Ihr Zeichen *Client Reference*  
348901

Unser Zeichen *Our Reference*  
ZO-CSH- 12300200 003

Ausstellungsdatum  
28.02.2006

*Date of Issue*  
(day/mo/yr)

**Genehmigungsinhaber *License Holder***

Mitsubishi Electric Corp.  
Fukuyama Works  
1-8 Midori-machi  
Fukuyama-shi, Hiroshima 720-8647  
Japan

**Fertigungsstätte *Manufacturing Plant***

Mitsubishi Electric Corp.  
Fukuyama Works  
1-8 Midori-machi  
Fukuyama-shi, Hiroshima 720-8647  
Japan

**Prüfzeichen *Test Mark***

Geprüft nach *Tested acc. to*  
EN 60947-2:2003



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit  
*License Fee - Unit*

Leistungsschalter Circuit Breaker

Addition

Type Designation : NF63-HW

2

Rated Operational Voltage : AC 690V, 50/60Hz  
DC 250V (2 pole d.c. use)

Rated Current : 10/15/20/30/40/50/60A  
4 (max. 50A)

Number of poles : 2, 3

Rated Insulation Voltage : 690V

Rated Impulse Voltage : 6kV

Utilization Category : A

Pollution Degree : 2

Reference Temperature : 40°C

Suitability for Isolation : yes

2

ANLAGE (Appendix): 1.1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above-mentioned-requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoff@de.tuv.com

Dipl.-Ing. M. Geiser