

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
R 2-50004601

Blatt *Page*  
0002

Ihr Zeichen *Client Reference*  
N.Y.

Unser Zeichen *Our Reference*  
ZO-BWE- 02160343 001


Ausstellungsdatum *Date of Issue*  
26.06.2001  
(day/mo/yr)

**Genehmigungsinhaber** *License Holder*  
Mitsubishi Electric Corp.  
Fukuyama Works  
1-8 Midori-machi  
FUKUYAMA-SHI, HIROSHIMA  
JAPAN 720-8647

**Fertigungsstätte** *Manufacturing Plant*  
Mitsubishi Electric Corp.  
Fukuyama Works  
1-8 Midori-machi  
FUKUYAMA-SHI, HIROSHIMA  
JAPAN 720-8647

**Prüfzeichen** *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*  
EN 60947-2:1996+A1



**Zertifiziertes Produkt** (Geräteidentifikation)  
*Certified Product* (Product Identification)

**Lizenzentgelte - Einheit**  
*License Fee - Unit*

Leistungsschalter Circuit-Breaker

Addition

Type Designation : MB225-SW 1  
Rated Operational Voltage : AC 440V, 50/60Hz  
Rated Current : 100/125/150/175/200/225A  
Number of poles : 3  
Rated Insulation Voltage : 500V  
Rated Impulse Voltage : 6kV  
Utilization Category : A  
Pollution Degree : 2  
Reference Air Temperature : 40°C  
Suitability for Isolation : yes

1

ANLAGE (Appendix) : 1



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product  
fulfills above-mentioned-requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Dipl.-Ing. W. Nölke