

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50050386

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*
K.I.

Unser Zeichen *Our Reference*
ZO-CSH- 12303426 002

Ausstellungsdatum
13.12.2004


Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Mitsubishi Electric Corp.
Fukuyama Works
1-8 Midori-machi
Fukuyama-shi, Hiroshima 720-8647
Japan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Mitsubishi Electric Corp.
Fukuyama Works
1-8 Midori-machi
Fukuyama-shi, Hiroshima 720-8647
Japan

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60947-2:2003



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Leistungsschalter *Circuit-Breaker*

Type Designation : NF100-SRU

5

Rated Operational Voltage : AC 500V, 50/60Hz
Rated Current : 60/70/75/80/90/100A
Number of Poles : 2/3
Rated Insulation Voltage : 500V
Rated Impulse Voltage : 8kV
Utilization Category : A
Pollution Degree : 3
Reference Temperature : 40°C
Suitability for Insulation : yes

5

ANLAGE (Appendix) : 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above-mentioned-requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoff@de.tuv.com

Dipl.-Ing. W. Herlitschke