

出力制御機能付パワーコンディショナの対応機種について

平成 27 年 1 月 26 日施行の省令改正にともなう、系統への接続条件である「出力制御機能付パワーコンディショナ（以下 PCS）の設置」についてご連絡致します。

機器リストに該当する機種の場合、出力制御機能対応 PCS 及び、対応する出力制御ユニットとの接続により、出力制御機能を具備することが可能です。当社機器でシステム構成される場合は、以下対応をお願い致します。

- 対応依頼内容
- 1) インターネット環境のご準備とご契約（全機種対象）

2) ソフトウェアのアップデート
 - －出力制御機能対応 PCS のソフトウェア（以下 S/W）アップデート（機器リスト No.2-1～No.2-6 選択時）
 - －出力制御ユニットの S/W アップデート（機器リスト No. 3-1、3-2、3-4 選択時）

3) 必要な出力制御ユニットの追加（機器リスト No.3-2、3-4 選択時）

4) 必要な出力制御ユニットの取替（機器リスト No.3-2、3-3 選択時）

5)出力制御に必要なとなる各機器の設定作業（全機種対象）

■機器リスト

出力制御機能付PCS（出力制御には①、②両方の対応機種が必要です。）								
	①出力制御機能対応PCS（PCS 本体）				②出力制御ユニット（PCS 本体以外で出力制御に必要な機器）			
	No.	機種名	発売時期	導入方法	No.	機種名	発売時期	導入方法
出力制御対応機種	1-1	PV-PN30K2	発売済み	対応済み	3-1	PV-DR006L-SET （-Y,-M） 「表示ユニット、計測ユニット、情報収集ユニット」セット	発売済み	対応済み （出力制御要件変更に伴い、計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの S/W アップデートが別途必要）
	1-2	PV-PN40K2						
	1-3	PV-PN44KX2						
	1-4	PV-PN55K2						
	1-5	PV-PS40K2						
	1-6	PV-PS55K2						
	1-7	PV-PSME55L						
	1-8	PV-PSME45L						
S/W アップデート、機器追加・取替により出力制御対応可能な機種	2-1	PV-PN30K	発売済み	S/W アップデートが別途必要 （リリース済）	3-2	PV-DR006K	発売済み	・計測ユニットの取替 ・情報収集ユニットの追加 ・表示ユニットの S/W アップデートが別途必要 機種名： PV-DR006L-IFU-GW（-Y,-M） 「計測ユニット、情報収集ユニット」セット
	2-2	PV-PN40K						
	2-3	PV-PN44KX						
	2-4	PV-PN55K			3-3	PV-DR005K	発売済み	対応不可 No.3-1「PV-DR006L-SET（-Y,-M）」への取替が必要
	2-5	PV-PS40K						
	2-6	PV-PS55K			3-4	HM-ST03 （-E,-W）	発売済み	・計測ユニットの追加 ・表示ユニットの追加 ・情報収集ユニットの S/W アップデートが別途必要 機種名： PV-DR006L-IFU-MRC（-Y,-M） 「表示ユニット、計測ユニット」セット

※機器の追加・取替・設定・S/W アップデート対応作業などには、追加費用（機器費用・作業費用・出張費用など）が別途必要となりますので、予めご了承ください。追加費用詳細につきましては、販売店様を通じて、別途お見積り致します。なお、機器リストの仕様は変更される場合がありますので、予めご了承ください。

※旧機種 PCS（G・J シリーズ以前）及び、旧機種モニター（PV-DR001、PV-DR003G/H、PV-DR004J/JA、PV-DR401）は、出力制御対応はできません。対応機種への取替をお願い致します。

※上記内容は随時更新されますので、都度最新情報をご確認頂きますようお願い致します。

■本件に係るお問合せ先：
三菱太陽光発電技術相談センター
TEL：0120-314-382
受付時間/9～12：00、13～17：00（土日祝日・当社休業日を除く）