

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種

三菱無停電電源装置
UPS

三菱小容量 UPS FW-S シリーズ 増設バッテリーユニット FW-SEB-D 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております三菱小容量UPS FW-S シリーズ 増設バッテリーユニット FW-SEB-Dにつきまして、仕様を一部変更致しますのでお知らせします。今後とも倍旧のご愛顧の程お願い申し上げます。

記

1. 対象製品

三菱小容量 UPS FW-S シリーズ 増設バッテリーユニット
形名 FW-SEB-D

2. 変更内容

UPS 本体と接続した場合の停電補償時間（バックアップ時間）を変更致します。

<変更前>

本体形式	出力容量	FW-SEB-D 接続数	
		1 台	2 台
FW-S10-2.0K	2.0kVA/1.4kW	80 分	150 分
FW-S10-3.0K	3.0kVA/2.1kW	50 分	100 分
FW-S10-5.0K	5.0kVA/3.5kW	30 分	60 分

<変更後>

本体形式	出力容量	FW-SEB-D 接続数	
		1 台	2 台
FW-S10-2.0K	2.0kVA/1.4kW	85 分	180 分
FW-S10-3.0K	3.0kVA/2.1kW	55 分	120 分
FW-S10-5.0K	5.0kVA/3.5kW	30 分 (変更なし)	60 分 (変更なし)

※製品の外観等、停電補償時間（バックアップ時間）以外の性能・仕様に変更はありません。

3. 変更理由

長時間バックアップに対応するため。

4. 変更時期

2019 年 7 月生産分より変更致します。

扱	A	日付	2019 年 6 月	件名	三菱小容量 UPS FW-S シリーズ増設バッテリー ユニット FW-SEB-D 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1394		三菱電機(株) 福山製作所		