

FT-2 形低圧表示ヒューズ ヒューズホルダのベース材質変更のお知らせ

平素は三菱電機機器製品にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

ご愛顧いただいております屋内用低圧ヒューズのヒューズホルダのベース材質を変更させていただきますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 対象機種

表示ヒューズ : FT-2 形


2. 変更理由

ヒューズホルダのベースの生産性向上のため

3. 変更内容

ベースを圧縮成形品から切削加工品に変更します。

外観色が異なりますが、外形寸法や性能などに影響なく、ご使用に支障を与えるものではありません。




ベース
色：黒色
材質：フェノール樹脂

図 1. 【変更前】外観及び変更箇所 (FT-2 形)

表 1. 変更箇所

変更後



ベース
色：橙色
材質：フェノール樹脂

4. 変更時期

2022 年 3 月生産分より

以上

扱	A	日付	2021年9月	件名	FT-2形低圧ヒューズ ヒューズホルダのベース材質変更のお知らせ
整理番号	KER-603	三菱電機(株) 機器事業部			