

## 汎用インバータFR-E800シリーズ 梱包箱の積み段数表示に関するお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
汎用インバータFR-E800シリーズにおいて、梱包箱の積み段数表示に誤記がありましたのでお知らせ  
します。

### 記

#### 1. 対象機種


FR-E820-11K~22K、FR-E840-11K~22K



#### 2. 積み段数の表示内容

梱包箱の積み段数表示に誤記があり、3段積みの記載となっておりましたが、正しくは下記の通り  
6段積みです。

※ 対象機種の梱包箱は初品から6段積み可能です。

(積み段数の表示箇所) 下図赤枠部



| 誤表記   | 正表記   |
|---|---|
|  |  |
| 一番下の箱の上に2箱まで積める<br>(3段積み)という意味です。   | 一番下の箱の上に5箱まで積める<br>(6段積み)という意味です。   |

※梱包箱の誤表記修正は2021年10月頃を予定しております。  
(製品変更時期は前後する場合があります。)

|          |         |        |  |  |
|----------|---------|--------|--|--|
| 発行<br>日付 | 2021年6月 | 件<br>名 | 汎用インバータFR-E800シリーズ<br>梱包箱の積み段数表示に関するお知らせ | 三菱電機株式会社名古屋製作所<br>〒461-8670<br>名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表 |
|----------|---------|--------|--|--|