

# 三菱ノーヒューズ遮断器 三菱漏電遮断器 テクニカルニュース

No. LVS-YJ-0017 1/1

2026年5月発行

表 題 中鎖塩素化パラフィン(MCCP)含有の対応について

適用機種 サーキットプロテクタ

ご愛用いただいておりますサーキットプロテクタの別売部品への中鎖塩素化パラフィン(MCCP)含有の対応について、下記の通りご連絡いたします。

## 1. 対象機種

- ・サーキットプロテクタ(CP30-BA、CP30-HU)用 裏面配線用端子BT-CPA(20A以下用、30A用)



絶縁キャップ

## 2. 中鎖塩素化パラフィン(MCCP)含有の対応

下記表の対象製品につきましては、材料変更を予定しております。

形名・部品	変更前	変更後
CP30-BA, CP30-HU用 裏面配線用端子(BT-CPA) に同梱している絶縁 キャップ	含有あり	含有なし

材料変更に伴う外観・製品性能の差異はありません。

遮断器とCP及びそのアクセサリでは、このBT-CPA以外にMCCPを含んでいる製品はありません。

## 3. 今後の対応

2026年6月生産分より、非含有品への変更を予定しております。

ただし当社在庫及び市中在庫の状況によっては、切替時期以降でも切替前のMCCP含有品が出荷される可能性があります。

以上