

裏面形・埋込形・さし込形 仕様変更の対象機種および実施時期変更のお知らせ

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器・漏電遮断器の裏面形・埋込形・さし込形の製品仕様変更に関して、弊社管理番号山-1116にてご案内させていただいております内容につき、対象機種、および実施時期を変更いたしますのでお知らせいたします。

記

1. 対象機種・変更内容・・・変更内容の詳細は、2ページ《変更内容》を参照ください。

接続方式	部品販売形名	適用機種		変更内容	
		ノーヒューズ遮断器・ノーヒューズスイッチ	漏電遮断器	スタッド締付ねじ	ターミナル締付ねじ
裏面形 (B-ST)	ST-05SV2 ST-05SV3 ST-05SV4	NF32-SV NF63-CV, NF63-SV, NF63-HV NF63-ZCV, NF63-ZSV, NF63-ZHV NF63-NCV, NF63-NCVZ NF63-HDV(2P) DSN32-SV DSN63-CV, DSN63-SV	NV32-SV NV63-CV NV63-SV NV63-HV NV63-NCV	○	—
埋込形 (FP)	FP-05SV2 FP-05SV3 FP-05SV4	NF32-SV NF63-CV, NF63-SV, NF63-HV NF63-ZCV, NF63-ZSV, NF63-ZHV NF63-NCV, NF63-NCVZ DSN32-SV DSN63-CV, DSN63-SV	NV32-SV NV63-CV NV63-SV NV63-HV NV63-NCV	○	—
さし込形 (PM)	— (組込出荷のみ)	NF32-SV NF63-CV, NF63-SV, NF63-HV NF63-ZCV, NF63-ZSV, NF63-ZHV NF63-HDV(2P) DSN32-SV DSN63-CV, DSN63-SV	NV32-SV NV63-CV NV63-SV NV63-HV	—	○
		NF63-HRV NF125-CV, NF125-SV, NF125-HV NF125-UV NF125-ZCV, NF125-ZSV, NF125-ZHV DSN125-CV, DSN125-SV	NV125-CV NV125-SV NV125-HV	—	○

※用途別遮断器, W&WS 用さし込端子台対応本体部(特殊 PM-N)も対象となります。

※本体組込出荷, および接続用部品販売が対象となります。

2. 変更理由

ねじの標準化, および作業性改善のため

3. 変更時期

2014年10月生産分より

(ただし, 在庫の関係上前後することがありますので, ご了承願います。)

4. 山-1116からの変更点

(1)動力分電盤用さし込端子台(DPM)導帯締付ねじについての仕様変更は取りやめさせていただきます。

(2)本体組込出荷(B-ST/FP/PM)については, 2014年8月生産分からお知らせしておりましたが, 部品販売(ST/FP)と合わせ, 2014年10月生産分からの変更とさせていただきます。

以上

扱	A	日付	2014年8月	件名	裏面形・埋込形・さし込形仕様変更の 対象機種および実施時期変更のお知らせ
整理番号	山-1116-A		三菱電機(株)福山製作所		

《変更内容》

(1)裏面形/埋込形 スタッド締付ねじ

対象部品	変更前	変更後
例) NF63-SV 3P B-ST  スタッド締付ねじ	  SW-P なべねじ+特殊座金 (M4×14)	  SW-PW-P なべねじ (M4×14)




・裏面形と埋込形のスタッド、および、締付ねじは同一部品です。

(2)さし込形端子(ターミナル)締付ねじ

対象部品	変更前	変更後
例) NF125-CV 3P PM  端子(ターミナル)ねじ	  SW-P なべねじ+特殊座金 (M4×18)	  SW-PW-P なべねじ (M4×18)

※いずれの仕様においても、接続関係寸法・接続方法・性能の変更はありません。

(3)動力分電盤用さし込端子台導帯締付ねじ<変更取りやめ>

対象部品	変更前	変更後
例) NF63-CV 3P DPM-2  導帯締付ねじ	  +ねじ P なべねじ+ばね座金+座金 (DPM*-05SV*: M6×16) (DPM*-1SV*: M8×16)	変更なし

扱	A	日付	2014年8月	件名	裏面形・埋込形・さし込形仕様変更の対象機種および実施時期変更のお知らせ
整理番号	山-1116-A		三菱電機(株)福山製作所		