

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機 種	UL 登録品 UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器 漏電保護付 UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器
-----	--

WS シリーズ UL 登録品 ノーヒューズ遮断器・漏電保護付ノーヒューズ遮断器用 外部付属装置『機械連動子 MI-05SWU3』 生産中止のお知らせ

ご愛用いただいております WS シリーズ UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付
ノーヒューズ遮断器用外部付属装置『機械連動子』について、生産中止とさせていただきますので
ご連絡いたします。

記

1. 対象機種・部品

WS シリーズ UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付ノーヒューズ遮断器用
外部付属装置 機械連動子 MI-05SWU3
(適用機種 NF225-CWU・NV225-CWU)

2. 生産中止理由

遮断器規格 UL 489 の変更により、規格適合できなくなり、UL 認定品として生産継続できないため。

関連規格 UL 1008 (Transfer Switch Equipment) が変更となり、遮断器規格 UL 489 も UL 1008 との
一致により、規格変更となりました。

【規格要求事項】

パネルの除去により Interlock 機能が無効とならないこと。

※ MI-05SWU3 はパネル取付タイプであり、当該要求に適合できません。

【規格原文抜粋】

UL 1008 Transfer Switch Equipment

7.1.18 Removal of doors or access panels shall not result in defeating the interlocking mechanism.

UL 489 Molded-Case Circuit Breakers, Molded-Case Switches and Circuit-Breaker Enclosures

14.7.3 A mechanical interlock shall have a mounting means such that removal of a door,
dead-front, barrier or the like shall not result in defeating
the interlocking mechanism between the intended circuit breakers or switches.

3. 備考

UL 登録 機械連動子としては、MI-05SWU3 のみ生産継続していましたが、上記理由にて生産中止します。

以上

扱	A	日付	2017年3月	件 名	WS シリーズ UL 登録品ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用 外部付属装置 MI-05SWU3 生産中止のお知らせ
整理番号	山-1261	三菱電機 (株) 福山製作所			