

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機 種	二種耐熱形ノーヒューズ遮断器
-----	----------------

非常電源用 二種耐熱形ノーヒューズ遮断器 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております非常電源用 二種耐熱形ノーヒューズ遮断器について、下記の通り、仕様変更させていただきますので、お知らせいたします。

記

1. 対象機種

二種耐熱形ノーヒューズ遮断器

BH-K, NF32-SV, NF63-CV, NF125-CV, NF250-CV, NF400-CW, NF630-CW
 警報スイッチ (AL), 補助スイッチ (AX), 縦形リード線端子台 (SLT)
 端子カバー (TC-S, TC-L, TTC, BTC), とってロック装置 (HL)
 ロックカバー (LC)

2. 変更内容

対象機種			変更内容			
			①定格電流 (40A) 追加		②付属装置への識別表示廃止	
機種名	付属装置		変更前	変更後	変更前	変更後
	内部	外部				
BH-K	—	LC	—	—	例: NF63-CV LC	
NF32-SV	AL, AX	TC-S	—	—		
NF63-CV	—SLT	TC-L	15, 20, 30, 50, 60, 63A	15, 20, 30, 40 , 50, 60, 63A		
NF125-CV		TTC	—	—		
NF250-CV		BTC	—	—		
NF400-CW		LC	—	—		
NF630-CW		TC-L	—	—		
		TTC	—	—		
		HL	—	—		

※上記変更に伴い、外部付属装置は「一般標準品」が使用可能となります。内部付属装置は本体の耐熱認定証票貼付位置の関係より、お客様での取付けはできません。

3. 変更理由

一般社団法人 日本配電制御システム工業会 規定変更に伴い、定格電流 40A を追加しました。また、付属装置は、一般標準品と同じものを使用する場合は識別表示不要となりましたので、識別表示を廃止しました。

4. 切替時期

2018年1月生産分より

(ただし、在庫の関係で若干前後する場合がありますのでご了承願います。)

以上

扱	A	日付	2017年9月	件	非常電源用二種耐熱形ノーヒューズ遮断器 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1291		三菱電機 (株) 福山製作所	名	