

三菱ノーヒューズ遮断器 テクニカルニュース

No. LVS-YJ-0014
2024年 5月発行

表 題 ノーヒューズ遮断器 選択遮断組合せについて

適用機種 NF800-CEW, NF800-SEW, NF125-RV, NF250-RV

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器の一部機種の「選択遮断組合せ」において、低圧遮断器総合カタログ、技術資料集及び遮断器選定ソフトウェアMELSHORT2に記載の組合せの遮断容量に誤記が判明しました。

ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げますとともに、該当する機種・選択遮断組合せでの遮断容量値を訂正いたしますのでご了承の程、よろしく願いたします。

1. 対象機種・組合せ

| | | | | |
|---------|--------|------------|-------|----------|
| 選択遮断組合せ | 主回路遮断器 | NF800-CEW, | 分岐遮断器 | NF125-RV |
| | 主回路遮断器 | NF800-SEW, | 分岐遮断器 | NF125-RV |
| | 主回路遮断器 | NF800-CEW, | 分岐遮断器 | NF250-RV |
| | 主回路遮断器 | NF800-SEW, | 分岐遮断器 | NF250-RV |

2. 訂正内容

選択遮断組合せ表の遮断容量値を訂正します。

| | | 変更前 | 変更後 |
|-------------|----------|------------------------|------|
| 定格電圧 | | AC415V | |
| 主回路遮断器（電子式） | | NF800-CEW NF800-SEW | |
| 分岐回路 遮断器 | NF125-RV | 50kA | 30kA |
| | NF250-RV | 25kA | 15kA |

※主回路・分岐回路遮断器各単体での遮断性能に変更はありません。

3. 訂正対象

- 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 <低圧遮断器総合カタログ> Y-0701W（4 選定 14. 選択遮断組合せ）
- 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 技術資料集 Y-0657J（9 選定表 9.6 選択遮断組合せ）
- 三菱遮断器選定ソフトウェア MELSHORT2（バージョン 1.60以前）

以上