

MS-Nシリーズ電磁開閉器の中国 CCC 認証取得のお知らせ

ご愛用いただいておりますMS-Nシリーズ電磁開閉器について、中国の製品安全認証許可制度に基づき、従来より CCIB 認証を取得していますが、この度、国家認証認可監督管理委員会(CNCA)が監督するCCC認証を取得しましたので、お知らせします。(ご注文形名は CCIB 認証時と同一のままです。) これにより、中国へ輸出する場合、認証製品(CCC認証マーク付)は中国側の通関許可が得られます。

1. 認定品の形名・仕様

①ご注文形名：標準形名の末尾に『CN』を付加してご注文ください。(『CN』は製品表示しません。)

- ・形名指定例 例1；S-N11CN
- 例2；SR-N8CN

注1. 認定されている形名には、『CN』は含まれません。

注2. 認定機種のご組合せ品(ex. MSO, S-2×等)や認証以外の第3シンボル品(ex. CX, SA 等)は製作できません。

②製品仕様：製品には右図CCC認証ラベル(中国より購入)を貼付けます。



2. 認定機種

対中国輸出における強制管理品目は、低電圧電気装置の中で指定されており、電磁開閉器・電磁接触器・電磁継電器・サーマルリレー等が対象で、下表の機種を製作いたします。電磁開閉器(MSO-(2×)N□形)は、S-N□とTH-N□(KP)を組合せてご使用ください。

①電磁接触器(交流操作形)

形名	コイル呼び	補助接点構成	認証番号	
S-N10	AC12V～AC440V	1a または 1b	2002010304023375	
S-N11		1a または 1b		
S-N12		1a1b または 2a		
S-N18		—	2002010304023377	
S-N20		1a1b または 2a		
S-N21		2a2b		
S-N25		2a2b		
S-N35		2a2b	2002010304024684	
S-N50		AC 24 V～AC 400 V	2a2b	2002010304024704
S-N65			2a2b	
S-N80	2a2b		2002010304024705	
S-N95	2a2b			
S-N125	2a2b		2002010304024706	
S-N150	2a2b		2002010304024707	
S-N180	AC 48 V～AC 400 V	2a2b	2002010304024708	
S-N220		2a2b		
S-N300		2a2b	2002010304024709	
S-N400		2a2b		

注. 認証取得範囲: 定格電流は、カタログに記載の IEC 定格
操作コイルは、カタログに記載の上記コイル呼び範囲

発行 日付	2003年 4月	件名	MS-Nシリーズ電磁開閉器の 中国 CCC 認証取得のお知らせ	三菱電機株式会社 名古屋製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 TEL (0574)61-1952
----------	-------------	----	------------------------------------	--

②電磁継電器(交流操作形)

形名	コイル呼び	接点構成	認証番号
SR-N4	AC 12 V～AC 440 V	4a, 3a1b, 2a2b	2002010303024696
SR-N5		5a, 4a1b, 3a2b, 2a3b	
SR-N8		8a, 7a1b, 6a2b, 5a3b, 4a4b	

注. 認証取得範囲: 定格電流は, カタログに記載の定格
 操作コイルは, カタログに記載の上記コイル呼び範囲

③補助接点ユニット

形名	接点構成	認証番号	組合せ	
			電磁接触器	電磁継電器
UN-AX 2	2a, 1a1b, 2b	2002010303024700	S-N10～N 65	SR-N4
UN-AX 4	4a, 3a1b, 2a2b			SR-N5
UN-AX 11	1a1b		S-N10, N11 S-N20～N65	SR-N4
UN-AX 80	1a1b	2002010303024720	S-N80～N125	—
UN-AX 150	1a1b	2002010303024722	S-N150～N400	—

④サーマルリレー

<2素子付>

形名	ヒータ呼び	認証番号	組合せ電磁接触器
TH-N12	0.12A～11A	2002010309024701	S-N10, N11, N12
TH-N18	1.3A～15A	2002010309024702	S-N18
TH-N20	0.24A～15A	2002010309024703	S-N20, N21, N25, N35
TH-N20TA	22A, 29A		S-N25, N35

<3素子付>

形名	ヒータ呼び	認証番号	組合せ電磁接触器
TH-N12KP	0.24A～11A	2002010309024710	S-N10, N11, N12
TH-N20KP	0.24A～15A	2002010309024712	S-N20, N21, N25, N35
TH-N20TAKP	22A, 29A		S-N25, N35
TH-N60KP	15A～54A	2002010309024714	S-N50, N65, N80, N95
TH-N60TAKP	67A, 82A		S-N80, N95
TH-N120KP	42A～82A	2002010309024724	S-N125, N150
TH-N120TAKP	105A, 125A		
TH-N220RHKP	82A～180A	2002010309024719	S-N180, N220
TH-N220HZKP			単体取付専用
TH-N400RHKP	105A～330A		S-N300, N400
TH-N400HZKP			単体取付専用

注. 認証取得範囲: 定格電流は, カタログに記載のヒータ呼び
 なお, TH-N12CNKP 形のヒータ呼び 0.12A, 0.17A および TH-N18KP 形は, 認証外です。

3. 発売時期

CCC 認証マーク付は 2002 年7月より発売 (CCIB 認証品より) しています。

発行 日付	2003 年 4 月	件名	MS-N シリーズ電磁開閉器の 中国 CCC 認証取得のお知らせ	三菱電機株式会社 名古屋製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 Tel (0574)61-1952
----------	---------------	----	-------------------------------------	--