

MSOD-Q11/Q12 形に使用のサーマルリレー形式変更のお知らせ(改訂版)

ご愛用いただいております、MSOD-Q11/Q12 形高感度コンタクタに使用のサーマルリレーを、TH-N シリーズから TH-T シリーズに変更させていただきますので、よろしくお願いたします。




1. 対象機種

高感度コンタクタ MSOD-Q11/Q12 形  
MSOD-QR11/QR12 形

2. 変更内容

2.1 サーマルリレーの変更

電磁開閉器として使用するサーマルリレーは下記のとおりとなります。  
(今回の変更による電磁開閉器(MSOD-Q□)としての形名変更はいたしません。)

		変更前		変更後
		標準	端子カバー付	標準(端子カバー付)
形名	非可逆	MSOD-Q11 (KP)	MSOD-Q11CX (KP)	MSOD-Q11 (KP)
		MSOD-Q12 (KP)	MSOD-Q12CX (KP)	MSOD-Q12 (KP)
	可逆	MSOD-QR11 (KP)	MSOD-QR11CX (KP)	MSOD-QR11 (KP)
		MSOD-QR12 (KP)	MSOD-QR12CX (KP)	MSOD-QR12 (KP)
組合せるサーマルリレー		TH-N12 (KP)	TH-N12CX (KP)	TH-T18 (KP)
外観				
外形寸法 (幅×縦×奥行)		49.5×91×77	49.5×91×77	49.5×91×77
ねじサイズ		M3.5	M3.5	M3.5

注 1. 外観, 外形寸法は代表機種として MSOD-Q11 形を示します。その他機種も外形寸法変更はありません。  
注 2. TH-N12 と TH-T18 の端子ねじは同じサイズでも線押えの寸法が異なりますので、混用しないでください。  
混用した場合、絶縁バリアが割れたり、電線が抜けやすくなる危険があります。

発行日付	2015年 3月	件名	MSOD-Q11/Q12 形 使用のサーマルリレー 形式変更のお知らせ	三菱電機株式会社 名古屋製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 TEL (0574)61-1952
------	-------------	----	--	--

## 2.2 サーマルリレー変更による変更点

(1) TH-T18 形では端子カバーが標準装備となります。

注. MSOD-Q11CX/Q12CX 形において、サーマルリレーの配線合理化機構をご愛用いただいていた場合は、MSOD-Q11BC/Q12BC 形をご用命ください。

〔充電部保護カバーとしてご愛用いただいていた場合は、MSOD-Q11/Q12 形で充電部保護カバーが標準で装備されております。〕

## 3. 従来品との関係

(1) 変更後の電磁開閉器のサーマルリレーを交換する場合、従来のサーマルリレーTH-N12(CX)(KP)形も取付可能です。

(2) 従来の電磁開閉器のサーマルリレーを交換する場合、変更後のサーマルリレーTH-T18(BC)(KP)形は取付できません。

ただし、SD-Q(R)11/Q(R)12 形の製番 14.YS 以降(2014 年 11 月生産分以降)は TH-N12(CX)(KP)形および TH-T18(BC)(KP)形の取付が可能ですが、TH-T18(BC)(KP)形組合せの MSOD-Q□形での認証(UL 認証および CCC 認証)取得は 2015 年 5 月の予定です。

## 4. 切替え時期

2015 年 6 月生産分より順次実施いたします。

備考:セールスとサービス No.079 にてご案内した内容から下記を変更いたしました。

- ・切替え時期を 4 月→6 月へ変更
- ・認証取得時期を 3 月→5 月へ変更

発行 日付	2015 年 3 月	件 名	MSOD-Q11/Q12 形 使用のサーマルリレー 形式変更のお知らせ	三菱電機株式会社 名古屋製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 TEL (0574)61-1952
----------	---------------	--------	--	--