

TH-T65KP、TH-T100KP 形サーマルリレー 定格ラベル表示内容変更のお知らせ

ご愛用いただいております TH-T65KP、TH-T100KP 形サーマルリレー用定格ラベルの表示内容変更についてお知らせいたします。何卒事情ご賢察の上、今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

1. 対象機種

(1)サーマルリレー: TH-T65KP、TH-T65FSKP、TH-T100KP、TH-T100FSKP 形

(2)電磁開閉器: MSO-T65KP、MSO-T65FSKP、MSO-T80KP、MSO-T80FSKP、MSO-T100KP、MSO-T100FSKP

注1. 形名に「AR」等が付加される特殊仕様品を含みます。

注2. 対象機種には「MS」、「MSOD」、「MSOL」、「MSOLD」および可逆式「2X」を含みます。

2. 変更内容

サーマルリレーの右側面ラベルの表示内容を変更し、梱包ラベルにバージョンマークを追加いたします。

<表示例>

	変更前	変更後
	Ue=690V~	Ue=440V~
右側ラベル		
梱包ラベル		<p>バージョンマーク Z 追記</p>

3. 変更目的

CCC 認証上の定格使用電圧は 440V のところ、690V と記載していたため 440V へ修正いたします。
(定格使用電圧: 定格使用電流と組み合わせて装置の適用を決める電圧)

4. 従来との互換性

互換性あり

※外形寸法および特性、性能の変更はありません。

5. 変更時期

2023 年 12 月生産分より順次

以上

発行日付	2023 年 12 月	件名	TH-T65KP、TH-T100KP 形 サーマルリレー 定格ラベル表示内容変更のお知らせ	三菱電機株式会社 福山製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 TEL (0574)61-1952
------	-------------	----	---	---