

パナソニックインダストリー株式会社製樹脂の UL 認証不適合による
当社電磁接触器の UL 認証表示削除のお知らせ

三菱電機電磁接触器に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、パナソニックインダストリー株式会社より、同社製樹脂の一部につきまして、UL 認証不適合による認証抹消の連絡がありました。

上記連絡に対する当社電磁接触器への影響と対応について、下記のとおりご報告いたします。

記

1. 当社への影響と対応

パナソニックインダストリー株式会社製樹脂の UL 認証抹消に伴い、下記変更時期以降の対象機種について、UL 認証表示を削除いたします。





なお、既に出荷された製品につきましては、安全性や性能に問題はありませぬ。また、UL 認証も有効となります。

2. 対象機種

S-(2X)N600AB

注1. 対象品には、形名末尾に「LT」等が付加される特殊仕様品も含まれます。

3. 変更内容

	変更前	変更後
UL 認証マーク	あり	なし
製品外観		
製品名板		 <div data-bbox="1310 1608 1497 1727" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;"> UL 認証マーク (UR 認証) 表示削除 </div>

※対象機種において UL 認証品をご要望の場合は、UL 規格認証品の S-(2X)N600ABUR をご用意しておりますので、お取引先まで問い合わせ願います。

4. 変更時期

2024 年 9 月生産分より

-梱包状態での識別-
梱包箱へ貼付けている梱包ラベルの日付が「240901」以降であれば変更後となります。



以上

発行日付	2024 年 6 月	件名	パナソニックインダストリー株式会社製樹脂の UL 認証不適合による 当社電磁接触器の UL 認証表示削除のお知らせ	三菱電機株式会社 福山製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 TEL (0574)61-1952
------	------------	----	---	---