

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種：屋内用高圧交流負荷開閉器

電動操作式負荷開閉器の注意事項の表記変更のお知らせ

平素は三菱電機機器製品にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

ご愛顧いただいております電動操作式の屋内用高圧交流負荷開閉器(以降、LBS と略す)の端子台カバー及び接続名板の注意事項の表記を変更しますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 対象機種

G シリーズ 電動操作式 LBS : SCL-GM□□□形(ただし、SCL-GMN3□形は除く)

G シリーズ エネセーバ : TES-GA 形、TES-GB□形、TES-GC□形

G シリーズ ハーモニックスセーバ : TES-GH□形

2. 変更理由

注意事項の表記の視認性向上、表記内容の集約による組立作業の効率化

3. 変更内容

表 1 のとおり端子台カバーの注意事項を抹消し、接続名板に注意事項を記載します。

表 1. 注意事項の表記内容 ※赤枠部



図 1.TES-GB1 形

	変更前	変更後						
接続名板	<p>・グリースアップは、専用ブリースをご使用ください。 ・停電補償用コンデンサは、6年毎に定期交換してください。</p> <p>停電補償用コンデンサ交換履歴</p> <table border="1"><tr><td>1回目交換 年 月 日</td></tr><tr><td>2回目交換 年 月 日</td></tr></table> <p>制御電源 入指令 切捨合</p> <table border="1"><tr><td>① ② ③ ④ ⑤ ⑥</td></tr></table> <p>↓ V(+)V(-) AC100/110V AC/DC100/110V</p>	1回目交換 年 月 日	2回目交換 年 月 日	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	<p>停電補償用コンデンサ交換履歴（推奨交換周期6年）</p> <table border="1"><tr><td>1回目交換 年 月 日</td></tr><tr><td>2回目交換 年 月 日</td></tr></table> <p>△注意 商品が破損する恐れあり。 入指令（3,4）には電圧を印加しないでください。</p> <p>制御電源 入指令 切捨合</p> <table border="1"><tr><td>1 2 3 4 5 6</td></tr></table> <p>↓ V(+)V(-) AC100/110V AC/DC100/110V</p>	1回目交換 年 月 日	2回目交換 年 月 日	1 2 3 4 5 6
1回目交換 年 月 日								
2回目交換 年 月 日								
① ② ③ ④ ⑤ ⑥								
1回目交換 年 月 日								
2回目交換 年 月 日								
1 2 3 4 5 6								
端子台 カバー	<p>3、4番端子には電圧を印加しないでください。</p> <table border="1"><tr><td>○ 1 2 3 4 5 6 ○</td></tr></table>	○ 1 2 3 4 5 6 ○	<table border="1"><tr><td>○ 1 2 3 4 5 6 ○</td></tr></table>	○ 1 2 3 4 5 6 ○				
○ 1 2 3 4 5 6 ○								
○ 1 2 3 4 5 6 ○								
変更内容	端子台カバーに表記していた「注意事項」を抹消、接続名板側に「注意事項」を追加表記します。							

4. 適用時期

2025 年 7 月生産分より適用 ※ただし、在庫の関係で若干前後する場合があります。

以上

整理番号	KER-627	発行	2025 年 1 月	件 名	電動操作式負荷開閉器の注意事項の表記変更のお知らせ
		三菱電機(株) 機器事業部			