

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

|    |                  |
|----|------------------|
| 機種 | 三菱無停電電源装置<br>UPS |
|----|------------------|

## 三菱小容量 UPS 搭載バッテリーの変更のお知らせ

平素より三菱小容量 UPS をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。  
さて三菱小容量 UPS 本体と保守バッテリーに搭載しているバッテリーを下記の通り変更致しますのでお知らせ  
します。  
今後とも倍旧のご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 対象機種

| シリーズ名     | 形名           |              |
|-----------|--------------|--------------|
|           | 本体           | 保守バッテリー      |
| FW-V シリーズ | FW-V10-1.5K  | FW-VBT-1.5K  |
|           | FW-V10R-1.5K | FW-VBTR-1.5K |
| AX-P シリーズ |              | AX-PBT-0.75K |
|           |              | AX-PBT-1.0K  |
|           |              | AX-PBT-1.5K  |

#### 2. 変更内容

搭載バッテリーを以下のように変更致します。

|          | 変更前         | 変更後         |
|----------|-------------|-------------|
| バッテリー製造者 | 株式会社 GS ユアサ | 株式会社 GS ユアサ |
| バッテリー形名  | RE7-12H     | PXL12072H   |
| バッテリー外観色 | 白           | 黒           |

※外形寸法、及び、UPS の性能・仕様に変更はありません。

#### 3. 変更理由

バッテリー製造者の機種変更に伴う変更です。

#### 4. 変更時期

2016 年 4 月生産分より

(在庫状況により一部出荷がずれる場合があります。また、UPS 出荷時には変更前後の製品が混在する可能性があります。)

|      |        |               |            |    |                              |
|------|--------|---------------|------------|----|------------------------------|
| 扱    | A      | 日付            | 2016 年 2 月 | 件名 | 三菱小容量 UPS<br>搭載バッテリーの変更のお知らせ |
| 整理番号 | 山-1205 | 三菱電機(株) 福山製作所 |            |    |                              |