

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種

三菱無停電電源装置
UPS

三菱小容量 UPS 用 Web/SNMP ボードバージョンアップのお知らせ

ご愛用いただいております 三菱小容量 UPS FREQUPS/PowerUPS シリーズ用 Web/SNMP ボード FW-AWB-A のバージョンアップを行います。
今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

記

1. 対象機種

三菱小容量 UPS 用 Web/SNMP ボード
FW-AWB-A

2. 変更内容

ファームウェアのバージョンアップを行いました。

新発売の PowerUPS AX-P シリーズ (AX-P10-0.75K/1.0K/1.5K) のサポートを追加しました。

3. 変更時期

2006年4月生産分より変更します。

4. お持ちの FW-AWB-A のバージョンアップについて

三菱小容量 UPS FREQUPS ホームページ(<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/freqship/>)に、バージョンアップ用のソフトウェアを掲載いたします。(2006年/4月中を予定)

(PowerUPS AX-P シリーズをお使いでない場合、バージョンアップは不要です。)


5. お手持ちの FW-AWB-A のバージョン確認方法


(1) 梱包箱の名板による確認

梱包箱横に貼られている名板シールが Ver.G 以降のものはバージョンアップの必要はありません。

(2) FW-AWB-A 本体の名板による確認

背面パネルの裏側に示されているシールをご確認ください。



こちらに貼られている SERIAL が G で始まる文字列「G*****」であるか又は、マークシールが貼られている場合、バージョンアップの必要はありません。

(3) FW-AWB-A の WEB メニューによる確認

FW-AWB-A に WEB ブラウザでログインします。

「表示」メニューの「UPS 情報」を開き、WEB バージョンの項目を確認します。

WEB バージョンが「060324A」、またはそれよりも数値が大きい場合、

バージョンアップの必要はありません。

扱	A	日付	2006年04月	件名	三菱小容量 UPS オプションソフトウェアバージョンアップのお知らせ
整理番号	山 - 714	三菱電機(株) 福山製作所			