

テクニカルニュース

[1 / 3]

FA-YA-0013

MELSEC iQ-Rシリーズ 電力計測ユニット UL規格改定に伴う仕様変更のお知らせ

■発行

2026年6月

■適用機種

MELSEC iQ-Rシリーズ 電力計測ユニット
分割形電流センサ

三菱電機汎用シーケンサ MELSEC iQ-Rシリーズに格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
ご愛用いただいております三菱電機汎用シーケンサ MELSEC iQ-Rシリーズ電力計測ユニットのUL規格改定に伴い、組み合わせて使用する分割形電流センサにつきまして、以下のとおり変更となりますことをお知らせします。
今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

1. 適用機種



製品名	形名
5A分割形電流センサ	EMU2-CT5
分割形電流センサ	EMU-CT50, EMU-CT100, EMU-CT250, EMU-CT400-A, EMU-CT600-A

上記 CT と組み合わせて使用する MELSEC iQ-R シリーズ電力計測ユニット（形名：RE81WH）本体の変更はありません。


2. 変更内容

UL規格改定に伴い、分割形電流センサの表示内容を変更いたします。
なお、本変更に伴う製品の一般仕様、性能仕様、機能および外形寸法は変更ありません。



例：EMU2-CT5

変更前	変更後
	

例：EMU-CT50

変更前	変更後
	

例：EMU-CT400-A

変更前	変更後
	

3. 変更理由

UL規格改定のため。

4. 変更時期

2026年8月生産分より。
※出荷時期は在庫状況次第になりますので、ご了承をお願いします。

5. 変更に伴う影響

電力計測ユニットと分割形電流センサの組合せにおいて、変更前品(2026年8月以前生産分)と変更後品(2026年8月以降生産分)との組合せは、UL規格適合外となりますのでご注意ください。
詳細はお近くの商流(お取引のある弊社代理店、販売店)を通じてご相談をお願いいたします。

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
-	2026年6月	初版

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)	(03) 3218-2606
関越機器営業部	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命新潟ビル)	(025) 241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区大通西3-11 (北洋ビル)	(011) 212-3792
東北支社	〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー
登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

仕様・機能に関するお問い合わせ

製品ごとにお問い合わせを受け付けております。
三菱電機FAサイト — 仕様・機能に関するお問い合わせ
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/contact-us/spec/



安全に関するご注意

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。