

三菱グラフィックオペレーションターミナル テクニカルニュース [1 / 4]

[発行番号] 姫テ-シ-0143B

[表題] CFカードコネクタ変更のお知らせ (GT1150, GT1155, GT1665HSシリーズ)

[発行] 2014年12月(2015年7月改訂B版)

[適用機種] GT1155-QTBD, GT1155-QSBD, GT1150-QLBD, GT1155HS-QSBD, GT1150HS-QLBD, GT1665HS-VTBD







三菱グラフィックオペレーションターミナル(GOT)に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

GOT1000シリーズ一部のモデルにおいて、より安定した部品調達のため、CFカードコネクタを変更させていただきますので、ご了承の程、よろしくお願いたします。

なお、CFカードコネクタの一部形状を変更しますが、GOTの機能などは従来品から変更ありません。

1. 変更箇所

CFカードコネクタの外観を変更しています。

形名	変更前	変更後
GT1155-QTBD GT1155-QSBD GT1150-QLBD		
GT1155HS-QSBD GT1150HS-QLBD		
GT1665HS-VTBD*		

*: CFカードコネクタの外観変更に伴い、CFカードアクセスLEDの位置をコネクタ下から左へ移動させています。


2. 該当品の確認方法

CFカードコネクタは、下記のハードウェアバージョンから変更します。

形名	ハードウェアバージョン	シリアル番号
GT1155-QTBD	F以降	152****~(2015年2月より)
GT1155-QSBD	N以降	152****~(2015年2月より)
GT1150-QLBD	J以降	152****~(2015年2月より)
GT1155HS-QSBD	M以降	153****~(2015年3月より)
GT1150HS-QLBD	E以降	153****~(2015年3月より)
GT1665HS-VTBD	H以降	159****~(2015年9月より)

下記に、ハードウェアバージョン、シリアル番号の確認方法を示します。

■定格銘板(GOT本体背面)表示



三菱グラフィックオペレーションターミナル テクニカルニュース [3 / 4]

[発行番号] 姫テ-シ-0143B

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2014年12月	初版
B	2015年7月	適用機種(GT1665HS-VTBD)追加

[発行番号] 姫テ-シ-0143B

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03)3218-6760
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011)212-3794
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)	(022)216-4546
関東支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシスタワー-34F)	(048)600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025)241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045)224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076)233-5502
中部支社	〒451-8522 名古屋市中区牛島町6-1(名古屋ルーセントタワー)	(052)565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区大深町4-20(グランフロント大阪 タワーA)	(06)6486-4122
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082)248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092)721-2247

三菱 FA
検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

三菱電機FA機器電話、FAX技術相談

●電話技術相談窓口 受付時間*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号	対象機種	電話番号	
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサー一般(下記以外)	052-711-5111	MELSERVOシリーズ	052-712-6607	
MELSEC iQ-F/FX/Fシーケンサー全般	052-725-2271*2	位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/L/Aシリーズ)		
ネットワークユニット/リアルタイムコミュニケーションユニット	052-712-2578	シンプルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ)		
アナログユニット/温調ユニット 温度入力ユニット/高速カウンタユニット	052-712-2579	モーションCPU (MELSEC iQ-R/Q/Aシリーズ)		
MELSOFT シーケンサプログラミングツール	MELSOFT GXシリーズ	C言語コントローラインタフェースユニット (Q173SCCF)/ポジションボード		
MELSOFT 統合エンジニアリング環境	SW□IJD-GPPA/GPPQなど	MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ		
MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT iQ Works(Navigator)	センサレスサーボ		052-722-2182
MELSECパソコンボード	MELSOFT MXシリーズ	インバータ		052-722-2182
C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット	SW□D5F-CSKP/OLEK/XMOPなど	三相モータ		0536-25-0900*3*5
iQ Sensor Solution	Q80BDシリーズなど	ロボット		052-721-0100
MELSEC計装/Q二重化	052-712-2370	電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ	052-712-5430*3*6	
MELSEC Safety	MELSOFT PXシリーズ	データ収集アナライザ	052-712-5440*3*6	
電力計測ユニット/ 絶縁監視ユニット	安全シーケンサ (MELSEC-QSシリーズ) 安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ)	低圧開閉器	052-719-4170	
表示器	安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ)	低圧遮断器	052-719-4559	
	QE8□シリーズ	電力管理用計器	052-719-4556	
	GOT-F900/DUシリーズ	省エネ支援機器	052-719-4557*2*3	
	GOT2000/1000/A900シリーズなど	小容量UPS(5kVA以下)	084-926-8300*3*4	
	MELSOFT GTシリーズ			

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。
 ※1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2: 金曜は17:00まで ※3: 土曜・日曜・祝日を除く ※4: 月曜～金曜の9:00～16:30
 ※5: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 ※6: 受付時間9:00～17:00

●FAX技術相談窓口 受付時間 月曜～金曜 9:00～16:00(祝日・当社休日を除く)

対象機種	FAX番号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット(QE8□シリーズ)	084-926-8340
三相モータ225フレーム以下	0536-25-1258*7
低圧開閉器	0574-61-1955
低圧遮断器	084-926-8280
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS(5kVA以下)	084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。
 ※7: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 (祝日・当社休日を除く)

安全に関するご注意

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用の前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。

・本資料に記載してある会社名、製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。