



## 技术简讯

[ 1 / 3 ]

FA-CN-0225-A

### 关于MELSEC iQ-R系列基板对应10m扩展电缆的通知

#### ■出版年月

2017年2月（2018年6月修订A版）

#### ■相关机型

MELSEC iQ-R系列的基板

感谢您继续支持三菱电机MELSEC iQ-R系列可编程控制器。

关于MELSEC iQ-R系列基板对应10m扩展电缆的情况，特此通知。

在对应10m扩展电缆的基板上添加10m对应标志。

此外，一般规格、性能规格、功能及外形尺寸与以往产品相比无变更。

## 1 变更理由

为对应2017年2月发售的10m扩展电缆(RC100B)。

## 2 切换时期

从2017年1月及以后生产的产品开始对应。

在产品流通阶段，会有变更前后的产品同时存在的可能。敬请谅解。

## 3 对象机型与变更后的版本

对应10m扩展电缆的基板的对象机型与变更后的版本如下所示。

对象机型	变更后的版本	版本的确认方法
品名	型号	
主基板	R35B	“0004”及以后
	R38B	
	R312B	
支持高温主基板	R310B-HT	“0002”及以后
电源冗余用主基板	R310RB	“0002”及以后
支持高温电源冗余用主基板	R38RB-HT	“0002”及以后
扩展基板	R65B	“0004”及以后
	R68B	
	R612B	
支持高温扩展基板	R610B-HT	“0002”及以后
电源冗余用扩展基板	R610RB	“0002”及以后
支持高温电源冗余用扩展基板	R68RB-HT	“0002”及以后
RQ扩展基板	RQ65B	“0003”及以后
	RQ68B	
	RQ612B	

**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**

HEAD OFFICE : TOKYO BUILDING, 2-7-3 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN  
NAGOYA WORKS : 1-14, YADA-MINAMI 5-CHOME, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPAN

FA-CN-0225-A

## 4 变更内容







对于对应10m扩展电缆(RC100B)的基板，在扩展连接器盖板上添加10m对应标志。

此外，与以往产品一样，也可使用0.6~5m的扩展电缆。

### 限制事项

未印有10m对应标志的基板不可以使用10m扩展电缆(RC100B)。使用前应确认所连接基板的扩展连接器盖板上印有10m对应标志。

对象机型的10m对应标志，将按下列方式添加。

对象机型	变更前	变更后
R35B R38B R312B R310B-HT R310RB R38RB-HT		
R65B R68B R612B R610B-HT R610RB R68RB-HT		
RQ65B RQ68B RQ612B		

FA-CN-0225-A

---

**修订记录**

副编号	修订年月	修订内容
—	2017年2月	第一版
A	2018年6月	已支持e-Manual。