



技术简讯

[1 / 3]

FA-CN-0416-A

MELSEC iQ-R系列定位模块RD75P4的DC5V内部消耗电流的变更通知

■出版年月

2024年3月

■相关机型

RD75P4

感谢您继续支持三菱电机MELSEC iQ-R系列可编程控制器。

此次，关于MELSEC iQ-R系列定位模块RD75P4，为产品的稳定供应而变更部件，并随之变更了DC5V内部消耗电流的规格，特此通知。

使用规格变更后的RD75P4时，请参照下述手册确认对可编程控制器系统的影响(电源模块的容量不足、发热量的增加等)。

MELSEC iQ-R 模块配置手册 (SH-081310CHN)

1 对象机型

对象机型如下所示。

| 系列 | 品名 | 型号 |
|-------------|------|--------|
| MELSEC iQ-R | 定位模块 | RD75P4 |

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5-CHOME, HIGASHI-KU, NAGOYA 461-8670, JAPAN

2 变更内容

变更内容如下所示。

| 项目 | 相关机型 | 变更前 | 变更后 |
|--------------|--------|-------|-------|
| 内部消耗电流(DC5V) | RD75P4 | 420mA | 450mA |

3 对象硬件版本

硬件版本，可通过模块右侧面的额定铭牌(SERIAL栏的前4位)进行确认。

| 相关机型 | 硬件版本 |
|--------|---------|
| RD75P4 | 0020及以后 |

4 变更理由

为了确保稳定的部件采购和生产力。

5 变更时期

从2024年4月生产的产品开始依次替换。

在产品流通阶段，变更前后的产品有可能同时存在，敬请谅解。

修订记录

| 副编号 | 修订年月 | 修订内容 |
|-----|---------|------|
| A | 2024年3月 | 第一版 |

商标

The company names, system names, and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as ‘™’ or ‘®’ are not specified in this technical bulletin.