



技术简讯

[1 / 2]

FA-CN-0447-A

关于MELSEC-Q系列输出模块的外部供应电源的规格变更

■出版年月

2024年12月

■相关机型

QY42P

感谢您继续支持三菱电机MELSEC-Q系列可编程控制器。

特此通知，为了MELSEC-Q系列的输出模块产品的稳定供应而变更部件，从而进行了外部供应电源(电流)的规格变更。

使用规格变更后的相关机型的情况下，请参阅下述所示的手册的外部供应电源(电流)，并确认对可编程控制器系统的影响(发热量的增加等)。

I/O模块用户手册 (SH-080329CHN)

1 变更内容

变更内容如下所示。

项目	相关机型	变更前	变更后
外部供应电源	电流	QY42P	20mA (DC24V时) / 1公共端

2 对象版本

硬件版本，可通过模块侧面额定铭牌的SERIAL栏(序列号的前4位)进行确认。

对象机型	模块名称	变更版本		切换时期
		确认部分	版本	
QY42P	输出模块	序列号的前4位	“2612”及以后	2024年12月

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5-CHOME, HIGASHI-KU, NAGOYA 461-8670, JAPAN

FA-CN-0447-A

修订记录

副编号	修订年月	修订内容
A	2024年12月	第一版

商标

The company names, system names, and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as ‘™’ or ‘®’ are not specified in this technical bulletin.