

三菱基幹計器・省エネ支援機器・UPS テクニカルニュース

No. UPS-YJ-0004 1/2

2026年 6月発行

表 題 中鎖塩素化パラフィン (MCCP) 含有の対応について

適用機種 基幹計器・省エネ支援機器・UPS

ご愛顧いただいております基幹計器・省エネ支援機器・UPSへの中鎖塩素化パラフィン(MCCP)含有の対応について、以下のとおりご連絡いたします。

1. 対象製品

対 象 製 品			MCCP含有状況	変更時期
製 品 名		形 名		
無 停 電 電 源 装 置 (UPS)	FW-Sシリーズ	FW-S10L-3.0K FW-S10T-3.0K	塩 素 化 率 45 重 量 % 以 上 の 含 有 材 料 あり	2026年 8月 生 産 分
	関 連 機 器	FW-SBTL-03		

※ その他の製品については塩素化率45重量%以上のMCCP含有はありません。(2026年5月時点)

2. 変更に伴う影響

製品の外観・性能に影響はありません。

3. 製造年月の確認方法

製造番号: □268○○○○○○○
製造年 製造月
26:2026年 1～9:1月～9月
X:10月
Y:11月
Z:12月

その他. 参考情報

ストックホルム条約ではMCCP(炭素数 14 から 17 で塩素化率 45 重量%以上)が規制対象となります。
そのため、塩素化率 45 重量%未満は法規制対象外となりますが、随時非含有化への変更を行います。
対象製品は以下をご参照ください。(2026 年 5 月時点)

対 象 製 品			MCCP含有状況	変更時期
製 品 名		形 名		
変 流 器	関 連 機 器	CW-M1 CW-M2 CW-M3	塩 素 化 率 45 重 量 % 未 満 の 含 有 材 料 あり	随 時 [※]

(次頁へ続く)

対 象 製 品			MCCP含有状況	変更時期
製 品 名		形 名		
無 停 電 電 源 装 置 (UPS)	FW-Sシリーズ	FW-S10-5.0K FW-S10T-5.0K	塩素化率45重量%未満 の含有材料あり	随時※
	関 連 機 器	FW-SEB-B FW-SEB-D FW-STR-1.0K FW-STR-3.0K FW-STR-5.0K FW-STC-312 FW-STC-512 FW-ARB FW-AMB FW-ABTL-1.4K FW-VBT-1.0K FW-VBT-3.0K		

※生産終了の場合は非含有化への対応は致しかねますのでご了承ください。

以上

三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー
登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

仕様・機能に関するお問い合わせ

製品ごとにお問い合わせを受け付けております。

三菱電機FAサイト ― 仕様・機能に関するお問い合わせ

www.mitsubishielectric.co.jp/fa/contact-us/spec/



電話技術相談

対象機種	共通電話番号	機種選択番号※1	受付時間※2
電力管理用計器 (電力量計、計器用変成器、指示電気計器、トランスデューサ、パルス検出器・変換器・合成器、自動力率調整装置、集合形漏電監視装置、タイムスイッチ)	052-712-2444	7→3	月～木曜日 9:00～19:00 金・土・祝日 9:00～17:00
省エネ支援機器 (エネルギー計測ユニット、省エネデータ収集サーバ、デマンド監視制御装置)	052-712-2444	7→4	月～木曜日 9:00～19:00 金曜日 9:00～17:00
検針・配電監視システム (集中自動検針システム、電力エネルギー管理システム、システム端末機器)	052-712-2444	7→4	月～木曜日 9:00～19:00 金曜日 9:00～17:00
無停電電源装置(5kVA以下)	052-712-2444	7→5	月～金曜日 9:00～17:00

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。

※1: 共通電話番号にお電話いただき、「お客様相談内容に関する代理店、商社への提供可否」を回答後に、機種選択番号を入力ください。機種選択番号は、ガイダンスの途中でも入力いただけます。

※2: 祝日・春季・夏季・年末年始の休日を除きます。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)