

## 三菱電機製 ERA-22C 形レシプロ冷凍機をお使いのお客様へ


平素より弊社製品をご愛顧賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。

この度、弊社が製造した下記「三菱電機 ERA-22C 形レシプロ冷凍機」において、冷媒回路部品交換などにより空気・水分が回路内に含まれ、かつ使用状況や据付場所の環境が厳しい条件で本ユニットをお使い頂いた場合、「冷却能力低下」「過電流継電器作動による異常停止」あるいは「圧縮機故障」につながり、ごく稀にオイルセパレータが破損する可能性があります。

弊社では本製品の点検対応をさせていただきますので、下記窓口までご連絡お願ひいたします。

### ■対象製品形名

ERA-22C 形レシプロ冷凍機の下記製品形名のうち、1990 年 12 月～1995 年 9 月製が対象です。

対象製品形名
ERA-22C 形レシプロ冷凍機
<p>○下記形名が対象 R22レシプロ冷凍機</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ERA-22C</li><li>• ERA-22C-BS</li><li>• ERA-22C-BSG</li></ul> <p>※ERA-22C1(-BS)は対象外です。</p>
<p>○1990年12月～1995年9月が対象</p> 


### 〔お問い合わせ窓口〕

ご連絡窓口フリーダイヤル(無料)	TEL : 0120-28-9048 FAX : 0120-36-2203
------------------	--

受付時間：午前 9 時から午後 5 時まで(土、日、祝日、当社指定休日を除く)

※お客様から申し出いただきました氏名、住所、電話番号などの情報は、今回の対応のみに利用し管理いたします。

なお、これら業務に携わる関係会社へもお客様の情報を開示することがありますが、当社と同様の管理を行わせます。