

出力制御機能付パワーコンディショナの対応機種について

平成 27 年 1 月 26 日施行の省令改正にともなう、系統への接続条件である「出力制御機能付パワーコンディショナ (以下 PCS) の設置」についてご連絡致します。

機器リストに該当する機種の場合、出力制御機能対応 PCS 及び、対応する出力制御ユニットとの接続により、出力制御機能を具備することが可能です。当社機器でシステム構成される場合は、以下対応をお願い致します。

■対応依頼内容

- 1) インターネット環境のご準備とご契約 (全機種対象)
- 2) ソフトウェアのアップデート
 - 出力制御機能対応 PCS のソフトウェア (以下 S/W) アップデート (機器リスト No.2-1~No.2-6 選択時)
 - 出力制御ユニットの S/W アップデート (機器リスト No. 3-1、3-2、3-4 選択時)
- 3) 必要な出力制御ユニットの追加 (機器リスト No.3-2、3-4 選択時)
- 4) 必要な出力制御ユニットの取替 (機器リスト No.3-2、3-3 選択時)
- 5) 出力制御に必要な各機器の設定作業 (全機種対象)

■機器リスト

出力制御機能付PCS (出力制御には①、②両方の対応機種が必要です。)								
	①出力制御機能対応PCS (PCS 本体)				②出力制御ユニット (PCS 本体以外で出力制御に必要な機器)			
	No.	機種名	発売時期	導入方法	No.	機種名	発売時期	導入方法
出力制御対応機種	1-1	PV-PN30K2	発売済み	対応済み	3-1	PV-DR006L-SET (-Y,-M) 「表示ユニット、計測ユニット、情報収集ユニット」セット	発売済み	対応済み (出力制御要件変更に伴い、計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの S/W アップデートが別途必要)
	1-2	PV-PN40K2						
	1-3	PV-PN44KX2						
	1-4	PV-PN55K2						
	1-5	PV-PS40K2						
	1-6	PV-PS55K2						
	1-7	PV-PSME55L						
	1-8	PV-PSME45L						
S/Wアップデート、機器追加・取替により出力制御対応可能な機種	2-1	PV-PN30K	発売済み	S/Wアップデートが別途必要 (リリース済)	3-2	PV-DR006K	発売済み	計測ユニットの取替 情報収集ユニットの追加 表示ユニットの S/W アップデートが別途必要 機種名: PV-DR006L-IFU-GW(-Y,-M) 「計測ユニット、情報収集ユニット」セット
	2-2	PV-PN40K						
	2-3	PV-PN44KX						
	2-4	PV-PN55K						
	2-5	PV-PS40K						
	2-6	PV-PS55K						
				3-3	PV-DR005K	発売済み	対応不可 No.3-1「PV-DR006L-SET(-Y,-M)」への取替が必要	
				3-4	HM-ST03 (-E,-W)	発売済み	計測ユニットの追加 表示ユニットの追加 情報収集ユニットの S/W アップデートが別途必要 機種名: PV-DR006L-IFU-MRC(-Y,-M) 「表示ユニット、計測ユニット」セット	

※機器の追加・取替・設定・S/W アップデート対応作業などには、追加費用 (機器費用・作業費用・出張費用など) が別途必要となりますので、予めご了承ください。追加費用詳細につきましては、販売店様を通じて、別途お見積り致します。なお、機器リストの仕様は変更される場合がありますので、予めご了承ください。

※旧機種 PCS (G・J シリーズ以前) 及び、旧機種モニター (PV-DR001、PV-DR003G/H、PV-DR004J/JA、PV-DR401) は、出力制御対応はできません。対応機種への取替をお願い致します。

※上記内容は随時更新されますので、都度最新情報をご確認頂きますようお願い致します。

■本件に係るお問合せ先：
 三菱太陽光発電技術相談センター
 TEL：0120-314-382
 受付時間/9~12:00、13~17:00 (土日祝日・当社休業日を除く)